

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年06月24日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年06月24日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	4.25	2.37	52.78	1.80	18.10	10.88	1.09	80871.91
1	7.35	5.77	48.25	2.88	17.19	10.85	1.09	81647.74
2	6.22	3.26	57.34	2.34	17.57	10.95	1.09	80365.14
3	3.39	6.76	45.05	2.93	16.49	10.77	1.07	78146.92
4	6.13	7.73	45.62	3.12	15.59	10.79	1.06	78066.01
5	10.77	2.22	54.15	3.70	15.75	10.57	1.06	84233.48
6	13.19	1.75	67.50	3.49	14.45	11.57	1.06	79403.45
7	8.52	3.72	57.13	2.96	15.60	10.94	1.07	76501.19
8	5.70	6.95	54.50	2.71	15.88	10.70	1.09	76391.49
9	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.09	76149.75
10	6.29	9.15	61.03	1.89	18.25	10.44	1.09	83055.70
11	8.34	8.38	59.81	2.97	16.70	11.00	1.10	78709.42
12	5.53	3.72	58.13	3.39	14.93	11.66	1.09	77209.35
13	9.35	1.98	58.18	2.59	16.37	11.50	1.09	78626.38
14	1.62	8.58	53.24	3.17	15.14	11.15	1.09	76388.08
15	5.08	2.95	56.93	3.03	16.24	10.76	1.11	76889.93
16	10.51	7.21	57.60	3.32	15.47	10.98	1.11	82611.75
17	5.51	6.69	65.16	3.66	15.86	11.18	1.10	80904.55
18	9.32	7.30	60.75	3.26	15.00	11.01	1.09	79358.30
19	8.99	3.33	59.91	2.55	17.69	10.65	1.09	82728.68
20	14.04	7.40	62.87	2.99	16.93	10.49	1.10	85587.02
21	9.71	2.09	62.08	2.20	17.28	10.61	1.10	82503.16
22	7.92	4.68	53.34	2.99	16.51	10.88	1.10	82110.36
23	8.00	1.69	55.14	1.86	18.47	10.46	1.10	84363.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	24	24
平 均 值	7.64	5.03	56.80	2.86	16.41	10.90	1.09	80117.62
最 大 值	14.04	9.15	67.50	3.70	18.47	11.66	1.14	85587.02
發生時間	20	10	6	5	23	12		20
最 小 值	1.62	1.69	45.05	1.80	14.45	10.44	1.06	76149.75
發生時間	14	23	3	0	6	10		9
零點偏移(率)	-0.12 %	-0.00 %	-0.10 %	-0.09 %		-0.09		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.13 %	-0.69 %	-0.01 %	0.08 %		0.00		0.00 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年06月24日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.41	2.03	71.40	3.38	17.68	9.92	1.38	75747.05
1	4.14	5.14	67.22	3.01	19.49	8.97	1.37	78969.95
2	4.30	3.62	56.34	2.72	16.64	9.52	1.42	83075.12
3	5.44	3.26	55.36	2.85	14.80	9.94	1.43	80157.48
4	6.26	6.08	54.64	2.82	14.94	9.75	1.43	78331.73
5	8.57	10.85	61.33	3.05	14.81	9.29	1.42	77347.36
6	8.31	6.61	64.65	2.51	14.01	9.23	1.42	71934.23
7	8.80	2.43	58.34	2.61	16.62	9.14	1.41	74156.16
8	3.28	3.57	66.65	3.55	14.34	10.27	1.42	73272.44
9	1.11	5.42	66.09	3.86	14.14	11.34	1.46	74305.19
10	2.59	19.11	68.39	3.58	14.49	10.93	1.41	73235.08
11	5.29	10.54	58.16	3.88	14.81	10.93	1.42	72577.16
12	6.69	2.38	57.70	3.56	15.36	10.58	1.41	78194.21
13	4.80	2.75	63.95	3.68	15.67	11.14	1.38	73549.17
14	3.34	3.72	54.86	3.75	14.93	10.38	1.42	77923.44
15	0.59	4.66	62.70	3.34	15.25	10.38	1.43	74231.02
16	0.02	9.54	58.27	3.28	14.86	10.08	1.43	75765.16
17	1.19	1.26	57.39	2.81	16.19	9.54	1.42	80093.22
18	2.16	3.71	57.29	2.79	16.53	9.50	1.38	77853.77
19	2.58	3.98	56.07	2.86	16.34	9.23	1.39	76738.87
20	2.34	7.99	54.13	2.74	17.11	8.69	1.40	76643.13
21	2.58	4.78	51.27	2.82	17.44	8.57	1.40	76557.92
22	2.17	5.61	59.20	2.26	17.62	8.94	1.38	73089.43
23	3.03	9.63	64.00	2.77	17.93	8.91	1.35	75080.72
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.92	5.78	60.23	3.10	15.92	9.80	1.41	76201.21
最 大 值	8.80	19.11	71.40	3.88	19.49	11.34	1.47	83075.12
發生時間	7	10	0	11	1	9		2
最 小 值	0.02	1.26	51.27	2.26	14.01	8.57	1.34	71934.23
發生時間	16	17	21	22	6	21		6
零點偏移(率)	0.00 %	0.01 %	-0.08 %	-0.04 %		-0.04		-0.10 %
全幅偏移(率)	-1.77 %	0.88 %	-0.05 %	-0.12 %		0.21		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								