

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年02月17日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.55	2.76	57.00	0.67	18.46	11.48	1.31	75976.40
1	10.50	6.99	38.99	1.06	19.41	10.78	1.31	84678.33
2	10.33	7.15	31.90	1.88	16.30	11.13	1.31	80770.58
3	12.19	4.43	38.26	1.85	17.18	10.76	1.29	81660.75
4	8.34	9.84	49.75	2.39	15.15	11.42	1.29	74663.19
5	4.12	10.26	34.37	2.26	20.51	8.91	1.29	78627.50
6	13.52	3.47	37.83	1.29	18.87	9.18	1.29	85888.32
7	9.60	3.88	52.17	1.59	17.37	10.16	1.29	81953.07
8	12.96	1.40	51.61	2.54	16.03	10.67	1.29	79533.02
9	11.77	3.40	36.94	2.50	15.68	10.85	1.31	78136.46
10	8.87	10.12	32.74	1.75	15.54	11.34	1.28	76416.54
11	9.50	4.31	47.27	1.09	16.84	11.50	1.28	78306.81
12	7.37	6.26	60.83	0.60	17.77	11.14	1.29	82800.93
13	4.58	3.60	55.47	0.71	16.18	12.01	1.31	76463.49
14	0.11	6.81	63.09	1.83	14.02	14.20	1.34	61399.58
15	3.05	3.33	49.56	0.75	15.79	12.29	1.30	76974.19
16	2.89	3.58	44.08	0.63	16.55	11.76	1.29	80640.05
17	2.83	3.09	45.75	0.47	16.91	11.54	1.29	81984.92
18	2.62	2.91	52.40	0.41	17.04	11.09	1.30	85812.75
19	3.17	4.43	52.96	0.52	17.54	11.30	1.34	83834.64
20	4.63	2.61	43.15	0.59	16.85	11.22	1.34	82849.29
21	8.74	3.41	45.76	1.08	15.97	11.81	1.34	79865.73
22	5.58	3.52	62.76	0.49	17.88	11.72	1.34	79968.70
23	8.70	3.73	48.35	0.68	18.23	10.86	1.34	86451.38
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.19	4.80	47.21	1.23	17.00	11.21	1.31	79819.03
最 大 值	13.52	10.26	63.09	2.54	20.51	14.20	1.36	86451.38
發生時間	6	5	14	8	5	14		23
最 小 值	0.11	1.40	31.90	0.41	14.02	8.91	1.27	61399.58
發生時間	14	8	2	18	14	5		14
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.01 %	-0.01 %	0.00 %		-0.19		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.34 %	-0.43 %	0.02 %		-0.19		0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年02月17日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	3.28	2.56	55.26	1.40	17.06	10.95	1.10	83855.53
1	13.77	8.20	36.86	2.35	16.95	11.02	1.11	83012.37
2	14.40	3.28	39.50	3.24	12.68	11.72	1.11	79587.50
3	14.54	2.42	40.84	2.81	14.28	11.50	1.11	81268.62
4	14.35	2.17	52.65	2.26	14.22	11.39	1.11	82680.27
5	12.86	1.42	52.41	2.51	13.98	11.40	1.13	83282.02
6	7.45	4.82	49.73	4.06	15.56	10.72	1.16	82962.84
7	10.18	3.91	52.74	3.06	12.97	11.62	1.15	80867.86
8	12.26	1.81	51.83	1.15	14.30	11.64	1.16	80266.53
9	14.36	2.11	45.74	0.97	14.76	11.49	1.13	81196.46
10	12.73	3.68	40.57	0.96	13.66	11.68	1.10	79690.63
11	10.84	5.13	55.95	0.77	15.76	11.08	1.11	83211.89
12	12.44	2.70	45.28	1.14	14.42	11.53	1.12	81195.20
13	15.12	2.41	46.70	0.95	13.86	11.67	1.14	80129.25
14	15.02	2.48	47.52	0.85	13.96	11.59	1.13	80827.87
15	13.31	2.61	43.99	0.94	14.56	11.23	1.10	83085.18
16	11.98	2.66	44.73	0.98	15.04	11.17	1.10	83284.37
17	14.12	2.38	44.92	1.18	14.93	11.09	1.10	83280.96
18	13.39	2.60	45.64	1.16	14.72	11.22	1.10	82747.68
19	14.55	2.65	45.68	1.32	14.83	11.18	1.11	82513.74
20	13.91	2.56	47.17	1.31	14.72	11.34	1.12	81516.21
21	15.07	3.72	46.79	1.48	14.98	11.18	1.13	82326.74
22	16.51	2.85	52.25	1.98	15.34	11.07	1.13	83686.43
23	13.03	2.89	56.66	2.55	14.85	11.51	1.14	81028.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.89	3.08	47.56	1.72	14.68	11.33	1.12	81979.35
最 大 值	16.51	8.20	56.66	4.06	17.06	11.72	1.18	83855.53
發生時間	22	1	23	6	0	2		0
最 小 值	3.28	1.42	36.86	0.77	12.68	10.72	1.10	79587.50
發生時間	0	5	1	11	2	6		2
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.12		0.10 %
全幅偏移(率)	0.51 %	-0.08 %	0.16 %	0.32 %		-0.06		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年02月17日

報表日期: 114年02月17日

[illegible]