

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年01月28日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.16	5.16	56.42	2.21	17.80	12.95	1.54	64367.05
1	0.09	1.93	53.43	1.85	19.66	11.94	1.51	70317.35
2	0.15	2.74	51.07	1.52	20.08	11.16	1.42	75846.22
3	0.98	2.75	39.65	1.95	18.04	11.41	1.39	75997.46
4	6.34	3.16	43.15	2.32	17.54	11.51	1.38	75813.31
5	6.81	4.50	42.36	1.47	18.77	11.09	1.38	76261.83
6	3.91	3.52	44.28	1.33	19.00	11.41	1.38	75176.77
7	1.72	3.45	46.80	1.07	19.68	11.10	1.38	77082.27
8	5.05	4.26	44.53	1.03	19.78	10.86	1.38	78659.19
9	6.88	2.04	39.87	1.12	19.87	10.85	1.38	78676.21
10	5.20	2.45	42.42	1.10	19.32	10.84	1.38	78836.25
11	3.83	1.55	51.20	1.21	19.24	11.34	1.39	75601.67
12	4.60	1.40	46.28	1.20	19.52	11.15	1.39	75820.01
13	5.35	1.25	46.48	1.21	19.63	11.13	1.40	76569.31
14	5.34	1.50	45.94	1.31	18.88	11.16	1.40	76856.03
15	5.25	2.80	49.25	1.34	18.72	11.44	1.39	74733.82
16	3.01	3.67	48.46	1.33	18.27	11.54	1.38	75034.05
17	3.29	3.51	49.39	1.24	18.91	11.30	1.38	76040.21
18	1.29	3.94	60.58	1.36	18.59	12.04	1.41	70658.27
19	0.07	2.18	69.62	1.28	18.91	12.09	1.50	70182.01
20	0.97	1.36	53.46	0.78	20.41	10.84	1.40	79295.67
21	4.06	1.31	50.68	0.91	20.61	10.93	1.40	77637.98
22	2.62	1.88	66.63	1.11	19.88	11.72	1.44	72096.63
23	1.07	1.97	68.87	0.91	20.71	11.57	1.47	72741.92
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	3.25	2.68	50.45	1.34	19.24	11.39	1.41	75012.56
最大值	6.88	5.16	69.62	2.32	20.71	12.95	1.79	79295.67
發生時間	9	0	19	4	23	0		20
最小值	0.07	1.25	39.65	0.78	17.54	10.84	1.38	64367.05
發生時間	19	13	3	20	4	10		0
零點偏移(率)	-0.11 %	0.00 %	-0.25 %	0.00 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.28 %	-0.71 %	0.12 %	-0.08 %		0.48	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年01月28日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	13.89	6.94	56.58	2.84	12.62	11.68	1.80	83298.63
1	9.52	4.00	62.09	2.19	13.89	11.47	1.80	84928.03
2	3.10	0.72	61.57	1.26	15.51	11.53	1.80	83543.08
3	1.84	1.71	60.39	1.48	14.82	11.33	1.80	86502.59
4	2.39	2.41	63.79	1.81	14.28	11.62	1.81	84594.43
5	1.50	4.35	61.36	1.72	14.12	11.49	1.84	84870.59
6	0.49	2.33	60.04	1.49	14.94	12.04	1.86	80104.45
7	1.09	2.91	62.87	0.37	16.45	11.13	1.83	82421.74
8	2.16	2.91	60.03	0.73	15.60	11.27	1.83	84439.48
9	4.34	3.50	51.11	0.59	15.98	10.79	1.82	88091.45
10	4.84	2.16	54.94	0.96	14.62	11.35	1.80	85051.15
11	3.38	2.13	55.96	0.93	15.16	11.26	1.80	86635.14
12	3.79	1.57	59.44	0.50	16.26	11.20	1.92	86170.18
13	4.08	2.17	50.15	0.87	14.83	11.17	1.83	84940.43
14	5.15	5.29	48.10	1.00	14.95	11.06	1.78	81483.60
15	8.28	6.99	54.55	1.24	14.75	11.22	1.80	85529.38
16	5.54	8.68	58.29	1.26	14.72	11.45	1.79	83670.97
17	2.50	9.00	63.31	1.16	14.97	12.41	1.86	76578.32
18	2.21	2.90	53.37	0.85	15.60	11.38	1.84	85771.67
19	2.92	3.22	63.69	0.93	14.92	11.49	1.83	85167.67
20	7.34	7.13	62.62	1.40	14.19	11.56	1.83	85676.84
21	7.20	4.65	57.60	0.90	15.43	11.21	1.83	86468.17
22	1.13	3.25	70.55	0.53	16.15	11.77	1.81	81089.75
23	4.13	4.29	56.44	0.50	16.51	11.10	1.80	87421.22
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	4.28	3.97	58.70	1.15	15.05	11.42	1.82	84352.04
最大值	13.89	9.00	70.55	2.84	16.51	12.41	2.04	88091.45
發生時間	0	17	22	0	23	17		9
最小值	0.49	0.72	48.10	0.37	12.62	10.79	1.77	76578.32
發生時間	6	2	14	7	0	9		17
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.18 %	0.00 %		-0.13	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.67 %	-0.28 %	0.23 %	0.13 %		0.32	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								