P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年03月08日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.17	3.46	55.82	0.62	18.50	11.08	1.28	83935.06
1	10.85	3.67	60.80	0.93	19.13	10.87	1.28	85333.88
2	11.23	4.66	58.46	1.34	19.98	10.70	1.28	85512.72
3	10.39	3.68	58.12	1.57	17.83	11.09	1.29	84916.23
4	6.63	3.50	56.52	1.20	18.25	11.06	1.29	84601.28
5	12.71	3.14	58.35	1.56	18.30	11.05	1.31	83770.43
6	8.01	7.11	66.46	0.70	18.84	11.34	1.31	81280.88
7	9.39	2.53	70.36	0.67	19.54	11.07	1.31	82874.63
8	12.23	2.87	50.13	2.12	18.48	10.65	1.32	86825.01
9	8.73	6.08	45.60	1.57	16.64	11.36	1.30	82964.43
10	9.14	2.50	54.57	1.17	17.64	11.24	1.29	83988.58
11	6.57	3.37	56.75	0.92	18.18	11.41	1.27	82204.19
12	9.37	4.91	53.18	1.38	17.35	11.37	1.28	82672.99
13	10.24	5.25	52.75	1.77	16.57	11.47	1.29	82647.60
14	11.21	5.33	63.98	1.73	17.01	11.53	1.29	82241.00
15	7.53	5.96	44.27	1.76	17.10	11.09	1.29	84969.54
16	11.60	2.98	61.59	1.14	17.75	11.70	1.28	79399.12
17	7.85	6.23	55.05	0.78	18.24	11.42	1.28	81862.04
18	9.89	5.06	52.20	0.98	17.48	11.30	1.28	83779.34
19	8.11	1.51	59.70	0.96	17.35	11.59	1.29	80962.07
20	10.53	3.18	51.51	1.26	16.83	11.59	1.29	81615.19
21	8.55	5.22	60.23	1.17	16.87	11.98	1.29	78152.09
22	12.09	6.07	54.97	1.48	16.69	11.72	1.29	80910.30
23	7.01	4.67	55.23	1.06	18.16	11.24	1.29	83336.30
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.29	4.29	56.53	1.24	17.86	11.29	1.29	82948.12
最 大 值	12.71	7.11	70.36	2.12	19.98	11.98	1.34	86825.01
發生時間	5	6	7	8	2	21		8
最 小 值	3.17	1.51	44.27	0.62	16.57	10.65	1.27	78152.09
發生時間	0	19	15	0	13	8		21
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.13		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.20 %	0.11 %	0.12 %		-0.43		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年03月08日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.42	5.00	58.67	1.99	18.04	10.32	1.13	87692.35
1	8.10	1.61	64.27	1.55	19.02	10.47	1.12	84484.42
2	9.72	4.33	48.68	1.99	18.43	10.09	1.10	82950.39
3	5.53	4.74	54.93	2.88	16.08	10.66	1.10	81578.38
4	9.71	1.31	55.31	2.50	15.43	11.33	1.10	79001.87
5	9.48	1.80	60.90	1.92	16.44	11.22	1.12	79994.64
6	4.57	1.25	49.60	2.82	16.74	10.84	1.12	82072.54
7	5.44	1.85	52.07	2.39	15.11	11.30	1.13	81780.85
8	9.40	2.14	49.95	2.24	15.69	11.08	1.11	82504.32
9	9.91	2.66	58.77	1.08	17.91	10.76	1.10	84220.91
10	9.34	2.51	52.28	1.87	16.90	10.88	1.10	83764.90
11	9.49	4.45	56.57	2.63	14.74	11.22	1.10	79854.00
12	9.19	5.31	57.26	2.48	15.49	11.29	1.10	79882.84
13	9.58	1.26	53.04	2.13	15.39	11.37	1.12	78899.42
14	9.52	2.60	56.10	2.69	14.85	11.33	1.13	78724.76
15	9.35	9.10	54.54	2.22	15.48	11.14	1.12	78615.85
16	4.05	1.94	55.65	2.00	15.73	11.04	1.10	79810.96
17	11.70	2.92	57.10	2.10	17.11	10.97	1.10	81688.83
18	8.22	2.67	56.47	2.44	15.45	11.23	1.10	81340.73
19	9.27	2.70	56.90	2.45	16.23	11.09	1.10	82513.14
20	6.63	3.34	60.70	2.31	15.98	11.50	1.10	79145.46
21	9.86	4.76	53.21	2.38	16.50	10.81	1.10	84254.85
22	8.25	5.26	57.46	2.69	14.97	11.00	1.10	82243.48
23	9.80	2.38	55.68	2.54	15.26	11.19	1.10	81622.81
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.65	3.25	55.67	2.26	16.21	11.01	1.11	81610.11
最 大 值	11.70	9.10	64.27	2.88	19.02	11.50	1.14	87692.35
發生時間	17	15	1	3	1	20		0
最 小 值	4.05	1.25	48.68	1.08	14.74	10.09	1.10	78615.85
發生時間	16	6	2	9	11	2		15
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.13 %	-0.22 %	-0.00 %		-0.08		0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.13 %	0.14 %	0.14 %		0.05		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年03月08日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.80	2.36	61.48	0.47	17.29	10.84	1.52	80212.11
1	7.04	2.68	54.72	0.30	17.60	10.78	1.52	78121.53
2	10.17	5.98	52.67	0.94	18.08	10.66	1.52	77487.04
3	11.78	6.19	51.80	1.18	16.75	10.75	1.52	77907.71
4	8.54	1.62	60.83	0.78	16.65	11.20	1.52	79036.23
5	9.29	6.41	52.63	0.82	16.46	10.87	1.52	78175.37
6	11.48	4.45	58.96	0.77	17.03	10.87	1.52	77693.30
7	6.82	3.56	58.23	0.24	17.83	10.96	1.55	81921.20
8	11.52	4.19	53.83	0.85	17.40	10.53	1.55	82040.23
9	8.65	2.61	56.10	0.61	17.26	10.90	1.55	79877.99
10	7.45	2.19	56.26	0.56	16.13	11.31	1.54	77348.14
11	11.19	6.86	60.74	1.46	14.82	11.65	1.54	75979.86
12	7.72	4.12	58.75	1.37	14.94	11.66	1.52	75162.67
13	9.94	1.98	61.74	1.10	15.23	11.64	1.53	76198.41
14	10.40	3.15	60.55	1.80	14.48	11.87	1.52	74498.42
15	10.07	3.34	58.29	1.58	15.60	11.29	1.52	76959.08
16	11.55	3.89	54.62	1.29	15.58	11.26	1.52	76557.90
17	11.33	2.79	56.57	0.76	17.47	10.83	1.52	79055.48
18	3.04	2.83	53.47	0.35	16.99	10.84	1.54	77939.82
19	8.41	3.37	58.26	0.54	16.68	11.11	1.54	79164.74
20	9.82	3.95	58.80	1.06	15.54	11.40	1.53	77159.51
21	10.27	7.14	57.78	0.94	16.14	11.17	1.52	78041.82
22	7.81	2.94	56.95	0.97	15.27	11.48	1.54	76363.82
23	6.09	3.13	57.03	0.84	15.32	11.33	1.56	76774.76
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.22	3.82	57.13	0.90	16.36	11.13	1.53	77903.21
最 大 值	11.78	7.14	61.74	1.80	18.08	11.87	1.57	82040.23
發生時間	3	21	13	14	2	14		8
最 小 值	3.04	1.62	51.80	0.24	14.48	10.53	1.51	74498.42
發生時間	18	4	3	7	14	8		14
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.00 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.14		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.21 %	-0.35 %	0.19 %		-0.21		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								