

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年01月18日

報表日期: 115年01月18日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.54	13.70	61.03	1.66	14.15	13.00	1.32	69506.65
1	10.15	11.33	39.57	2.76	16.14	11.82	1.31	78315.61
2	8.88	11.70	42.87	3.43	14.20	12.69	1.30	72939.71
3	6.80	12.60	35.72	4.21	14.20	13.20	1.29	69750.16
4	5.29	12.76	43.76	4.34	13.30	13.54	1.29	66887.55
5	10.57	14.67	50.58	5.25	13.81	12.65	1.29	72756.50
6	0.41	15.16	48.20	3.16	14.42	13.09	1.31	69734.89
7	4.77	13.06	56.62	3.37	13.86	13.47	1.33	66635.58
8	9.64	10.91	41.63	3.03	15.20	11.86	1.33	79893.89
9	9.99	11.31	48.09	3.22	16.01	11.68	1.29	80163.38
10	9.35	12.36	60.88	3.14	14.62	12.23	1.29	76824.69
11	9.82	12.16	60.59	2.82	15.36	11.93	1.32	78642.07
12	9.73	11.93	51.45	3.00	15.20	11.83	1.33	79644.04
13	9.72	11.90	54.00	3.43	14.81	11.95	1.32	78631.27
14	9.79	12.12	50.97	2.29	15.88	11.97	1.31	77485.44
15	9.30	12.17	50.41	3.30	15.06	11.95	1.32	78742.14
16	9.64	12.52	47.58	3.08	14.98	12.15	1.33	76781.34
17	9.92	12.09	50.66	2.80	15.87	11.73	1.31	79820.01
18	10.87	12.83	52.02	2.74	14.95	11.91	1.29	78890.84
19	9.54	12.87	56.97	2.71	15.05	12.30	1.29	75712.77
20	9.68	12.83	48.75	3.13	14.99	12.30	1.28	75910.83
21	10.82	13.14	58.65	2.85	15.50	12.47	1.28	73731.41
22	10.83	12.16	42.33	2.61	16.04	11.62	1.28	80546.01
23	10.14	12.31	58.83	2.14	16.80	11.70	1.28	78706.76
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.97	12.52	50.51	3.10	15.02	12.29	1.30	75693.90
最 大 值	10.87	15.16	61.03	5.25	16.80	13.54	1.34	80546.01
發生時間	18	6	0	5	23	4		22
最 小 值	0.41	10.91	35.72	1.66	13.30	11.62	1.27	66635.58
發生時間	6	8	3	0	4	22		7
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.02 %	-0.12 %	-0.06 %		-0.09	-0.01	0.30 %
全幅偏移(率)	1.97 %	0.92 %	-1.09 %	-0.18 %		-0.03	-0.06	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 115年01月18日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年01月18日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.60	11.19	48.18	2.19	17.36	9.62	1.34	74785.25
1	8.27	10.67	30.68	2.18	17.81	9.94	1.34	70147.29
2	9.01	9.65	48.10	2.42	16.16	10.24	1.34	69697.05
3	9.84	7.90	30.63	0.64	17.06	9.39	1.34	74132.47
4	9.28	9.60	34.67	0.36	16.54	9.49	1.33	72500.96
5	10.14	9.32	43.26	0.27	15.75	10.53	1.33	65855.67
6	9.05	10.52	42.15	0.45	14.69	10.48	1.32	64735.48
7	校正	校正	校正	校正	替代	無效	1.32	無效
8	7.74	11.42	41.25	2.37	16.40	9.66	1.36	71928.46
9	9.85	11.70	39.11	2.97	15.02	9.67	1.34	73119.73
10	10.52	11.61	44.72	3.05	14.83	9.76	1.36	71652.03
11	11.02	12.13	40.87	3.66	15.13	9.63	1.35	72568.15
12	10.46	12.25	45.22	1.99	15.84	9.42	1.35	72725.60
13	9.57	11.05	43.91	0.91	16.71	9.21	1.36	74835.34
14	9.95	10.97	42.50	0.90	16.29	9.45	1.36	72693.18
15	7.12	13.64	36.19	2.88	16.39	8.97	1.32	72671.65
16	9.44	13.22	38.13	2.29	16.67	8.81	1.32	73210.80
17	9.92	12.47	34.37	3.14	17.60	8.67	1.34	73297.43
18	4.82	12.48	33.38	1.20	16.12	9.06	1.34	74081.18
19	9.60	12.84	36.13	1.61	18.03	8.69	1.36	73630.40
20	11.29	12.49	41.50	1.08	16.85	9.22	1.36	72723.26
21	9.56	12.41	42.94	1.17	17.50	8.78	1.34	72577.66
22	9.68	12.01	41.12	1.52	18.31	8.46	1.34	74373.84
23	10.45	13.08	32.11	2.29	17.85	8.74	1.34	73087.54
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	24	23
平 均 值	9.40	11.51	39.61	1.81	16.56	9.39	1.34	72218.71
最 大 值	11.29	13.64	48.18	3.66	18.31	10.53	1.37	74835.34
發生時間	20	15	0	11	22	5		13
最 小 值	4.82	7.90	30.63	0.27	14.69	8.46	1.25	64735.48
發生時間	18	3	3	5	6	22		6
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.01 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.07	-3.03	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.94 %	0.19 %	-0.59 %	0.12 %		0.00	14.99	-1.70 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	95.83 %
備註								