

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月13日

報表日期: 113年09月13日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.61	3.57	60.33	1.14	18.34	11.84	0.91	78350.00
1	1.64	6.59	53.14	0.78	20.81	10.72	0.90	79408.74
2	5.82	3.00	51.60	1.38	18.31	11.29	0.91	82790.14
3	7.28	3.24	53.59	1.46	19.01	11.34	0.91	82923.38
4	3.84	3.57	50.68	1.48	18.16	11.64	0.91	81246.83
5	6.36	3.79	45.97	1.99	17.37	11.49	0.96	83311.31
6	5.25	3.14	45.93	1.38	18.44	11.35	0.96	82643.27
7	7.39	3.29	55.02	2.12	16.70	11.80	0.94	79642.40
8	8.93	2.69	56.45	2.21	16.86	11.80	0.96	79803.71
9	8.62	3.19	50.12	2.00	16.57	11.94	0.97	78923.26
10	5.46	2.68	48.00	2.35	15.57	12.13	0.96	78512.36
11	5.03	2.67	53.63	1.96	17.21	11.94	0.94	78874.29
12	4.13	2.58	51.87	1.96	16.71	12.06	0.95	78228.53
13	3.63	3.07	52.31	3.08	15.16	12.28	1.02	77345.60
14	6.74	3.74	49.00	2.76	15.64	12.13	1.02	77101.98
15	4.51	6.83	45.65	3.44	14.31	12.04	1.01	77304.69
16	2.57	3.03	46.41	3.08	14.43	12.11	1.01	75292.64
17	0.07	1.34	51.91	1.85	15.66	12.10	1.02	75391.76
18	3.19	6.61	48.20	2.47	15.37	11.87	1.02	78108.78
19	8.56	1.56	53.10	2.03	17.38	11.43	1.02	82476.04
20	9.47	1.44	52.85	1.86	17.08	11.66	1.02	81020.98
21	7.74	1.29	54.95	0.91	19.22	10.92	1.02	85967.77
22	9.04	1.32	50.25	2.00	17.19	11.58	1.02	82268.32
23	7.87	3.24	57.02	1.78	17.73	11.52	1.02	82093.10
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.66	3.23	51.58	1.98	17.05	11.71	0.97	79959.58
最 大 值	9.47	6.83	60.33	3.44	20.81	12.28	1.02	85967.77
發生時間	20	15	0	15	1	13		21
最 小 值	0.07	1.29	45.65	0.78	14.31	10.72	0.90	75292.64
發生時間	17	21	15	1	15	1		16
零點偏移(率)	-0.05 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.07		0.00 %
全幅偏移(率)	0.17 %	-0.29 %	-0.39 %	0.07 %		-0.23		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月13日

報表日期: 113年09月13日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.42	3.60	59.71	0.76	17.34	10.53	1.78	73292.77
1	1.17	2.66	64.33	0.53	18.69	10.37	1.79	76846.83
2	3.90	3.80	52.97	0.89	15.96	11.24	1.79	77642.98
3	3.20	5.47	50.17	0.95	15.81	11.44	1.76	76327.86
4	2.05	3.09	63.37	1.07	16.02	11.60	1.76	74579.21
5	3.26	2.65	58.53	0.64	17.23	10.95	1.76	75915.70
6	1.17	2.66	56.05	0.74	16.43	10.87	1.76	74647.91
7	2.02	2.21	51.74	1.24	15.24	11.49	1.81	69258.73
8	0.95	3.17	57.95	1.16	15.08	11.29	1.77	72269.00
9	1.47	3.55	58.98	0.78	16.12	11.19	1.78	73672.32
10	1.70	3.36	66.52	0.92	16.70	11.10	1.81	76700.33
11	5.23	3.76	56.98	1.81	14.34	11.66	1.81	72890.31
12	5.59	5.88	62.95	2.75	13.41	11.85	1.81	70874.41
13	8.82	5.08	59.37	3.69	13.15	11.84	1.77	71854.09
14	2.01	6.44	56.80	3.10	13.09	11.89	1.78	70946.99
15	8.18	2.15	54.56	4.27	13.18	11.81	1.76	70676.19
16	2.88	4.81	57.02	4.17	12.81	11.70	1.74	71741.44
17	0.07	1.91	58.40	2.14	13.92	11.80	1.71	71571.37
18	3.51	1.75	68.32	1.02	15.86	11.27	1.75	75604.61
19	9.76	2.84	60.98	1.18	16.15	10.87	1.75	79027.52
20	9.50	2.59	61.63	1.33	15.70	11.05	1.74	77301.01
21	10.62	3.30	57.54	1.61	14.74	11.39	1.75	76593.27
22	12.09	2.07	63.25	1.60	14.74	11.61	1.76	73410.42
23	10.27	3.49	56.08	1.47	15.42	11.34	1.73	74358.02
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.74	3.43	58.93	1.66	15.30	11.34	1.77	74083.47
最 大 值	12.09	6.44	68.32	4.27	18.69	11.89	1.82	79027.52
發生時間	22	14	18	15	1	14		19
最 小 值	0.07	1.75	50.17	0.53	12.81	10.37	1.70	69258.73
發生時間	17	18	3	1	16	1		7
零點偏移(率)	-0.11 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.02 %		-0.14		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.12 %	-0.00 %	0.02 %		-0.10		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								