

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年08月31日

報表日期: 115年08月31日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年08月31日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.00	12.49	49.69	2.33	18.88	9.72	1.30	75896.38
1	6.50	12.32	50.66	2.27	21.33	9.32	1.31	77997.05
2	3.59	12.56	63.96	2.45	18.02	10.17	1.31	74553.72
3	4.48	12.48	58.20	2.54	19.04	9.96	1.30	75911.74
4	6.91	12.36	49.95	2.67	17.88	9.74	1.28	77380.24
5	8.41	12.31	55.58	2.97	17.76	9.85	1.27	76429.66
6	9.26	11.87	56.60	3.09	18.44	9.50	1.29	77384.32
7	3.51	10.99	56.83	2.47	18.39	9.61	1.27	73887.86
8	4.76	10.91	60.01	2.33	18.46	9.50	1.28	74624.00
9	8.87	12.97	43.84	2.54	20.59	8.47	1.28	78991.50
10	9.36	10.41	45.26	3.05	20.00	8.06	1.27	77952.99
11	9.51	10.23	56.79	2.97	19.37	8.33	1.23	74833.06
12	7.68	12.79	42.69	2.81	20.76	7.54	1.23	72960.56
13	2.86	10.66	36.37	1.30	21.07	7.05	1.23	79548.59
14	2.30	10.51	55.41	1.61	19.82	8.48	1.23	72427.18
15	2.95	12.53	49.14	1.75	20.83	7.81	1.27	77865.77
16	6.15	10.46	44.39	2.28	19.24	8.65	1.27	73792.38
17	4.50	10.77	40.51	2.03	19.24	8.83	1.24	74738.33
18	4.39	10.81	46.31	1.84	17.53	9.64	1.25	71452.13
19	4.61	10.75	45.44	1.91	18.40	9.29	1.24	73000.58
20	3.67	11.05	53.91	1.97	18.72	9.66	1.25	74235.83
21	4.67	10.85	45.67	2.04	19.32	9.19	1.27	75086.91
22	3.24	10.76	45.13	1.75	18.17	9.31	1.29	73631.88
23	4.64	10.72	46.97	2.06	19.70	8.96	1.30	75459.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.58	11.44	49.97	2.29	19.21	9.03	1.27	75418.41
最 大 值	9.51	12.97	63.96	3.09	21.33	10.17	1.37	79548.59
發生時間	11	9	2	6	1	2		13
最 小 值	2.30	10.23	36.37	1.30	17.53	7.05	1.20	71452.13
發生時間	14	11	13	13	18	13		18
零點偏移(率)	-0.02 %	0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.02	-0.01	-0.20 %
全幅偏移(率)	1.77 %	0.84 %	1.07 %	0.51 %		0.04	0.00	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								