

## P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年11月11日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.63	2.79	69.96	0.51	17.16	11.60	1.09	82099.50
1	9.24	2.92	64.10	0.75	18.42	11.33	1.07	82918.86
2	10.99	3.60	50.21	2.01	15.78	11.66	1.06	82954.25
3	7.76	3.44	61.38	1.10	15.84	12.08	1.06	79806.72
4	7.84	4.79	62.04	1.04	15.44	12.85	1.06	72892.55
5	8.55	2.19	57.07	1.55	14.96	12.18	1.04	80556.07
6	9.42	1.69	59.33	0.99	14.99	12.20	1.05	79229.04
7	13.23	1.67	58.01	1.17	14.93	12.04	1.06	80380.29
8	10.77	1.85	54.04	1.69	15.68	11.55	1.06	83979.72
9	8.36	1.56	49.49	1.53	16.31	11.52	1.06	83740.60
10	4.80	1.57	50.34	1.07	15.71	11.92	1.05	80957.09
11	3.91	1.94	54.76	0.33	17.50	11.60	1.06	81975.01
12	5.16	1.82	53.22	0.66	17.47	11.38	1.06	83986.65
13	7.59	1.79	47.62	2.38	15.88	11.68	1.06	82237.08
14	10.28	2.16	48.51	1.67	16.39	11.36	1.06	84529.66
15	6.78	2.57	55.86	0.67	17.38	11.32	1.06	84278.20
16	4.92	2.98	58.99	1.54	15.89	11.92	1.07	80256.15
17	3.25	2.49	47.05	0.77	16.79	11.58	1.06	82358.94
18	6.55	2.38	54.81	0.55	18.23	10.91	1.06	86446.74
19	4.85	2.63	41.63	1.02	17.39	11.14	1.06	85287.95
20	2.50	3.58	53.67	0.53	16.39	12.28	1.07	76583.49
21	5.50	3.93	59.20	0.44	17.32	11.39	1.08	83132.59
22	5.35	4.84	57.26	0.74	16.66	11.56	1.07	82420.80
23	8.35	4.08	53.97	0.64	17.46	11.07	1.06	86036.65
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.32	2.72	55.11	1.06	16.50	11.67	1.06	82043.52
最 大 值	13.23	4.84	69.96	2.38	18.42	12.85	1.14	86446.74
發生時間	7	22	0	13	1	4		18
最 小 值	2.50	1.56	41.63	0.33	14.93	10.91	1.03	72892.55
發生時間	20	9	19	11	7	18		4
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.22 %	0.00 %		0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	-0.07 %	0.09 %	-0.07 %	0.90 %		0.13		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年11月11日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值								
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移(率)								
全幅偏移(率)								
有效比率								
備註								

