

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月15日

報表日期: 113年09月15日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO ₂ _C	#1-H ₂ O	#1-O ₂ _C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.69	3.82	57.14	0.86	19.15	11.34	1.00	82058.52
1	7.41	4.90	61.62	1.17	19.36	11.86	0.99	77991.78
2	7.23	4.73	59.29	0.71	19.29	11.33	1.01	82170.34
3	8.39	4.44	56.52	1.41	17.68	11.45	1.02	82724.20
4	7.58	4.82	54.99	1.20	17.57	11.68	1.02	80600.65
5	7.40	3.82	45.12	1.05	17.06	11.65	1.00	79635.08
6	8.21	3.74	60.54	1.03	17.61	11.84	1.00	78886.62
7	9.24	3.53	55.25	0.91	17.94	11.43	0.99	82661.60
8	8.64	4.22	55.14	1.62	17.04	11.71	0.98	80386.63
9	6.89	3.70	60.61	0.71	18.36	11.47	1.01	81344.61
10	6.74	3.49	61.70	0.89	17.72	11.50	0.98	81801.22
11	5.64	4.22	54.72	1.70	16.40	11.89	0.99	79828.74
12	3.75	3.72	61.54	1.09	17.10	11.80	0.99	79675.21
13	5.52	5.16	61.18	1.33	16.89	11.92	0.97	78897.20
14	9.94	9.13	57.55	1.73	16.64	11.82	0.97	79926.69
15	6.52	8.79	57.42	1.96	15.72	12.21	0.97	77712.26
16	9.94	3.31	60.87	1.74	16.59	11.97	0.98	78709.54
17	10.37	5.39	54.54	1.43	16.53	11.97	0.98	76954.46
18	7.34	6.03	56.20	0.99	17.19	12.01	0.98	75695.97
19	5.66	3.16	54.94	0.57	17.32	11.76	0.99	79947.96
20	7.57	2.93	47.18	0.93	17.45	11.73	1.00	79957.14
21	8.22	3.31	47.95	0.55	18.91	11.08	0.99	84245.06
22	9.57	2.81	54.10	0.85	17.80	11.54	0.99	81244.98
23	7.88	2.65	50.03	0.79	17.97	11.58	0.98	80723.62
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.64	4.41	56.09	1.13	17.55	11.69	0.99	80157.50
最 大 值	10.37	9.13	61.70	1.96	19.36	12.21	1.02	84245.06
發生時間	17	14	10	15	1	15		21
最 小 值	3.75	2.65	45.12	0.55	15.72	11.08	0.97	75695.97
發生時間	12	23	5	21	15	21		18
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.11 %	-0.24 %	-0.00 %		-0.30		0.00 %
全幅偏移(率)	0.28 %	0.35 %	0.00 %	0.51 %		-0.25		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年09月15日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年09月15日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.65	2.77	63.13	0.56	17.43	11.18	1.71	77849.98
1	7.29	3.79	57.58	0.54	18.25	11.06	1.71	78137.55
2	11.74	4.52	50.78	1.45	16.13	11.14	1.71	78330.04
3	7.37	4.58	52.54	1.42	15.56	11.67	1.71	72422.37
4	11.99	3.55	57.41	1.30	16.71	11.08	1.72	78997.39
5	10.44	3.67	52.26	1.53	15.78	11.29	1.72	78735.97
6	10.78	3.85	56.23	1.90	14.87	11.74	1.72	76957.80
7	9.65	1.17	47.27	1.58	14.99	11.63	1.69	73816.02
8	11.50	1.98	42.41	2.33	14.92	11.17	1.71	74198.07
9	8.60	2.55	58.95	2.25	15.76	11.25	1.69	74881.13
10	7.06	4.28	54.32	2.15	15.56	11.41	1.73	75684.51
11	7.23	2.84	59.64	2.04	15.41	11.53	1.69	75201.20
12	4.33	2.70	61.57	2.68	14.62	11.76	1.70	75388.24
13	4.93	2.89	65.07	2.50	14.56	11.93	1.71	74343.01
14	6.63	5.26	54.05	3.91	14.39	11.76	1.70	75467.03
15	3.09	6.84	48.45	3.21	13.54	12.33	1.70	71043.83
16	8.60	7.11	61.13	3.14	13.92	11.81	1.71	75086.54
17	12.94	4.33	54.84	3.71	13.43	11.74	1.68	71482.27
18	8.94	2.73	57.64	2.15	14.75	11.52	1.67	71901.30
19	14.18	2.16	59.66	1.94	15.33	11.37	1.65	72441.49
20	8.22	2.10	57.45	1.01	15.88	11.20	1.69	73718.69
21	11.84	3.33	51.25	0.87	16.62	10.91	1.70	77205.73
22	8.05	2.87	54.00	0.97	16.43	11.30	1.70	75765.01
23	6.56	2.32	53.87	0.56	16.45	11.38	1.68	75976.33
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.82	3.51	55.48	1.90	15.47	11.46	1.70	75209.65
最 大 值	14.18	7.11	65.07	3.91	18.25	12.33	1.75	78997.39
發生時間	19	16	13	14	1	15		4
最 小 值	3.09	1.17	42.41	0.54	13.43	10.91	1.64	71043.83
發生時間	15	7	8	1	17	21		15
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.21		0.00 %
全幅偏移(率)	1.39 %	0.20 %	-0.13 %	0.42 %		-0.20		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								