

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年10月11日

報表日期: 113年10月11日

項目 單位	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO ₂ _C	#1-H ₂ O	#1-O ₂ _C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.46	3.86	52.33	1.04	17.10	11.52	1.06	83229.65
1	6.56	5.40	56.72	0.73	19.04	11.31	1.07	83357.17
2	10.10	2.39	47.30	0.98	17.47	11.68	1.06	80342.58
3	9.76	2.59	45.01	2.92	16.29	11.87	1.06	78023.28
4	10.95	2.90	57.45	1.81	17.67	11.67	1.06	76600.97
5	3.56	2.58	52.94	0.94	17.75	11.23	1.04	79186.08
6	7.90	3.39	43.06	0.97	17.40	11.40	1.04	74601.22
7	14.01	3.88	60.69	1.42	17.49	11.60	1.04	71055.28
8	8.24	3.65	48.68	1.34	16.51	11.90	1.04	68056.84
9	10.49	3.27	58.85	1.80	17.91	11.62	1.03	77702.21
10	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.02	81866.14
11	5.50	5.55	63.38	2.52	16.22	11.97	1.04	80850.19
12	8.46	2.33	44.66	3.56	15.01	12.01	1.04	80730.19
13	6.80	2.28	60.01	2.68	15.93	12.16	1.05	78988.28
14	6.59	2.25	57.30	2.50	16.67	11.63	1.05	82743.16
15	7.86	2.36	62.37	2.65	16.59	11.84	1.04	81135.31
16	8.00	2.37	56.32	2.70	15.95	11.71	1.03	82586.67
17	5.53	3.15	64.43	3.63	14.85	12.31	1.04	78120.63
18	1.06	2.41	64.45	3.79	13.80	12.02	1.04	81527.94
19	6.44	4.87	54.04	3.69	14.68	11.86	1.03	82289.86
20	8.48	1.18	69.50	2.85	16.05	11.67	1.04	83240.89
21	7.03	2.43	64.22	2.42	16.48	11.46	1.04	84503.13
22	8.31	2.46	54.75	2.76	16.77	11.57	1.04	83115.56
23	8.91	2.65	54.94	2.34	17.04	11.55	1.04	82825.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	24	24
平 均 值	7.78	3.05	56.23	2.26	16.55	11.72	1.04	79861.61
最 大 值	14.01	5.55	69.50	3.79	19.04	12.31	1.08	84503.13
發生時間	7	11	20	18	1	17		21
最 小 值	1.06	1.18	43.06	0.73	13.80	11.23	1.02	68056.84
發生時間	18	20	6	1	18	5		8
零點偏移(率)	-0.11 %	-0.11 %	-0.10 %	-0.01 %		0.00		0.00 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		0.19		0.40 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 113年10月11日

[illegible]

