

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年08月29日

報表日期: 114年08月29日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年08月29日

報表日期: 114年08月29日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年08月29日

報表日期: 114年08月29日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.02	8.63	57.88	3.49	16.14	10.41	1.41	78481.60
1	3.11	9.52	60.94	3.64	16.16	10.48	1.40	77231.08
2	3.46	9.36	61.41	4.04	14.86	10.84	1.39	78445.72
3	3.07	9.29	59.71	4.19	14.34	11.02	1.40	78383.19
4	2.77	8.88	60.31	4.14	14.22	10.87	1.40	76640.10
5	2.49	9.69	58.92	4.59	13.59	11.02	1.38	75794.69
6	3.14	9.37	61.43	4.11	14.57	10.73	1.41	77377.60
7	4.53	8.58	66.48	3.83	14.84	10.56	1.41	73420.35
8	5.96	7.21	65.16	2.62	15.15	10.51	1.38	77476.14
9	4.31	7.52	60.97	2.38	15.91	10.21	1.41	77066.39
10	9.77	7.38	62.05	2.71	15.17	10.42	1.40	75580.70
11	7.41	7.23	62.62	2.66	15.02	10.53	1.39	75707.34
12	9.73	8.80	61.93	3.39	13.27	10.68	1.38	75496.69
13	9.33	8.90	56.81	3.07	14.48	10.32	1.37	76499.26
14	8.87	7.31	54.58	2.70	15.50	10.20	1.37	74217.10
15	9.39	9.03	63.00	3.75	17.52	9.87	1.40	78684.43
16	4.64	8.54	45.44	4.46	17.31	8.82	1.38	77836.68
17	2.64	6.16	53.29	3.55	14.43	9.05	1.35	72613.53
18	3.71	5.94	46.72	3.89	15.67	8.59	1.33	72939.71
19	4.93	5.81	49.88	3.53	18.62	7.95	1.38	78023.49
20	3.32	5.83	46.90	3.06	17.21	8.21	1.39	76311.94
21	3.41	5.85	47.08	2.96	17.84	8.20	1.39	77300.63
22	5.91	5.78	58.86	3.35	16.25	8.36	1.38	72833.88
23	8.56	9.41	68.09	3.52	17.19	9.29	1.39	73885.95
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.31	7.92	57.94	3.48	15.64	9.88	1.39	76177.01
最 大 值	9.77	9.69	68.09	4.59	18.62	11.02	1.43	78684.43
發生時間	10	5	23	5	19	3		15
最 小 值	2.49	5.78	45.44	2.38	13.27	7.95	1.32	72613.53
發生時間	5	22	16	9	12	19		17
零點偏移(率)	-0.12 %	0.00 %	-0.09 %	-0.02 %		-0.02		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.18 %	-0.71 %	0.18 %		0.39		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								