P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 115年07月10日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.54	12.76	49.58	4.76	18.65	10.98	1.23	83185.69
1	7.40	12.05	52.66	2.22	19.08	10.33	1.23	87936.41
2	11.18	12.34	50.98	1.98	19.87	10.60	1.23	84625.90
3	8.94	13.33	51.35	2.86	18.86	10.62	1.23	85736.14
4	6.40	12.72	44.17	3.12	16.73	11.24	1.22	83048.81
5	7.95	12.60	62.66	4.95	18.99	10.77	1.25	84903.58
6	4.46	12.70	58.64	2.80	18.76	10.80	1.25	84094.84
7	7.02	12.70	58.71	2.32	18.21	10.98	1.25	82999.85
8	11.51	12.27	61.36	3.27	18.70	10.69	1.25	85122.49
9	4.52	13.61	53.87	2.04	18.08	10.66	1.25	85655.73
10	14.18	13.96	54.54	3.17	16.90	11.04	1.25	84099.80
11	6.43	14.13	60.15	1.60	16.90	11.18	1.25	82837.73
12	8.50	14.14	54.06	1.86	16.13	11.38	1.25	81875.32
13	12.04	14.52	54.83	1.76	16.91	11.36	1.25	81629.40
14	3.12	14.21	50.76	2.23	16.29	11.47	1.25	80751.27
15	11.58	14.33	52.91	3.03	17.22	11.47	1.25	80048.65
16	6.53	14.43	55.60	2.73	16.75	11.40	1.25	81074.09
17	9.31	13.93	54.81	3.35	16.56	11.33	1.25	81542.01
18	14.18	14.14	53.36	3.79	16.05	11.48	1.25	80861.40
19	8.29	14.40	58.41	3.07	16.64	11.39	1.25	81042.99
20	10.32	13.53	56.55	2.74	18.07	10.85	1.25	84308.80
21	9.92	13.50	54.85	3.06	17.84	10.83	1.25	84955.77
22	9.95	13.71	54.40	3.54	17.73	10.94	1.25	84155.66
23	11.93	13.64	56.98	3.59	17.94	10.96	1.25	83859.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.09	13.49	54.84	2.91	17.66	11.03	1.25	83348.01
最 大 值	14.18	14.52	62.66	4.95	19.87	11.48	1.26	87936.41
發生時間	10	13	5	5	2	18		1
最 小 值	3.12	12.05	44.17	1.60	16.05	10.33	1.21	80048.65
發生時間	14	1	4	11	18	1		15
零點偏移(率)	-0.46 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.05 %		-0.02	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	0.42 %	-0.54 %	-0.81 %	0.00 %		-0.09	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 115年07月10日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.05	12.58	47.17	0.56	18.89	11.02	0.90	83225.50
1	2.06	12.47	40.38	0.60	19.01	10.90	0.90	84621.04
2	2.46	12.42	54.15	0.87	20.56	10.47	0.92	86451.71
3	3.87	12.35	59.92	1.11	17.33	11.05	0.92	85007.69
4	3.36	13.00	56.44	1.99	15.84	11.53	0.92	82231.94
5	3.86	13.20	41.20	1.79	15.78	11.88	0.92	78992.17
6	1.99	13.88	64.31	2.02	16.30	12.07	0.91	77338.89
7	4.47	13.64	52.51	1.47	17.65	11.50	0.90	80362.99
8	4.41	12.56	52.48	1.14	17.53	11.20	0.91	82677.60
9	4.68	14.07	58.69	1.76	16.54	11.30	0.91	82606.61
10	5.47	13.83	60.68	1.23	16.82	11.32	0.91	81973.33
11	7.38	13.99	56.67	1.31	16.62	11.43	0.90	80922.23
12	3.81	14.23	61.86	0.94	16.54	11.59	0.90	79436.98
13	2.49	13.66	56.68	0.70	17.78	11.05	0.90	82301.64
14	2.81	13.94	48.70	1.22	16.29	11.31	0.91	82095.04
15	1.36	13.82	57.44	0.86	17.21	11.26	0.90	81798.14
16	1.40	14.13	68.56	0.33	18.99	10.56	0.91	85818.08
17	0.74	14.04	59.60	1.57	16.85	11.27	0.90	82331.83
18	0.97	13.92	62.02	1.20	17.47	11.21	0.91	81767.93
19	1.75	14.14	56.91	1.04	17.96	11.33	0.92	80087.78
20	0.90	13.85	53.04	1.19	17.58	11.19	0.92	81430.44
21	0.82	13.76	56.26	1.46	17.03	11.21	0.92	82186.98
22	0.85	14.00	57.38	1.49	16.41	11.46	0.91	80875.06
23	3.09	13.62	63.56	0.63	18.35	10.86	0.91	84339.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.84	13.55	56.11	1.19	17.39	11.25	0.91	82120.05
最 大 值	7.38	14.23	68.56	2.02	20.56	12.07	0.94	86451.71
發生時間	11	12	16	6	2	6		2
最 小 值	0.74	12.35	40.38	0.33	15.78	10.47	0.90	77338.89
發生時間	17	3	1	16	5	2		6
零點偏移(率)	-0.12 %	-0.01 %	-0.06 %	-0.01 %		-0.04	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.95 %	-0.82 %	1.71 %	0.74 %		-0.10	-0.06	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 115年07月10日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.29	12.19	67.88	2.91	17.66	10.79	1.31	68861.39
1	3.26	11.98	58.38	2.86	19.15	9.91	1.32	73162.32
2	4.47	12.27	64.04	3.01	20.93	9.72	1.33	75578.80
3	4.07	11.71	45.34	2.83	20.55	9.03	1.31	72893.47
4	5.48	13.19	52.72	2.38	18.73	9.12	1.31	77509.01
5	4.28	11.36	55.71	0.27	18.40	9.84	1.31	73871.84
6	3.24	11.70	57.26	1.41	18.98	9.90	1.31	73938.07
7	3.48	11.61	52.09	2.87	19.10	9.97	1.34	74957.65
8	6.62	11.93	61.55	3.09	18.04	10.34	1.33	74120.16
9	5.12	13.41	58.53	3.07	17.56	10.83	1.29	76447.60
10	5.25	13.46	58.01	2.89	17.46	10.86	1.28	76072.43
11	6.40	13.98	57.41	3.12	16.82	10.93	1.29	76070.81
12	3.79	14.12	54.60	2.84	16.87	10.92	1.31	77242.87
13	6.04	13.72	53.65	2.97	17.24	10.91	1.28	75513.53
14	3.89	13.50	55.64	2.77	17.65	10.71	1.29	76987.18
15	8.90	13.41	54.20	3.17	18.37	9.92	1.29	75885.71
16	9.50	12.36	64.45	3.14	18.74	9.64	1.30	77066.13
17	5.22	12.55	63.42	2.91	18.29	10.16	1.35	75480.34
18	9.86	12.70	60.65	3.14	18.67	10.24	1.35	79412.78
19	6.21	12.34	47.92	3.24	19.20	9.90	1.34	79862.18
20	11.44	12.32	61.77	3.26	19.04	9.86	1.34	79737.05
21	7.40	12.64	66.26	3.19	19.20	10.05	1.31	78406.28
22	8.03	12.99	55.03	3.56	18.08	10.46	1.30	76016.19
23	7.88	12.75	49.41	3.15	18.28	10.33	1.31	77902.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.05	12.67	57.33	2.84	18.46	10.18	1.31	75958.18
最 大 值	11.44	14.12	67.88	3.56	20.93	10.93	1.36	79862.18
發生時間	20	12	0	22	2	11		19
最 小 值	3.24	11.36	45.34	0.27	16.82	9.03	1.27	68861.39
發生時間	6	5	3	5	11	3		0
零點偏移(率)	-0.14 %	-0.01 %	-0.02 %	0.00 %		-0.05	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.72 %	0.85 %	-0.32 %	-0.85 %		0.25	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								