

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年12月29日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.21	11.76	51.36	1.27	17.36	11.03	1.29	85495.35
1	6.33	11.65	46.49	1.52	18.48	11.08	1.29	84286.24
2	6.49	18.65	42.70	1.65	16.77	11.51	1.29	81215.37
3	6.12	10.16	37.89	2.29	16.38	10.97	1.29	86231.60
4	6.77	10.87	55.65	2.93	14.31	12.13	1.31	78069.62
5	2.71	15.98	40.59	3.48	14.89	12.43	1.33	73766.74
6	2.75	16.34	37.47	2.05	15.44	11.92	1.33	78487.24
7	3.74	10.48	42.18	1.57	16.93	10.62	1.33	89635.66
8	6.81	13.63	57.05	2.76	14.36	12.17	1.34	78398.50
9	6.35	13.14	34.36	1.80	16.09	11.39	1.31	84055.34
10	6.32	13.05	50.81	1.99	15.43	11.42	1.29	83148.55
11	7.08	13.74	56.52	3.36	14.02	12.34	1.29	77476.48
12	8.96	12.75	51.72	1.68	15.89	11.34	1.31	82576.61
13	10.41	13.15	46.33	2.59	14.72	11.83	1.31	77508.90
14	7.11	13.82	57.94	1.80	15.46	12.10	1.29	73000.64
15	5.07	12.91	51.75	1.27	16.46	11.29	1.29	76751.31
16	5.08	12.95	52.20	1.20	16.58	11.27	1.30	75161.09
17	4.69	13.52	30.46	1.61	16.24	10.51	1.29	78605.43
18	5.22	12.93	52.67	1.90	15.15	11.68	1.29	74591.81
19	5.13	12.64	55.78	2.01	15.27	11.51	1.29	81733.65
20	5.62	13.85	64.90	2.12	15.52	12.32	1.30	75013.22
21	5.13	12.74	56.00	1.21	16.82	11.34	1.30	81319.76
22	5.44	13.41	60.93	1.40	16.83	11.86	1.31	78981.61
23	5.37	13.35	51.25	1.66	16.92	11.72	1.30	80593.52
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	5.87	13.23	49.38	1.96	15.93	11.57	1.30	79837.68
最大值	10.41	18.65	64.90	3.48	18.48	12.43	1.34	89635.66
發生時間	13	2	20	5	1	5		7
最小值	2.71	10.16	30.46	1.20	14.02	10.51	1.28	73000.64
發生時間	5	3	17	16	11	17		14
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.02 %	-0.01 %	0.00 %		-0.06	-0.01	0.30 %
全幅偏移(率)	1.11 %	0.57 %	-1.46 %	-0.85 %		0.15	-0.06	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年12月29日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.91	11.89	38.41	1.30	17.45	10.51	1.10	78120.98
1	3.02	12.05	37.46	1.75	17.39	10.65	1.10	79249.19
2	2.98	11.99	42.26	1.42	17.21	10.62	1.10	79937.09
3	3.42	12.22	36.68	1.43	16.94	10.51	1.10	79846.60
4	4.18	12.09	42.99	1.43	16.86	10.74	1.11	79350.62
5	3.79	12.00	42.90	1.41	17.05	10.63	1.11	80557.99
6	2.93	11.29	34.89	1.25	18.39	9.91	1.11	78474.15
7	2.95	11.54	34.29	1.12	19.44	9.69	1.10	81776.89
8	2.21	11.64	33.98	1.02	17.86	10.35	1.10	80760.10
9	2.48	11.50	33.00	0.94	18.42	9.64	1.10	82384.42
10	5.44	11.29	38.33	1.55	17.59	9.98	1.09	78521.08
11	7.20	11.35	55.46	1.07	18.80	9.92	1.10	78848.41
12	6.17	11.90	46.17	1.37	17.49	10.18	1.10	78912.21
13	2.79	13.51	39.78	1.27	16.85	10.57	1.10	76127.73
14	3.78	14.70	47.38	2.29	16.47	10.48	1.09	76985.75
15	3.13	12.66	40.56	1.51	17.59	10.12	1.09	77533.59
16	4.76	12.47	47.13	1.53	17.42	10.06	1.10	78598.89
17	4.81	12.92	48.06	1.51	17.56	10.05	1.10	79089.35
18	3.64	12.41	44.30	1.29	16.95	10.02	1.10	79135.09
19	2.58	13.30	41.01	1.38	17.17	10.10	1.10	76739.97
20	2.65	13.99	45.47	1.84	16.58	10.25	1.10	77722.59
21	2.57	12.78	50.08	1.46	17.26	10.06	1.10	78461.92
22	3.31	12.62	49.17	0.83	17.79	10.20	1.10	77898.17
23	2.95	13.31	66.70	0.53	18.00	10.77	1.11	75365.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	3.65	12.39	43.19	1.35	17.52	10.25	1.10	78766.60
最大值	7.20	14.70	66.70	2.29	19.44	10.77	1.13	82384.42
發生時間	11	14	23	14	7	23		9
最小值	2.21	11.29	33.00	0.53	16.47	9.64	1.08	75365.56
發生時間	8	6	9	23	14	9		23
零點偏移(率)	-0.09 %	0.00 %	-0.04 %	0.00 %		-0.04	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	-1.26 %	-1.80 %	-0.48 %	-1.58 %		-0.10	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年12月29日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.92	11.10	50.02	2.36	16.17	10.12	1.36	75876.35
1	11.86	11.30	41.78	2.25	18.38	9.72	1.35	75697.98
2	12.71	10.86	38.32	2.93	17.74	9.48	1.34	74663.02
3	11.31	10.71	44.67	3.20	18.01	9.39	1.33	75500.73
4	11.79	11.09	44.08	4.05	17.36	9.15	1.34	77224.83
5	8.94	12.76	50.88	4.12	15.51	10.74	1.34	68134.19
6	3.05	11.07	39.41	1.96	16.69	9.83	1.32	70557.31
7	2.46	11.86	28.08	1.73	20.07	8.33	1.31	72857.80
8	1.85	8.05	39.85	0.82	18.69	8.63	1.31	73906.10
9	6.37	11.98	51.89	2.45	16.92	9.83	1.31	68752.36
10	12.55	13.37	38.22	2.55	17.47	9.42	1.31	75704.00
11	9.61	13.37	27.25	3.25	18.28	8.66	1.31	79046.93
12	3.25	11.21	44.76	1.54	15.95	10.03	1.31	73804.08
13	1.74	11.12	49.04	1.37	16.45	9.85	1.30	74554.34
14	2.85	11.20	55.39	1.50	17.88	9.89	1.31	74412.29
15	11.15	11.51	48.02	2.22	16.22	10.35	1.33	71016.68
16	11.86	11.71	56.59	2.64	16.72	10.19	1.32	74658.91
17	11.59	11.99	65.79	2.75	15.81	10.81	1.31	73447.54
18	12.26	11.93	67.49	2.63	15.56	10.83	1.31	72956.67
19	12.16	11.94	51.00	2.88	15.08	10.89	1.31	72668.55
20	11.56	12.09	58.53	2.65	15.19	11.04	1.31	73255.03
21	12.56	11.80	54.43	2.59	16.00	10.65	1.31	74681.57
22	11.53	12.23	55.04	2.53	15.29	11.09	1.31	71667.87
23	11.84	12.10	58.53	2.05	16.08	10.95	1.31	72064.14
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	9.07	11.60	48.29	2.46	16.81	9.99	1.32	73629.55
最大值	12.71	13.37	67.49	4.12	20.07	11.09	1.36	79046.93
發生時間	2	10	18	5	7	22		11
最小值	1.74	8.05	27.25	0.82	15.08	8.33	1.29	68134.19
發生時間	13	8	11	8	19	7		5
零點偏移(率)	-0.04 %	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.06	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	-0.55 %	-0.65 %	0.19 %	-0.71 %		-0.06	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								