

報表日期: 113年03月14日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.03	2.88	46.25	1.81	14.74	11.53	1.06	78751.45
1	7.17	4.95	44.71	2.97	13.40	11.98	1.06	76980.10
2	9.16	6.80	53.32	4.05	12.83	11.97	1.04	76912.38
3	10.22	4.63	55.79	2.75	15.66	11.60	1.02	78577.44
4	8.20	6.14	68.96	1.35	16.57	11.61	1.03	80318.42
5	9.11	6.95	63.06	2.43	13.89	11.85	1.04	84015.93
6	9.59	8.70	47.88	3.14	14.12	11.74	1.04	79738.14
7	8.31	6.61	51.29	2.90	14.09	11.69	1.03	77947.47
8	8.84	4.36	55.05	2.29	14.90	11.60	1.03	77143.24
9	5.74	5.75	63.33	1.33	15.57	11.54	1.05	79748.26
10	8.15	5.37	54.78	2.17	14.34	11.66	1.06	78589.57
11	9.78	5.62	62.40	1.83	15.70	11.53	1.06	78369.18
12	8.03	5.85	43.22	2.89	14.79	11.55	1.02	77576.98
13	5.55	4.05	39.02	1.83	14.91	11.54	1.04	77664.48
14	4.96	4.22	42.40	2.07	14.39	11.74	1.06	77504.88
15	8.53	4.78	44.31	2.09	14.98	11.63	1.02	78061.90
16	8.38	3.90	47.70	1.37	15.96	11.37	1.03	81850.82
17	6.08	4.44	53.92	1.15	15.63	11.87	1.07	78381.03
18	3.63	4.68	55.97	1.17	15.80	11.47	1.07	81771.84
19	8.22	3.98	45.69	1.99	15.21	11.40	1.06	82390.71
20	10.96	6.18	47.78	2.42	15.21	11.46	1.04	76746.58
21	11.21	4.83	60.03	2.06	15.16	11.90	1.03	77903.98
22	9.26	4.40	54.48	1.83	15.03	11.92	1.02	80617.49
23	6.91	4.25	55.90	1.45	15.42	12.33	1.04	75596.92
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.04	5.18	52.38	2.14	14.93	11.69	1.04	78881.63
最 大 值	11.21	8.70	68.96	4.05	16.57	12.33	1.09	84015.93
發生時間	21	6	4	2	4	23		5
最 小 值	3.63	2.88	39.02	1.15	12.83	11.37	1.02	75596.92
發生時間	18	0	13	17	2	16		23
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.04 %		0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.59 %	-0.04 %	0.01 %		0.13		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年03月14日

報表日期: 113年03月14日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年03月14日

報表日期: 113年03月14日

[illegible]