

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月04日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數								
超限次數								
有效時數								
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.07 %	-0.01 %	-0.07 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.50 %	1.48 %	-0.11 %	0.74 %		-0.09	-0.03	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月04日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.69	3.91	52.29	1.62	18.64	9.51	1.41	85120.71
1	6.95	5.20	49.95	0.84	20.01	9.77	1.41	82570.38
2	5.47	11.20	50.61	1.02	19.64	9.52	1.45	85589.32
3	10.21	5.27	44.73	2.82	18.07	9.56	1.44	87962.19
4	8.81	5.30	39.66	1.89	19.90	9.22	1.44	88204.00
5	10.17	2.78	42.60	1.71	19.65	9.11	1.44	88443.16
6	8.26	5.54	41.61	1.17	21.69	8.99	1.46	85248.17
7	7.55	3.60	51.30	0.56	22.12	8.85	1.45	89859.59
8	7.01	12.39	55.05	0.79	22.56	8.94	1.43	85361.40
9	2.85	11.49	55.52	1.91	23.17	8.95	1.44	86651.00
10	7.76	6.10	31.12	1.32	20.74	8.73	1.44	93595.43
11	9.95	0.95	34.82	1.65	16.89	10.05	1.45	88970.18
12	11.65	1.83	40.98	1.42	17.26	9.95	1.44	88794.29
13	8.64	2.58	34.40	1.61	16.67	10.29	1.44	86531.18
14	9.06	3.78	52.51	1.32	18.96	9.76	1.44	87570.06
15	10.94	6.63	44.19	2.03	17.27	9.65	1.45	87424.95
16	9.59	2.07	48.96	1.93	17.20	10.09	1.45	87753.98
17	9.34	1.84	54.75	1.75	16.40	10.35	1.46	86433.84
18	11.08	2.85	42.77	1.47	18.37	9.58	1.45	86325.88
19	8.98	1.99	50.87	1.10	19.23	9.31	1.44	86464.59
20	8.60	1.61	53.78	1.14	19.05	9.54	1.44	82973.20
21	9.42	5.36	44.58	1.84	18.47	9.22	1.45	87485.82
22	10.06	4.80	54.91	2.11	17.42	9.93	1.44	83456.52
23	4.19	4.02	62.66	0.75	18.99	9.95	1.44	81344.27
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	8.63	4.71	47.28	1.49	19.10	9.53	1.44	86672.25
最大值	11.65	12.39	62.66	2.82	23.17	10.35	1.48	93595.43
發生時間	12	8	23	3	9	17		10
最小值	2.85	0.95	31.12	0.56	16.40	8.73	1.40	81344.27
發生時間	9	11	10	7	17	10		23
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.10 %	-0.01 %	-0.08 %		-0.07	0.00	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.41 %	0.76 %	-0.31 %	0.90 %		-0.10	-0.06	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月04日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.66	4.57	68.26	2.69	17.34	10.61	1.41	83478.26
1	6.56	7.63	64.45	2.85	16.03	10.87	1.41	80157.85
2	2.89	5.55	64.76	2.51	17.00	10.71	1.42	84289.19
3	6.27	8.70	57.81	2.97	18.52	10.29	1.43	88564.87
4	8.24	8.98	59.70	3.16	17.17	10.44	1.42	84887.07
5	8.10	5.04	55.76	2.92	17.48	10.33	1.42	86727.12
6	4.94	3.55	64.26	2.70	18.03	10.48	1.43	85350.80
7	8.08	11.18	39.86	5.92	19.73	9.16	1.44	86709.05
8	8.77	1.38	57.49	2.97	19.29	9.81	1.43	89795.31
9	9.11	6.49	54.57	3.08	17.93	9.84	1.42	88232.88
10	4.80	2.39	68.96	2.73	19.45	10.09	1.42	84254.33
11	3.92	3.46	48.21	2.52	15.61	11.49	1.42	85906.76
12	5.68	8.21	49.37	6.40	15.25	11.10	1.43	84719.63
13	8.16	3.66	54.91	3.32	14.87	11.58	1.43	80795.13
14	9.80	5.92	56.44	3.57	14.92	11.34	1.45	86268.01
15	9.21	2.87	58.64	3.56	14.69	11.48	1.43	87591.15
16	6.79	4.18	59.73	3.12	15.50	11.27	1.40	88224.04
17	5.91	5.25	49.61	3.10	14.19	11.58	1.42	87023.80
18	6.91	2.00	67.88	3.09	15.12	11.02	1.39	85167.73
19	7.23	2.50	59.23	2.54	16.83	10.34	1.39	86526.23
20	7.52	2.47	62.26	2.52	17.00	10.43	1.39	85674.30
21	8.43	4.44	61.16	2.54	16.74	10.33	1.40	87281.67
22	8.21	4.59	62.68	2.52	16.63	10.48	1.42	84760.97
23	7.16	4.69	67.14	2.48	16.89	10.89	1.40	79955.08
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.06	4.99	58.88	3.16	16.76	10.67	1.42	85514.22
最大值	9.80	11.18	68.96	6.40	19.73	11.58	1.46	89795.31
發生時間	14	7	10	12	7	13		8
最小值	2.89	1.38	39.86	2.48	14.19	9.16	1.38	79955.08
發生時間	2	8	7	23	17	7		23
零點偏移(率)	0.00 %	-0.10 %	-0.02 %	-0.08 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.76 %	1.28 %	-1.24 %	0.41 %		-0.06	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								