

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月16日

報表日期: 113年09月16日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.48	3.13	51.84	0.46	20.13	10.89	0.99	84706.28
1	6.18	4.71	49.89	1.33	17.97	11.84	0.99	78493.94
2	6.81	3.83	56.11	0.81	18.12	11.55	1.00	80476.41
3	10.21	4.34	48.15	1.41	17.46	11.43	0.99	77855.04
4	8.91	3.88	47.78	0.75	18.11	11.51	1.00	79148.03
5	8.07	4.03	33.73	4.15	16.64	11.40	1.00	78603.28
6	6.56	4.44	37.83	1.83	16.99	11.45	1.00	76384.86
7	10.08	3.03	54.98	0.76	17.48	11.35	1.02	81703.27
8	8.92	2.85	50.24	1.28	16.41	11.85	1.00	77545.45
9	7.54	2.91	44.26	1.27	17.06	11.53	0.99	78481.91
10	8.73	2.83	39.52	1.41	17.16	11.53	0.99	78446.78
11	6.80	2.76	42.11	1.25	16.69	11.85	0.97	77559.54
12	4.34	2.56	45.75	0.95	16.76	11.82	0.97	79808.54
13	1.93	2.63	50.01	1.19	16.16	12.27	0.98	75379.71
14	1.35	2.85	52.06	0.64	17.04	12.10	0.97	77369.91
15	6.71	2.86	51.68	0.84	17.38	11.93	0.98	78954.95
16	2.20	2.73	63.11	0.29	18.69	11.46	1.00	81509.31
17	2.79	2.81	52.62	0.41	18.86	11.17	1.01	83777.55
18	1.36	2.87	60.10	0.22	19.57	11.35	1.02	81777.73
19	4.02	3.18	50.99	0.49	18.38	11.28	0.99	82939.92
20	5.09	2.81	47.56	0.59	17.97	11.43	0.99	82367.02
21	9.83	2.60	49.94	1.04	17.54	11.46	1.01	82372.25
22	9.70	5.31	47.86	1.29	17.33	11.59	1.01	81343.95
23	9.29	2.88	46.84	0.71	17.46	11.89	1.00	78703.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.33	3.28	48.96	1.06	17.64	11.58	0.99	79821.21
最 大 值	10.21	5.31	63.11	4.15	20.13	12.27	1.02	84706.28
發生時間	3	22	16	5	0	13		0
最 小 值	1.35	2.56	33.73	0.22	16.16	10.89	0.97	75379.71
發生時間	14	12	5	18	13	0		13
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.06 %	-0.02 %	0.00 %		-0.43		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.43 %	-0.41 %	0.52 %		-0.20		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月16日

報表日期: 113年09月16日

[illegible]