

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月11日

報表日期: 113年09月11日

[illegible]

報表日期: 113年09月11日

項目 單位	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO ₂ _C	#2-H ₂ O	#2-O ₂ _C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
0	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
1	13.51	2.74	46.65	2.12	17.86	11.01	0.80	80370.57
2	11.01	5.09	44.49	2.59	18.47	10.61	0.81	82992.81
3	11.58	3.64	43.40	2.75	17.95	10.40	0.80	85316.92
4	13.83	2.68	45.88	2.44	17.00	11.08	0.79	80520.44
5	12.11	2.02	42.69	2.21	17.63	10.70	0.79	82646.88
6	13.52	4.98	47.79	2.60	17.50	10.59	0.80	83841.89
7	11.20	5.24	60.84	4.01	15.64	11.29	0.79	78549.80
8	10.39	2.49	54.93	3.12	16.50	11.11	0.79	80806.43
9	8.83	2.75	53.09	1.29	14.79	11.46	0.79	79242.72
10	7.97	3.54	56.50	1.08	15.72	11.30	0.79	80213.76
11	8.36	3.54	55.53	1.19	16.04	11.01	0.80	81811.99
12	9.14	6.64	53.25	1.27	14.72	11.38	0.80	80068.92
13	9.90	4.46	60.12	1.29	14.74	11.60	0.79	78055.36
14	11.77	3.81	60.68	1.44	14.64	11.72	0.79	77183.57
15	8.31	9.41	56.71	1.42	14.75	11.71	0.79	77428.15
16	8.21	4.92	59.65	1.17	14.98	11.51	0.79	79098.85
17	7.53	6.12	50.44	1.13	15.18	11.45	0.80	79584.67
18	8.09	3.80	55.45	1.34	15.53	11.20	0.80	80311.29
19	7.95	2.24	51.08	1.61	15.38	11.23	0.79	80841.88
20	5.23	4.20	53.34	1.16	15.41	11.16	0.79	81885.72
21	5.59	2.10	61.21	0.89	16.75	11.02	0.79	81230.80
22	7.21	3.16	54.75	1.19	17.02	10.91	0.79	81620.36
23	5.51	2.55	61.13	0.97	17.64	10.94	0.79	80885.22
23	8.81	6.13	45.53	2.03	16.57	10.69	0.79	84054.99
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均値	9.40	4.09	53.13	1.76	16.18	11.13	0.79	80773.50
最大値	13.83	9.41	61.21	4.01	18.47	11.72	0.83	85316.92
發生時間	3	14	20	6	1	13		2
最小値	5.23	2.02	42.69	0.89	14.64	10.40	0.76	77183.57
發生時間	19	4	4	20	13	2		13
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.09		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.17 %	0.11 %	0.32 %	0.47 %		-0.24		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

