

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年01月20日

報表日期: 113年01月20日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.83	6.14	53.80	1.54	14.82	12.52	1.05	75766.45
1	8.62	4.70	65.03	1.07	16.78	11.96	1.04	79299.55
2	4.52	10.63	35.04	1.54	18.31	9.93	1.03	78193.76
3	9.85	5.32	61.77	1.25	15.61	11.15	1.03	80263.68
4	9.17	8.45	60.80	1.52	15.65	12.03	1.06	79581.43
5	10.59	7.09	42.61	2.01	15.48	11.55	1.05	82148.97
6	8.49	5.86	49.35	0.92	16.49	11.71	1.04	81478.34
7	9.97	5.47	45.75	1.48	15.82	11.44	1.06	84184.55
8	8.52	5.89	47.01	1.20	15.83	11.99	1.06	79624.71
9	9.39	5.61	48.03	0.80	16.35	11.52	1.05	83286.66
10	9.47	9.82	45.39	0.93	15.87	11.57	1.07	82831.65
11	9.00	11.54	48.84	1.15	15.97	12.02	1.09	79383.75
12	7.99	8.55	55.87	0.98	16.00	12.08	1.06	78758.79
13	14.84	12.29	44.33	2.36	14.73	12.01	1.06	80171.90
14	14.17	7.37	48.50	3.12	14.62	12.06	1.08	80269.69
15	9.01	3.91	49.22	3.49	15.35	11.95	1.09	80599.72
16	8.06	6.26	67.00	1.43	15.85	12.09	1.06	79149.32
17	6.84	7.75	45.10	1.72	14.33	12.16	1.04	79544.52
18	9.04	6.04	46.34	2.18	14.71	11.95	1.04	80848.17
19	9.15	5.24	46.54	1.38	15.75	11.65	1.04	83062.24
20	9.92	5.28	47.18	1.07	15.94	11.70	1.06	82216.40
21	10.27	5.34	46.70	0.77	16.41	11.61	1.06	82248.27
22	8.54	7.53	43.17	1.54	14.78	11.99	1.07	80699.87
23	10.63	8.28	46.14	1.64	14.85	12.06	1.07	80217.09
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.37	7.10	49.56	1.55	15.68	11.78	1.06	80576.23
最 大 值	14.84	12.29	67.00	3.49	18.31	12.52	1.11	84184.55
發生時間	13	13	16	15	2	0		7
最 小 值	4.52	3.91	35.04	0.77	14.33	9.93	1.02	75766.45
發生時間	2	15	2	21	17	2		0
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.09		0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.24 %	0.02 %	-0.03 %		-0.07		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年01月20日

報表日期: 113年01月20日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	3.38	4.25	53.30	1.00	15.06	10.67	1.09	78827.09
1	3.95	5.45	56.66	0.83	17.52	10.62	1.10	79803.58
2	9.50	4.44	47.88	1.49	17.10	9.72	1.10	85144.06
3	9.02	3.39	49.88	1.62	15.22	10.57	1.09	80323.18
4	5.48	5.06	56.13	1.49	15.77	10.44	1.10	82466.01
5	1.29	3.24	49.59	1.12	14.57	10.65	1.10	79196.60
6	4.28	4.73	52.34	0.90	15.78	10.30	1.09	81463.36
7	3.83	3.73	48.60	1.30	14.75	10.66	1.09	77545.86
8	5.50	4.63	53.35	1.54	14.73	10.62	1.10	80094.92
9	3.29	3.56	47.99	1.11	15.48	10.32	1.09	77782.46
10	1.99	8.03	46.10	0.71	16.38	10.17	1.09	81323.40
11	3.44	8.29	45.55	0.75	16.22	10.27	1.09	79783.74
12	1.68	6.20	44.78	1.10	15.07	10.41	1.08	78334.83
13	9.36	8.26	56.34	2.08	15.71	10.54	1.09	79308.88
14	15.10	4.50	50.90	2.74	14.73	10.62	1.09	79554.66
15	8.60	6.34	44.53	2.16	14.68	10.62	1.08	77877.12
16	8.37	9.33	42.24	2.75	15.40	10.50	1.07	77798.45
17	6.35	5.44	45.56	1.67	15.27	10.50	1.09	79133.86
18	10.96	6.10	45.90	1.78	15.28	10.28	1.08	80193.70
19	10.46	8.24	42.94	2.11	16.37	10.03	1.07	82677.72
20	8.00	7.11	44.78	1.18	17.05	9.91	1.08	82145.87
21	5.56	5.51	43.72	0.81	16.04	10.24	1.05	79111.85
22	4.97	5.24	45.65	1.04	15.31	10.40	1.05	78581.68
23	13.07	5.19	45.92	1.71	15.25	10.40	1.05	79311.94
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.56	5.68	48.36	1.46	15.61	10.39	1.08	79907.70
最 大 值	15.10	9.33	56.66	2.75	17.52	10.67	1.13	85144.06
發生時間	14	16	1	16	1	0		2
最 小 值	1.29	3.24	42.24	0.71	14.57	9.72	1.04	77545.86
發生時間	5	5	16	10	5	2		7
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.00 %	-0.07 %	-0.03 %		0.01		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.03 %	-0.91 %	-0.01 %		0.03		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								