

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年02月13日

報表日期: 114年02月13日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.23	2.04	43.46	0.50	18.40	11.26	1.27	80646.59
1	2.60	1.98	50.12	0.37	17.94	11.84	1.28	78759.97
2	2.20	2.26	51.90	0.88	17.72	11.24	1.25	84336.15
3	4.66	3.01	51.61	0.99	17.10	11.34	1.23	83806.23
4	5.54	3.00	56.81	0.62	17.52	11.38	1.25	83076.56
5	7.30	3.25	57.98	1.15	17.39	11.65	1.29	86316.82
6	6.79	2.98	43.39	0.46	17.99	11.21	1.29	84247.76
7	2.17	3.03	65.66	0.42	18.75	11.56	1.27	80623.87
8	1.08	2.87	66.49	0.32	18.24	11.95	1.27	78245.54
9	2.70	9.98	55.08	0.38	19.43	11.33	1.26	76222.82
10	2.89	2.61	49.41	0.32	18.88	10.54	1.28	85462.40
11	7.42	1.63	49.27	0.37	17.44	11.10	1.30	81914.70
12	5.84	1.91	34.25	1.50	16.06	11.93	1.29	79423.64
13	4.37	1.41	41.50	0.53	17.74	11.66	1.29	80982.56
14	3.26	1.48	51.43	0.35	17.99	11.89	1.29	77855.55
15	3.33	1.65	53.00	0.29	18.24	11.19	1.29	83996.26
16	7.06	3.44	42.44	1.28	16.02	11.67	1.29	81748.56
17	8.27	4.49	50.06	0.71	18.95	10.94	1.29	85746.67
18	5.52	3.76	51.08	0.61	17.73	11.21	1.29	84432.81
19	5.03	4.18	57.71	0.42	17.69	11.48	1.29	82228.15
20	7.02	6.03	50.96	0.51	18.13	11.09	1.29	84801.09
21	8.17	3.35	50.79	0.74	17.57	11.51	1.29	81906.56
22	6.40	2.41	49.04	0.86	17.29	11.51	1.29	82426.88
23	7.19	2.84	46.84	0.84	16.94	11.66	1.29	81477.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.04	3.15	50.84	0.64	17.80	11.42	1.28	82111.89
最 大 值	8.27	9.98	66.49	1.50	19.43	11.95	1.32	86316.82
發生時間	17	9	8	12	9	8		5
最 小 值	1.08	1.41	34.25	0.29	16.02	10.54	1.23	76222.82
發生時間	8	13	12	15	16	10		9
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.06 %	-0.00 %		-0.14		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.50 %	-0.26 %	0.04 %		-0.39		0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

