

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月06日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.58	4.62	54.86	0.52	19.52	11.22	0.97	80643.36
1	3.62	4.90	46.13	1.19	19.66	11.04	0.97	83916.17
2	6.84	5.32	47.85	1.39	20.65	11.01	0.98	83480.73
3	5.98	5.68	63.46	2.85	20.06	10.83	0.98	85408.87
4	7.19	3.80	53.41	0.73	18.92	11.04	0.97	84122.99
5	8.09	5.10	49.52	1.33	19.31	11.07	0.97	86236.27
6	6.99	5.59	52.58	1.05	19.45	10.95	0.97	84567.43
7	8.10	4.68	56.14	1.46	18.49	11.36	0.97	82026.69
8	8.45	3.24	45.59	2.37	17.02	11.96	0.98	78057.88
9	8.22	2.44	55.10	1.54	18.84	11.31	0.97	82421.35
10	8.31	2.43	47.71	1.76	17.87	11.54	0.97	80997.86
11	8.54	7.09	40.15	3.55	15.49	11.84	0.97	79025.39
12	2.72	7.41	38.24	2.59	14.98	11.78	0.97	76367.91
13	7.39	3.47	37.14	2.60	15.49	11.62	0.97	76704.10
14	8.32	5.61	45.29	2.30	16.30	11.60	0.97	76604.47
15	5.25	3.09	49.28	2.72	15.70	11.63	0.97	77103.73
16	7.50	3.07	45.94	2.41	16.82	11.35	0.97	81925.32
17	9.69	2.64	46.62	2.85	16.57	11.51	0.97	80821.75
18	10.31	2.45	50.75	1.77	17.65	11.53	0.97	80557.81
19	7.32	4.43	57.16	1.22	18.33	11.58	0.97	80565.13
20	8.34	4.56	55.10	1.61	17.81	11.36	0.97	82693.03
21	8.27	6.40	45.95	1.97	16.78	11.47	0.97	81586.30
22	9.95	3.47	48.03	2.95	16.17	11.71	0.97	78593.28
23	9.37	3.05	56.31	2.16	17.07	11.67	0.97	78595.86
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.39	4.36	49.51	1.95	17.71	11.42	0.97	80959.32
最 大 值	10.31	7.41	63.46	3.55	20.65	11.96	0.99	86236.27
發生時間	18	12	3	11	2	8		5
最 小 值	2.58	2.43	37.14	0.52	14.98	10.83	0.95	76367.91
發生時間	0	10	13	0	12	3		12
零點偏移(率)	-0.47 %	-0.04 %	-0.01 %	0.00 %		-0.07		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.40 %	-0.07 %	0.05 %		0.01		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月06日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月06日

[illegible]