

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年04月03日

報表日期: 114年04月03日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年04月03日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年04月03日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.05	6.08	61.69	0.61	16.88	10.09	1.55	85558.50
1	5.28	4.89	59.38	0.90	16.34	10.50	1.54	82901.32
2	7.36	2.59	61.13	1.20	16.19	10.34	1.54	82565.53
3	6.58	9.07	57.09	0.80	16.83	10.06	1.53	85796.10
4	5.54	2.16	62.85	0.93	16.35	10.37	1.55	85629.38
5	3.73	7.07	57.79	0.79	15.79	10.52	1.55	84230.96
6	4.51	3.45	59.79	0.80	16.20	10.21	1.57	82141.03
7	3.98	4.41	59.20	0.55	17.44	9.73	1.60	80068.10
8	2.09	3.97	49.34	0.72	16.75	9.71	1.60	81884.58
9	3.85	2.40	56.44	0.84	16.47	9.93	1.60	82148.89
10	5.21	3.29	54.90	1.00	15.63	10.13	1.60	80602.36
11	8.08	2.46	58.14	1.16	15.79	10.11	1.58	79822.56
12	7.38	3.98	60.86	1.19	15.30	10.37	1.60	81688.58
13	6.29	3.90	60.19	1.07	15.25	10.41	1.60	80852.00
14	4.90	8.16	61.12	1.54	14.38	10.76	1.60	80728.25
15	5.51	3.72	58.67	1.14	15.34	10.44	1.60	80299.65
16	2.63	6.72	62.47	1.27	14.53	10.44	1.60	80668.95
17	3.80	2.26	50.63	0.47	17.66	9.33	1.57	82311.50
18	5.80	3.61	44.40	0.62	18.50	8.98	1.59	84692.21
19	8.73	6.23	40.44	0.93	19.12	8.65	1.57	80063.61
20	7.32	7.52	32.71	1.38	18.78	8.54	1.57	78504.65
21	4.68	5.46	36.46	0.60	18.71	8.83	1.58	80478.26
22	9.48	6.50	44.67	0.71	18.14	9.34	1.60	81954.19
23	1.73	5.64	51.49	0.44	18.60	9.45	1.60	83546.08
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.44	4.81	54.24	0.90	16.71	9.88	1.58	82047.38
最 大 值	9.48	9.07	62.85	1.54	19.12	10.76	1.61	85796.10
發生時間	22	3	4	14	19	14		3
最 小 值	1.73	2.16	32.71	0.44	14.38	8.54	1.52	78504.65
發生時間	23	4	20	23	14	20		20
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.03 %	-0.03 %	-0.00 %		0.04		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.01 %	0.30 %	-0.41 %	0.23 %		0.36		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								