P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年02月15日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.88	9.62	52.77	0.64	16.39	11.94	0.99	79061.06
1	9.18	8.51	52.91	0.82	17.02	11.10	0.98	85388.55
2	8.17	9.67	50.71	0.84	17.21	11.35	0.99	83370.09
3	2.86	9.37	55.79	0.61	16.11	11.80	1.00	80799.12
4	1.57	10.12	52.02	1.05	15.49	12.38	0.97	76228.94
5	3.65	6.08	48.00	0.84	15.01	12.47	0.95	76129.15
6	2.52	9.39	59.74	1.19	14.72	12.99	0.96	71417.11
7	3.54	9.43	61.03	0.73	16.37	12.27	0.95	76100.63
8	2.94	10.87	66.23	0.52	16.85	12.33	1.00	74876.54
9	2.62	11.92	32.61	0.31	17.64	11.31	1.02	82635.15
10	2.48	12.86	47.90	0.25	17.65	10.84	0.99	87151.76
11	2.86	11.36	45.50	0.42	16.95	11.26	0.98	83810.23
12	4.09	11.27	33.63	1.14	15.80	11.64	1.00	81515.74
13	5.00	10.77	32.53	1.70	14.85	12.25	1.00	77481.45
14	8.12	2.41	43.95	1.57	14.60	12.08	0.98	79521.21
15	7.86	2.23	52.06	1.49	15.05	12.20	1.00	77825.53
16	4.16	3.28	56.15	0.51	16.34	11.98	1.02	78942.00
17	5.84	3.91	40.99	0.84	16.03	11.87	1.00	79490.99
18	7.04	3.79	50.42	0.59	17.19	11.61	1.00	80490.26
19	9.96	4.01	52.45	0.76	15.98	11.79	0.98	80229.05
20	9.68	3.91	48.05	0.98	15.50	11.79	0.96	81007.98
21	7.49	3.79	55.52	0.84	15.72	12.10	0.99	78598.46
22	7.02	4.41	51.40	0.63	16.72	11.63	0.98	81892.56
23	7.26	7.17	48.18	1.13	15.60	11.82	0.99	81068.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.62	7.51	49.61	0.85	16.12	11.87	0.99	79793.02
最 大 值	9.96	12.86	66.23	1.70	17.65	12.99	1.06	87151.76
發生時間	19	10	8	13	10	6		10
最 小 值	1.57	2.23	32.53	0.25	14.60	10.84	0.94	71417.11
發生時間	4	15	13	10	14	10		6
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.03 %	-0.09 %	-0.02 %		-0.04		0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.41 %	-0.09 %	0.04 %		-0.03		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年02月15日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.07	4.46	49.55	2.16	15.03	11.53	1.06	77956.71
1	2.13	5.19	47.86	1.97	16.34	11.30	1.05	78966.20
2	6.38	5.32	45.29	1.79	15.62	11.41	1.04	78610.80
3	2.75	5.45	52.08	1.29	15.80	11.84	1.02	75215.40
4	2.53	5.50	44.82	1.36	15.73	11.35	1.02	79694.56
5	2.92	5.16	44.04	2.18	14.71	11.43	1.02	79550.94
6	2.54	5.21	47.46	1.19	15.84	11.55	1.04	77291.33
7	2.57	5.42	40.81	1.36	15.39	11.40	1.04	78732.36
8	2.81	2.30	54.83	1.85	14.12	12.38	1.05	72282.16
9	2.32	7.51	56.71	1.15	16.57	11.79	1.10	74531.57
10	2.37	2.08	42.39	1.97	15.04	11.54	1.07	77294.24
11	2.29	5.09	50.08	2.47	13.98	11.99	1.07	75023.17
12	2.70	2.60	57.46	2.27	14.07	11.92	1.07	76033.80
13	2.64	1.91	51.79	2.41	14.24	11.79	1.06	76879.13
14	3.51	2.07	47.78	2.72	14.60	11.59	1.06	77599.23
15	9.98	4.85	45.89	3.14	12.85	11.93	1.05	76478.77
16	5.35	1.63	49.13	1.87	15.03	11.48	1.06	78501.96
17	5.00	2.26	43.26	1.87	15.97	11.13	1.06	80084.14
18	4.73	2.16	46.91	2.25	15.23	11.32	1.06	79690.42
19	5.30	2.20	46.32	1.70	15.84	11.20	1.06	79960.98
20	6.04	2.09	49.89	1.66	15.89	11.28	1.05	78998.50
21	7.61	2.13	45.62	1.86	15.55	11.21	1.06	80773.75
22	2.68	2.42	50.67	1.67	16.24	11.27	1.04	79841.84
23	0.99	4.56	41.08	1.72	15.77	11.19	1.06	80663.01
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.84	3.73	47.99	1.91	15.23	11.53	1.05	77943.96
最 大 值	9.98	7.51	57.46	3.14	16.57	12.38	1.17	80773.75
發生時間	15	9	12	15	9	8		21
最 小 值	0.99	1.63	40.81	1.15	12.85	11.13	1.02	72282.16
發生時間	23	16	7	9	15	17		8
零點偏移(率)	-0.05 %	0.00 %	-0.10 %	-0.00 %		0.03		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.09 %	-0.16 %	-0.04 %		-0.16		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年02月15日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.86	6.96	51.03	0.88	14.40	11.12	1.08	75209.71
1	2.37	5.98	62.35	0.40	18.15	10.34	1.08	79904.72
2	8.06	5.98	38.95	0.89	17.04	9.88	1.05	81498.03
3	5.16	6.11	51.34	0.50	16.30	10.97	1.07	76331.63
4	3.37	4.64	55.47	0.39	17.66	10.43	1.08	82091.09
5	2.40	4.63	56.35	0.32	17.35	10.51	1.08	81741.05
6	6.48	5.44	51.61	0.45	17.80	10.13	1.07	83805.86
7	7.06	4.61	55.78	0.86	15.92	11.22	1.09	78357.14
8	3.80	6.89	70.59	1.02	15.45	11.95	1.10	71122.77
9	1.25	12.54	62.76	0.33	18.36	10.56	1.16	79154.55
10	1.81	7.89	39.40	0.46	16.76	10.32	1.11	79968.15
11	1.24	2.98	51.72	0.63	16.14	10.82	1.11	77259.25
12	3.16	4.22	52.73	0.54	16.06	10.75	1.11	77659.76
13	6.99	3.29	51.02	0.58	16.93	10.42	1.10	81278.91
14	4.64	4.19	48.51	0.68	16.36	10.49	1.10	81448.07
15	6.74	5.18	49.83	0.81	15.95	10.65	1.10	80192.19
16	4.41	3.43	56.69	0.43	17.04	10.80	1.10	79088.91
17	2.86	3.96	52.36	0.31	19.59	10.12	1.11	81822.92
18	3.50	3.86	36.56	0.31	18.56	9.72	1.09	86113.59
19	8.70	7.44	49.90	0.86	16.36	10.51	1.10	82423.88
20	5.45	3.83	49.30	0.38	18.79	9.91	1.10	84695.50
21	4.31	5.21	48.76	0.31	18.61	9.78	1.07	85984.12
22	5.34	3.83	51.90	0.48	17.65	10.28	1.07	83144.22
23	1.81	6.93	52.91	0.56	16.57	10.73	1.06	80058.00
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.37	5.42	51.99	0.56	17.07	10.52	1.09	80431.42
最 大 值	8.70	12.54	70.59	1.02	19.59	11.95	1.38	86113.59
發生時間	19	9	8	8	17	8		18
最 小 值	1.24	2.98	36.56	0.31	14.40	9.72	1.04	71122.77
發生時間	11	11	18	17	0	18		8
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.06 %	-0.03 %	-0.01 %		0.07		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.56 %	-0.99 %	-0.03 %		-0.16		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								