

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年08月02日

報表日期: 114年08月02日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.28	9.35	62.62	2.58	14.83	11.94	1.28	68821.33
1	6.58	9.39	70.52	2.09	17.86	11.75	1.28	67271.78
2	7.50	8.78	56.07	3.08	15.34	11.48	1.29	70162.43
3	5.66	9.55	64.53	2.59	15.21	12.16	1.29	67571.26
4	7.18	9.05	63.25	2.47	15.72	12.02	1.29	69113.40
5	2.16	9.54	64.87	3.93	16.59	12.09	1.25	67672.36
6	1.80	8.92	54.01	4.24	15.79	11.58	1.25	72779.41
7	2.01	9.28	63.69	3.67	16.71	11.89	1.25	69532.49
8	3.21	8.86	63.13	3.73	16.99	11.52	1.25	71497.58
9	9.22	8.80	58.38	2.08	16.61	11.50	1.25	71516.04
10	8.71	8.73	60.56	1.75	16.12	11.60	1.25	71699.87
11	6.71	10.51	56.24	1.55	14.18	12.09	1.25	69630.94
12	7.10	9.07	58.56	1.82	14.55	11.95	1.25	70328.25
13	7.93	8.99	57.21	2.29	15.45	11.82	1.24	70496.69
14	8.57	8.74	62.40	2.39	15.90	11.61	1.25	71619.97
15	10.91	8.83	56.92	3.58	14.76	11.88	1.23	70274.76
16	5.72	8.98	56.73	3.76	13.72	12.05	1.23	68833.63
17	3.99	9.09	59.79	3.05	13.80	12.20	1.24	66860.34
18	8.25	9.37	56.31	3.20	13.86	11.95	1.25	69333.06
19	7.29	8.93	63.58	2.40	15.37	11.97	1.25	69368.68
20	7.62	9.23	62.43	2.22	16.11	11.83	1.25	70006.42
21	8.63	9.14	56.04	3.05	14.31	11.95	1.25	69970.80
22	9.21	9.07	63.75	2.79	15.81	11.97	1.26	68635.25
23	8.27	8.98	61.37	2.66	15.91	11.86	1.26	69716.12
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.73	9.13	60.54	2.79	15.48	11.86	1.26	69696.37
最 大 值	10.91	10.51	70.52	4.24	17.86	12.20	1.29	72779.41
發生時間	15	11	1	6	1	17		6
最 小 值	1.80	8.73	54.01	1.55	13.72	11.48	1.23	66860.34
發生時間	6	10	6	11	16	2		17
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.91 %	-0.31 %	-0.11 %		0.19		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年08月02日

報表日期: 114年08月02日

[illegible]