

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年07月02日

報表日期: 115年07月02日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.12	12.41	36.00	2.04	18.95	10.00	1.21	89595.40
1	6.31	12.21	52.99	2.64	17.89	11.61	1.19	77178.38
2	10.60	12.31	54.95	3.27	16.18	11.84	1.19	77563.50
3	6.65	13.48	68.24	3.94	14.46	12.96	1.23	69521.94
4	1.10	13.25	41.88	3.22	15.07	12.72	1.26	71326.05
5	15.87	13.01	54.04	1.76	18.00	10.84	1.25	80561.07
6	10.60	12.73	56.31	4.21	16.26	11.28	1.25	82225.53
7	6.42	12.99	43.40	3.18	16.15	11.59	1.25	79704.38
8	13.16	12.46	57.61	5.16	17.31	11.07	1.24	83760.46
9	5.95	13.67	57.58	6.04	17.13	11.93	1.21	79928.02
10	10.19	13.64	58.39	6.92	16.14	12.00	1.20	80174.69
11	6.41	14.24	56.17	4.45	16.47	12.39	1.20	76597.20
12	3.89	14.22	62.56	3.46	16.35	12.39	1.19	76337.50
13	4.99	13.77	44.41	4.01	16.89	11.89	1.18	80375.11
14	3.75	13.99	55.35	2.81	17.73	11.75	1.19	79250.29
15	3.91	14.31	63.70	3.00	16.36	12.35	1.20	75413.34
16	12.51	12.78	64.41	1.98	19.71	10.99	1.20	85308.25
17	10.12	13.29	55.60	2.28	17.89	11.49	1.18	81875.51
18	5.81	13.47	64.24	1.77	17.53	11.61	1.22	80009.18
19	8.81	13.15	63.16	1.47	18.71	10.63	1.23	86240.45
20	9.54	12.84	64.36	1.75	19.18	10.91	1.23	83395.44
21	10.35	12.99	62.35	1.60	19.30	11.02	1.22	82012.54
22	11.20	13.59	56.05	2.09	18.91	10.99	1.20	82563.33
23	11.12	12.74	58.72	2.67	18.15	10.90	1.20	84688.89
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.47	13.23	56.35	3.15	17.36	11.55	1.21	80233.60
最 大 值	15.87	14.31	68.24	6.92	19.71	12.96	1.28	89595.40
發生時間	5	15	3	10	16	3		0
最 小 值	1.10	12.21	36.00	1.47	14.46	10.00	1.18	69521.94
發生時間	4	1	0	19	3	0		3
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.03	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	1.44 %	1.16 %	-0.49 %	1.59 %		-0.17	-0.06	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年07月02日

報表日期: 115年07月02日

[illegible]