

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年07月12日

報表日期: 115年07月12日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.77	12.38	44.91	3.85	17.39	10.85	1.24	84195.25
1	10.58	12.41	51.06	1.46	18.80	10.46	1.25	86958.05
2	8.14	12.57	53.57	1.66	19.86	10.47	1.25	85165.79
3	9.60	12.54	49.40	2.30	17.80	11.16	1.25	82050.47
4	10.38	12.38	54.80	2.50	17.32	11.08	1.25	82823.62
5	7.04	11.54	57.65	1.55	18.47	11.10	1.26	85371.88
6	13.82	11.08	51.10	2.94	16.68	10.96	1.25	84526.90
7	7.12	11.75	46.45	2.54	17.04	11.10	1.26	82863.29
8	11.54	12.46	47.48	3.42	17.36	11.11	1.27	82368.21
9	7.71	13.01	47.43	3.32	19.02	10.30	1.27	86840.31
10	8.39	13.40	37.40	2.64	17.58	11.07	1.28	81575.73
11	8.51	13.67	52.51	2.47	16.30	11.98	1.27	76007.05
12	5.30	14.08	56.91	1.74	17.10	12.24	1.27	73586.55
13	6.78	14.61	63.14	2.15	16.99	12.53	1.27	71198.27
14	3.68	14.41	57.74	1.84	16.29	12.93	1.28	68045.96
15	4.05	13.60	64.54	2.93	16.50	12.85	1.27	68434.79
16	3.89	14.21	55.34	2.69	16.42	13.18	1.26	66021.80
17	0.13	14.02	65.79	3.82	14.36	12.59	1.50	72718.22
18	0.11	12.99	54.32	3.40	13.40	10.77	1.71	89466.06
19	0.12	12.10	52.74	2.09	16.37	10.63	1.40	87900.02
20	5.34	12.37	52.39	2.19	18.84	10.46	1.28	86547.65
21	1.61	14.21	61.62	4.08	14.69	12.02	1.31	77906.46
22	0.22	12.63	44.45	3.52	14.47	10.36	1.28	92296.77
23	3.05	12.19	51.95	2.51	17.77	9.96	1.28	91969.53
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.12	12.94	53.11	2.65	16.95	11.34	1.30	81118.28
最 大 值	13.82	14.61	65.79	4.08	19.86	13.18	1.94	92296.77
發生時間	6	13	17	21	2	16		22
最 小 值	0.11	11.08	37.40	1.46	13.40	9.96	1.23	66021.80
發生時間	18	6	10	1	18	23		16
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.06 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.03	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	0.75 %	0.52 %	-0.90 %	-0.18 %		-0.32	-0.06	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年07月12日

報表日期: 115年07月12日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.28	11.65	52.93	2.84	18.61	9.77	1.33	81995.43
1	9.62	13.64	60.11	1.53	21.14	8.68	1.33	83464.63
2	4.52	11.16	52.10	1.36	20.66	9.18	1.31	80436.64
3	3.05	12.14	36.95	1.17	21.67	8.74	1.30	77922.63
4	9.18	12.57	37.13	1.57	21.04	8.43	1.30	81213.45
5	11.08	10.95	55.58	1.82	18.78	9.26	1.31	79301.72
6	6.22	11.90	48.39	1.84	18.90	9.44	1.32	77802.79
7	11.86	11.29	51.48	2.91	18.60	9.72	1.31	81157.52
8	4.82	12.00	57.04	2.62	18.49	9.64	1.31	78566.70
9	9.36	12.35	50.10	2.96	19.41	9.33	1.32	80559.89
10	11.11	12.20	46.92	3.01	19.14	9.39	1.28	80136.29
11	6.78	12.93	54.82	2.67	17.41	10.39	1.32	72547.84
12	4.50	12.49	56.90	2.45	19.24	9.78	1.30	73110.33
13	3.22	13.45	62.64	2.64	18.74	10.64	1.29	68384.91
14	2.81	13.02	55.32	2.65	19.93	10.20	1.32	70222.65
15	2.24	12.47	50.66	2.55	20.03	10.24	1.29	69377.89
16	2.04	12.94	52.75	2.36	18.50	9.99	1.32	71036.62
17	1.15	13.53	70.15	2.59	16.29	11.21	1.35	65105.48
18	1.10	13.45	42.97	2.60	15.80	11.12	1.31	69325.51
19	1.74	11.61	47.90	2.36	19.87	9.61	1.27	76688.62
20	2.79	11.74	38.50	2.40	19.85	9.35	1.29	79583.39
21	2.44	12.14	44.97	2.33	19.40	9.85	1.31	76854.72
22	2.17	11.92	44.62	2.45	20.06	9.89	1.30	78881.05
23	2.45	11.96	49.78	2.49	20.45	9.70	1.28	79387.78
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.23	12.31	50.86	2.34	19.25	9.73	1.31	76377.69
最 大 值	11.86	13.64	70.15	3.01	21.67	11.21	1.45	83464.63
發生時間	7	1	17	10	3	17		1
最 小 值	1.10	10.95	36.95	1.17	15.80	8.43	1.26	65105.48
發生時間	18	5	3	3	18	4		17
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.04 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.07	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	1.18 %	0.58 %	-0.01 %	-0.81 %		0.11	0.04	-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								