

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年01月29日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年01月29日

項目 單位	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO ₂ _C	#2-H ₂ O	#2-O ₂ _C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.04	4.96	43.13	2.57	12.93	11.93	1.05	74753.92
1	5.30	1.79	39.27	1.92	16.05	11.29	1.02	78923.11
2	6.82	1.94	41.02	1.82	16.09	11.03	1.02	80593.86
3	7.30	2.14	36.84	2.35	14.72	11.41	1.02	79053.63
4	8.75	3.29	36.62	2.26	15.08	11.11	1.02	80858.36
5	8.66	2.80	37.94	2.92	13.41	11.52	1.02	77817.20
6	3.11	5.90	44.11	2.06	14.13	11.74	1.01	77384.27
7	4.34	6.72	45.28	2.19	13.87	12.08	1.02	73034.11
8	1.56	9.18	50.23	1.94	14.08	12.19	1.03	72707.51
9	2.01	6.69	47.05	2.09	13.90	12.10	1.04	73519.57
10	2.77	6.80	49.27	2.03	14.46	11.95	1.02	73915.05
11	1.22	8.33	44.75	2.30	13.31	12.24	1.04	72421.19
12	4.90	3.85	43.14	2.05	14.59	11.52	1.02	77884.74
13	5.69	4.10	43.53	2.59	13.74	11.69	1.03	76763.79
14	5.30	2.69	44.57	2.10	13.69	11.71	1.04	76999.26
15	6.81	2.70	42.56	2.16	13.93	11.52	1.02	78290.90
16	5.37	2.65	47.85	1.62	14.75	11.64	1.02	76004.34
17	7.48	3.22	42.23	2.02	14.22	11.53	1.05	77673.90
18	7.34	3.78	42.65	1.97	14.77	11.43	1.03	78433.05
19	7.37	3.16	42.65	2.00	14.53	11.47	1.02	78160.08
20	7.93	3.55	42.96	2.19	14.63	11.48	1.02	77894.40
21	9.02	3.07	45.15	2.29	14.77	11.40	1.02	78271.09
22	8.95	4.10	42.84	2.40	14.68	11.30	1.05	79034.09
23	9.28	6.69	41.61	2.36	14.85	11.27	1.04	79056.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.97	4.34	43.22	2.18	14.38	11.61	1.03	77060.34
最 大 值	9.28	9.18	50.23	2.92	16.09	12.24	1.06	80858.36
發生時間	23	8	8	5	2	11		4
最 小 值	1.22	1.79	36.62	1.62	12.93	11.03	1.00	72421.19
發生時間	11	1	4	16	0	2		11
零點偏移(率)	-0.13 %	0.00 %	-0.03 %	0.00 %		0.00		0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.24 %	-0.44 %	0.27 %		-0.04		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年01月29日

[illegible]