

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年12月21日

報表日期: 113年12月21日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	8.93	2.82	57.68	1.87	16.42	11.57	1.29	82554.57
1	10.19	2.63	56.00	2.10	16.47	11.63	1.29	82091.29
2	12.46	2.89	55.41	3.00	15.09	11.75	1.29	81998.37
3	11.20	2.71	58.66	2.44	15.54	11.73	1.30	81856.60
4	9.84	4.41	56.05	3.34	15.59	11.67	1.30	82408.02
5	4.01	3.41	57.41	1.29	15.11	11.65	1.29	81569.61
6	10.16	2.90	54.58	1.63	14.72	11.75	1.29	81365.79
7	8.77	4.91	53.42	1.70	14.08	11.79	1.28	79576.04
8	9.27	3.60	52.37	1.57	14.17	11.68	1.27	77939.08
9	9.16	7.70	59.45	1.11	16.23	11.42	1.28	81068.23
10	7.79	2.87	47.08	2.10	15.96	10.99	1.28	80675.81
11	8.48	2.64	47.35	2.19	15.61	11.25	1.29	82106.59
12	11.23	6.18	51.29	2.60	13.62	11.72	1.28	78507.90
13	9.98	3.96	49.94	1.83	14.01	11.85	1.26	76301.06
14	11.70	6.18	56.46	1.51	15.26	11.78	1.24	76729.05
15	9.31	3.88	54.17	2.00	13.08	12.05	1.23	77408.70
16	11.25	6.58	55.56	2.10	13.33	12.05	1.23	76763.19
17	9.35	4.02	52.77	1.90	13.66	11.98	1.26	78275.34
18	7.01	2.18	53.76	1.36	14.30	11.96	1.27	78125.91
19	7.77	2.06	50.99	1.33	14.78	11.57	1.29	78963.78
20	8.64	2.03	48.54	1.17	15.11	11.44	1.29	79440.03
21	4.57	2.13	50.59	0.91	15.25	11.70	1.27	78167.47
22	7.74	2.40	46.24	1.11	15.05	11.51	1.25	79895.16
23	8.51	3.27	54.40	1.53	15.75	11.52	1.25	79794.12
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.05	3.68	53.34	1.82	14.92	11.67	1.27	79732.57
最 大 值	12.46	7.70	59.45	3.34	16.47	12.05	1.31	82554.57
發生時間	2	9	9	4	1	15		0
最 小 值	4.01	2.03	46.24	0.91	13.08	10.99	1.23	76301.06
發生時間	5	20	22	21	15	10		13
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.02		0.20 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.61 %	0.14 %	0.17 %		-0.25		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月21日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.20	1.21	59.16	2.39	15.35	10.73	1.08	79658.47
1	8.26	1.38	54.19	1.98	15.93	11.12	1.10	79247.59
2	10.51	1.16	58.81	1.82	13.91	11.02	1.10	79211.72
3	9.84	4.41	56.44	2.10	13.81	10.96	1.10	76344.87
4	8.16	0.86	52.22	1.77	14.24	10.84	1.10	75333.98
5	7.16	1.76	49.48	2.59	15.42	10.45	1.10	80862.91
6	3.83	0.94	55.33	2.79	13.84	10.41	1.14	78643.71
7	9.31	1.30	61.55	1.82	14.95	10.35	1.14	78800.38
8	8.85	3.63	57.50	1.59	14.72	10.43	1.13	79248.24
9	8.22	7.59	52.45	1.46	17.71	10.06	1.14	80517.81
10	9.12	1.01	61.08	2.20	16.50	10.03	1.15	85412.45
11	9.49	1.04	56.94	2.62	15.16	10.38	1.15	82694.71
12	14.22	1.32	48.41	2.23	13.73	10.84	1.15	75818.10
13	10.54	1.53	46.32	1.31	13.73	10.67	1.11	76425.70
14	8.57	3.31	51.51	1.40	13.67	10.91	1.10	76417.00
15	10.10	3.03	47.10	1.67	13.35	11.00	1.10	74972.95
16	9.02	4.92	37.68	1.47	13.91	10.69	1.10	76664.87
17	9.18	4.72	41.54	1.61	15.13	10.47	1.10	79844.92
18	8.03	3.38	44.13	1.54	14.68	10.52	1.11	80561.86
19	4.52	1.81	41.78	1.22	14.91	10.59	1.13	76718.80
20	3.11	5.42	46.33	1.07	15.48	10.49	1.15	78975.44
21	3.06	2.40	49.08	1.15	15.26	10.46	1.15	81879.49
22	6.31	2.64	51.47	1.37	14.78	10.38	1.13	81602.07
23	9.20	4.86	50.95	2.31	15.13	10.65	1.13	81063.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.20	2.73	51.31	1.81	14.80	10.60	1.12	79038.39
最 大 值	14.22	7.59	61.55	2.79	17.71	11.12	1.17	85412.45
發生時間	12	9	7	6	9	1		10
最 小 值	3.06	0.86	37.68	1.07	13.35	10.03	1.06	74972.95
發生時間	21	4	16	20	15	10		15
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.02 %	-0.02 %		-0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.08 %	0.49 %	0.28 %	0.31 %		-0.28		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月21日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.57	2.42	48.52	1.69	16.14	10.32	1.52	75642.19
1	10.08	4.76	47.47	1.59	17.10	10.37	1.52	76125.99
2	11.62	4.15	43.08	2.22	15.46	10.28	1.52	76071.34
3	10.62	2.15	44.07	2.35	15.94	9.87	1.52	76367.17
4	11.12	2.75	37.29	2.29	15.31	9.82	1.52	74123.99
5	11.14	4.29	42.41	1.93	16.23	9.92	1.52	73746.38
6	12.29	4.68	40.63	2.15	16.28	9.84	1.51	74214.90
7	9.78	4.13	41.16	1.90	14.16	10.35	1.49	69433.02
8	12.62	4.88	45.59	2.24	15.13	10.14	1.50	74019.79
9	10.75	3.09	51.04	1.92	17.31	10.02	1.50	74503.51
10	13.87	1.91	49.43	2.82	16.20	10.21	1.50	76458.97
11	10.47	3.51	50.98	1.84	15.95	10.14	1.51	79849.82
12	14.65	11.21	47.42	2.59	15.09	10.24	1.51	74975.60
13	9.10	10.15	44.20	3.03	13.48	10.23	1.50	71183.86
14	5.52	1.85	46.86	1.07	13.52	10.96	1.48	65977.72
15	5.65	1.70	51.24	1.23	14.17	10.62	1.49	71908.54
16	6.47	4.68	53.63	1.26	14.01	10.57	1.49	73118.96
17	8.41	2.01	56.94	1.52	15.43	10.43	1.48	74546.55
18	7.72	2.01	50.21	1.47	15.72	10.23	1.50	77219.60
19	7.76	4.24	49.99	1.36	16.24	10.02	1.52	78065.87
20	7.97	5.40	52.38	1.54	14.78	10.30	1.50	76123.03
21	8.40	3.52	56.21	1.20	15.73	10.22	1.51	76489.34
22	9.25	5.46	52.07	1.66	14.46	10.36	1.52	76646.43
23	10.50	7.55	52.60	2.32	15.83	9.95	1.51	78645.15
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.89	4.27	48.14	1.88	15.40	10.23	1.51	74810.74
最 大 值	14.65	11.21	56.94	3.03	17.31	10.96	1.57	79849.82
發生時間	12	12	17	13	9	14		11
最 小 值	5.52	1.70	37.29	1.07	13.48	9.82	1.48	65977.72
發生時間	14	15	4	14	13	4		14
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.00 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.02		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.10 %	-0.83 %	0.02 %		-0.09		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								