

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年05月07日

報表日期: 114年05月07日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年05月07日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.10	5.94	61.82	1.97	16.52	10.83	1.05	84267.91
1	4.74	3.46	64.57	2.05	18.30	10.28	1.05	86946.45
2	7.44	2.43	62.38	2.58	16.50	10.86	1.03	84135.53
3	5.79	2.34	61.46	3.04	15.89	10.96	1.04	83163.16
4	2.41	2.64	66.26	2.72	16.19	11.16	1.03	81775.43
5	2.11	3.20	52.42	2.82	16.25	11.18	1.02	81369.47
6	4.93	2.25	60.11	1.81	18.86	9.56	1.02	86389.46
7	4.51	2.36	65.82	3.00	14.87	11.15	1.00	80623.05
8	6.88	1.77	57.10	2.08	17.25	10.27	0.98	84770.32
9	3.21	4.34	54.56	2.64	14.81	10.94	1.00	79669.52
10	4.49	1.63	61.95	2.30	15.57	10.91	1.02	79788.62
11	4.71	1.60	54.36	1.92	17.61	10.46	1.02	85471.90
12	2.57	1.57	60.02	1.72	16.94	10.74	1.00	84321.74
13	2.60	1.77	52.55	1.92	16.77	10.80	1.00	81545.27
14	3.44	2.86	50.47	2.33	16.48	10.63	0.99	81476.81
15	1.72	1.74	55.08	2.52	15.92	10.82	1.01	82817.55
16	6.32	7.35	56.30	2.61	16.65	10.38	1.02	86799.23
17	12.35	7.31	52.13	3.31	16.18	10.23	1.03	86434.63
18	4.73	3.14	62.78	2.20	15.91	11.06	1.02	82675.48
19	3.20	10.88	49.65	2.36	15.93	10.97	1.00	81625.18
20	2.49	4.40	53.85	2.01	16.28	10.86	1.00	83087.24
21	7.89	6.05	53.17	2.54	16.74	10.20	1.02	87613.05
22	4.17	3.55	58.48	3.24	14.21	11.53	1.02	76866.19
23	3.50	2.24	53.74	3.15	14.65	10.98	1.03	83186.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.51	3.62	57.54	2.45	16.30	10.74	1.02	83200.83
最 大 值	12.35	10.88	66.26	3.31	18.86	11.53	1.06	87613.05
發生時間	17	19	4	17	6	22		21
最 小 值	1.72	1.57	49.65	1.72	14.21	9.56	0.97	76866.19
發生時間	15	12	19	12	22	6		22
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.04 %	-0.16 %	-0.02 %		-0.05		-0.20 %
全幅偏移(率)	0.88 %	-0.91 %	0.69 %	0.00 %		0.04		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年05月07日

報表日期: 114年05月07日

[illegible]