

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年11月23日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	12.21	12.84	59.27	2.15	16.47	11.30	1.34	81716.86
1	9.88	13.82	54.57	2.80	15.79	11.83	1.34	77939.93
2	12.25	12.69	51.25	2.54	15.02	11.72	1.34	80399.83
3	13.37	11.66	48.71	2.43	15.70	11.20	1.34	83771.76
4	11.49	12.30	59.29	2.49	14.67	11.85	1.35	79248.99
5	11.04	12.45	40.46	2.70	14.63	11.55	1.33	81040.78
6	13.07	13.04	47.54	2.99	15.55	11.69	1.33	79586.23
7	12.47	12.26	49.40	2.40	15.52	11.09	1.34	84750.89
8	12.99	11.89	46.76	1.94	16.08	11.27	1.34	82292.78
9	10.60	11.97	63.30	1.92	15.28	11.41	1.34	80192.41
10	14.33	12.02	58.59	2.17	15.55	10.83	1.34	86659.84
11	13.87	13.13	50.54	3.94	14.96	11.12	1.34	84894.85
12	11.31	12.67	40.78	4.05	15.13	11.35	1.31	82273.22
13	10.00	12.05	60.33	4.14	14.68	11.78	1.33	79468.46
14	11.73	12.41	59.01	4.39	14.76	12.01	1.34	76903.03
15	11.99	12.95	52.11	4.41	14.22	11.89	1.31	78336.65
16	11.68	12.91	55.02	1.92	15.23	11.58	1.31	80670.13
17	15.41	13.99	42.96	1.96	15.84	11.17	1.34	83230.17
18	8.12	12.76	59.14	1.90	14.39	12.03	1.34	77147.38
19	15.68	13.92	41.10	1.89	16.13	10.88	1.32	85523.66
20	14.32	11.40	50.07	1.92	15.57	11.11	1.34	84287.69
21	15.04	12.22	39.25	2.37	14.28	11.43	1.34	82515.01
22	11.66	11.53	41.81	1.78	15.50	11.12	1.34	84615.82
23	12.84	11.29	50.27	2.17	14.62	11.07	1.34	85510.47
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.39	12.51	50.90	2.64	15.23	11.43	1.33	81790.70
最 大 值	15.68	13.99	63.30	4.41	16.47	12.03	1.36	86659.84
發生時間	19	17	9	15	0	18		10
最 小 值	8.12	11.29	39.25	1.78	14.22	10.83	1.29	76903.03
發生時間	18	23	21	22	15	10		14
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		0.01	-0.01	0.30 %
全幅偏移(率)	-0.25 %	-0.14 %	-0.10 %	-0.71 %		-0.13	-0.06	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 114年11月23日

備註	
----	--

