

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年01月09日

報表日期: 114年01月09日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年01月09日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.06	4.30	45.50	4.01	13.16	11.35	1.10	81153.93
1	8.02	1.52	43.22	3.61	13.95	11.45	1.11	81314.07
2	11.92	4.08	41.97	3.60	13.84	11.37	1.10	83238.38
3	10.16	3.68	43.78	4.15	12.30	11.71	1.10	81516.70
4	9.11	1.61	55.53	2.12	11.68	11.96	1.10	79514.32
5	9.17	4.88	61.35	3.05	12.58	11.72	1.10	79307.21
6	7.66	2.41	63.34	3.00	13.30	11.46	1.10	78496.72
7	8.17	1.89	56.67	2.71	13.53	11.44	1.10	80636.88
8	8.99	1.70	58.12	2.75	13.05	11.62	1.10	80390.30
9	9.16	1.63	61.11	2.87	12.93	11.70	1.10	80693.08
10	7.79	2.71	59.14	2.92	12.06	11.77	1.09	80603.66
11	6.65	2.04	57.75	2.68	11.84	11.77	1.09	79022.64
12	8.63	1.62	62.31	2.71	12.47	11.69	1.09	79390.20
13	8.13	1.89	57.39	2.14	13.08	11.75	1.10	78985.19
14	9.81	4.48	44.28	3.20	12.94	11.49	1.10	78114.24
15	8.66	9.61	44.18	3.21	11.54	11.71	1.10	77146.56
16	5.42	3.40	54.52	1.53	14.99	11.17	1.11	83445.16
17	6.60	2.85	45.41	1.96	14.76	11.15	1.11	84195.81
18	6.55	3.20	45.27	2.34	14.45	11.30	1.10	83446.46
19	8.77	4.32	50.27	2.67	13.32	11.56	1.10	82222.36
20	9.11	3.66	43.40	2.18	14.00	11.12	1.10	82681.16
21	7.94	3.01	46.30	1.98	13.87	11.59	1.09	80003.66
22	8.32	2.60	58.38	2.20	13.89	11.46	1.09	82137.87
23	8.95	2.37	64.90	2.28	13.36	11.56	1.09	82051.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.49	3.14	52.67	2.74	13.20	11.54	1.10	80821.18
最 大 值	11.92	9.61	64.90	4.15	14.99	11.96	1.14	84195.81
發生時間	2	15	23	3	16	4		17
最 小 值	5.42	1.52	41.97	1.53	11.54	11.12	1.09	77146.56
發生時間	16	1	2	16	15	20		15
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.04 %	-0.01 %		0.00		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	-0.29 %	0.27 %	0.22 %		-0.07		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年01月09日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	8.29	4.75	43.26	2.40	13.05	10.83	1.52	76401.86
1	7.71	2.16	51.43	0.93	18.40	10.20	1.51	81970.51
2	7.64	4.65	45.20	1.38	16.75	9.97	1.52	85034.36
3	8.98	3.36	46.62	2.21	13.21	11.18	1.52	77766.99
4	11.35	2.73	48.03	2.29	13.27	11.09	1.52	77006.07
5	6.84	3.79	48.71	1.94	13.82	10.97	1.50	77247.93
6	11.63	3.04	45.49	2.18	14.68	10.69	1.50	79563.50
7	9.96	5.43	56.87	2.99	13.79	10.97	1.49	74227.67
8	13.75	1.24	53.19	2.65	14.40	10.86	1.49	77361.13
9	12.71	1.33	55.95	2.29	15.07	10.60	1.49	79333.45
10	9.21	2.03	54.05	4.19	13.64	10.80	1.50	77632.31
11	11.63	2.35	55.88	3.62	13.33	11.07	1.48	76247.83
12	13.12	7.53	49.39	3.23	12.42	11.04	1.48	74492.94
13	8.84	3.49	49.51	1.69	13.07	10.60	1.49	72948.11
14	11.82	4.37	50.20	3.06	13.18	10.32	1.49	74090.92
15	6.43	2.91	48.50	2.16	13.83	10.62	1.48	75936.00
16	8.02	4.16	48.01	2.23	13.65	10.77	1.49	79337.98
17	5.12	3.56	57.35	1.91	13.77	10.98	1.51	80141.07
18	5.22	1.59	56.73	1.63	15.03	10.57	1.52	83838.17
19	8.59	2.53	57.18	2.34	15.06	10.67	1.51	83235.65
20	4.59	3.54	57.84	1.52	15.02	12.14	1.52	71851.78
21	4.66	3.60	45.14	1.15	16.37	10.88	1.50	81247.52
22	6.99	2.55	41.11	1.57	16.02	10.46	1.48	84449.21
23	6.23	7.31	59.07	1.42	16.04	10.76	1.49	81976.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.72	3.50	51.03	2.21	14.45	10.79	1.50	78472.49
最 大 值	13.75	7.53	59.07	4.19	18.40	12.14	1.55	85034.36
發生時間	8	12	23	10	1	20		2
最 小 值	4.59	1.24	41.11	0.93	12.42	9.97	1.48	71851.78
發生時間	20	8	22	1	12	2		20
零點偏移(率)	0.00 %	-0.00 %	-0.06 %	0.00 %		0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.90 %	0.78 %	-0.02 %	0.03 %		-0.10		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								