

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年10月23日

報表日期: 113年10月23日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年10月23日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.75	2.93	60.11	0.97	18.78	10.17	0.88	87208.47
1	5.95	2.39	37.31	1.63	16.53	11.54	0.88	78037.94
2	7.37	4.25	37.31	2.18	17.14	11.05	0.87	81489.55
3	7.30	1.09	33.60	1.96	15.81	11.22	0.89	81126.80
4	7.03	2.43	30.82	2.26	15.57	11.09	0.90	81424.23
5	8.99	8.95	44.89	2.94	15.44	10.86	0.90	82575.23
6	7.10	2.70	50.70	2.09	15.04	11.49	0.90	79347.08
7	9.01	2.12	44.61	2.10	16.33	11.08	0.90	82594.19
8	7.99	1.96	47.48	1.46	16.79	10.99	0.90	82887.15
9	7.25	1.94	44.00	1.52	16.58	10.87	0.90	83234.34
10	7.81	1.85	46.52	1.43	16.92	10.96	0.90	83159.88
11	6.71	1.77	48.12	1.20	16.59	11.34	0.90	80056.96
12	4.99	1.80	57.82	0.72	18.05	10.42	0.89	86054.26
13	8.06	1.99	45.22	1.96	15.65	11.21	0.88	81729.22
14	5.93	1.75	52.09	1.08	17.72	10.98	0.89	81814.81
15	3.08	5.03	49.27	0.80	18.25	10.81	0.90	82293.19
16	9.65	7.78	48.92	2.59	15.92	10.58	0.90	86707.12
17	9.07	3.50	55.99	2.92	15.31	11.28	0.89	81631.32
18	9.13	1.69	56.61	1.07	18.07	10.50	0.89	85451.77
19	9.04	2.30	45.81	1.17	17.12	10.80	0.90	83231.10
20	9.44	2.57	46.17	1.84	16.13	11.13	0.90	81879.32
21	9.81	3.43	38.54	2.50	15.29	11.38	0.89	80438.27
22	8.61	3.44	40.87	2.35	15.86	11.21	0.89	81627.54
23	8.31	2.71	52.09	2.20	15.57	11.36	0.90	80171.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.81	3.02	46.45	1.79	16.52	11.01	0.89	82340.46
最 大 值	9.81	8.95	60.11	2.94	18.78	11.54	0.91	87208.47
發生時間	21	5	0	5	0	1		0
最 小 值	3.08	1.09	30.82	0.72	15.04	10.17	0.86	78037.94
發生時間	15	3	4	12	6	0		1
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.07 %	-0.01 %		-0.15		-0.20 %
全幅偏移(率)	0.14 %	-0.03 %	0.22 %	0.26 %		0.09		-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年10月23日

報表日期: 113年10月23日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	9.34	2.59	56.51	2.55	15.61	11.79	1.69	74437.80
1	14.94	5.85	47.26	3.04	13.28	12.20	1.68	73131.63
2	10.32	2.04	48.50	0.81	14.19	11.56	1.68	77681.23
3	10.18	1.37	51.61	0.78	13.61	11.56	1.69	78355.17
4	10.22	2.01	51.50	0.61	15.47	11.07	1.69	80787.67
5	9.97	2.00	49.89	0.71	13.93	11.35	1.69	79927.03
6	11.99	2.53	53.48	0.62	15.77	11.25	1.68	78914.15
7	9.30	5.02	58.94	3.16	14.94	11.31	1.64	77113.01
8	12.00	2.59	62.27	1.93	15.38	11.37	1.64	77801.98
9	11.76	3.30	53.31	2.46	14.64	11.83	1.64	74974.03
10	10.42	2.05	54.56	1.28	17.45	10.77	1.65	80230.64
11	17.34	5.85	43.77	1.98	15.62	11.21	1.65	76459.07
12	10.04	3.14	46.22	1.91	15.53	11.38	1.64	76676.03
13	7.27	1.95	63.99	1.50	18.36	10.08	1.67	83264.97
14	9.12	2.16	50.21	1.81	15.76	11.07	1.66	80563.00
15	10.18	2.49	50.60	1.56	18.06	10.59	1.66	81346.22
16	10.96	2.10	48.07	1.92	17.46	10.61	1.65	82066.46
17	9.63	2.35	55.38	2.13	15.85	11.57	1.67	75556.61
18	12.27	2.12	53.38	2.18	16.92	10.77	1.67	81768.21
19	13.63	2.14	47.51	2.32	16.21	10.90	1.66	81071.12
20	9.93	2.20	46.54	2.41	16.19	11.01	1.66	80369.44
21	11.34	2.64	45.85	3.10	15.50	11.10	1.66	80045.04
22	14.16	2.38	51.06	2.70	17.38	10.73	1.65	80910.69
23	13.02	2.85	43.69	2.37	15.32	11.34	1.66	78694.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.22	2.74	51.42	1.91	15.77	11.18	1.66	78839.41
最 大 值	17.34	5.85	63.99	3.16	18.36	12.20	1.70	83264.97
發生時間	11	1	13	7	13	1		13
最 小 值	7.27	1.37	43.69	0.61	13.28	10.08	1.63	73131.63
發生時間	13	3	23	4	1	13		1
零點偏移(率)	-0.10 %	0.00 %	-0.10 %	-0.03 %		-0.02		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.79 %	0.43 %	0.29 %		0.34		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								