

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年08月09日

報表日期: 115年08月09日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年08月09日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	3.65	12.66	52.88	1.23	19.61	10.92	0.90	81514.69
1	1.76	14.36	49.12	2.45	20.30	10.33	0.89	85593.48
2	4.05	12.35	49.23	0.75	20.84	10.32	0.90	85466.85
3	1.69	12.75	48.92	1.82	18.81	11.08	0.90	81624.31
4	6.35	12.90	53.61	1.35	18.35	11.26	0.90	80955.96
5	2.80	13.01	46.14	1.48	17.75	11.51	0.90	78755.10
6	1.22	13.50	45.07	0.95	18.09	11.76	0.89	78869.84
7	3.76	13.50	48.14	1.91	18.27	11.32	0.90	80795.76
8	3.65	13.61	50.09	1.02	16.95	12.00	0.90	78639.06
9	4.43	13.73	52.60	1.31	16.74	12.01	0.90	79067.81
10	4.59	14.22	42.24	1.52	15.95	12.32	0.90	77149.28
11	3.83	14.60	43.72	1.47	15.45	12.48	0.90	76520.58
12	5.98	14.02	51.74	1.95	16.09	12.06	0.90	79830.10
13	6.36	14.03	62.50	1.77	17.36	11.65	0.90	82227.43
14	7.57	13.29	62.84	2.05	17.02	11.73	0.90	81923.27
15	9.01	14.09	61.23	3.49	16.89	12.32	0.89	78640.49
16	8.34	14.90	43.06	3.33	17.27	12.12	0.90	81098.99
17	9.60	14.04	53.72	0.75	17.76	11.90	0.90	82601.87
18	6.05	13.80	58.38	0.22	19.05	11.95	0.90	80878.10
19	6.27	14.00	44.10	0.34	18.05	12.14	0.90	80463.06
20	9.03	14.44	46.81	0.64	17.73	12.12	0.90	80841.57
21	8.74	13.79	54.24	0.59	17.27	12.13	0.90	81037.74
22	8.88	13.93	64.58	0.59	17.20	12.27	0.90	79721.19
23	10.82	13.67	55.85	0.85	17.54	12.02	0.90	82082.17
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.77	13.72	51.70	1.41	17.76	11.74	0.90	80679.11
最 大 值	10.82	14.90	64.58	3.49	20.84	12.48	0.92	85593.48
發生時間	23	16	22	15	2	11		1
最 小 值	1.22	12.35	42.24	0.22	15.45	10.32	0.88	76520.58
發生時間	6	2	10	18	11	2		11
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.02 %	-0.05 %	-0.01 %		-0.03	-0.01	-0.20 %
全幅偏移(率)	-1.20 %	0.01 %	1.32 %	-0.72 %		-0.08	0.00	-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年08月09日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.38	11.14	44.01	2.13	18.94	9.45	1.33	74691.00
1	3.25	11.82	48.29	1.75	22.01	9.00	1.30	74611.90
2	7.69	12.14	34.79	2.37	21.01	8.74	1.30	73764.06
3	4.33	11.14	47.32	2.19	19.77	9.41	1.31	73489.32
4	5.11	11.62	42.57	2.12	19.36	9.45	1.31	73555.89
5	2.80	12.42	55.78	2.23	19.38	9.87	1.34	76013.39
6	5.36	11.69	54.64	2.48	19.01	10.21	1.36	77816.13
7	2.89	12.27	60.57	1.53	18.28	10.79	1.30	80142.79
8	2.05	12.64	58.79	1.57	17.50	11.16	1.28	77593.57
9	1.80	12.62	56.50	1.37	17.15	11.09	1.28	77120.26
10	2.26	12.20	56.71	1.74	17.43	10.80	1.29	78970.99
11	4.04	12.32	60.30	2.38	16.87	10.78	1.28	78516.78
12	3.66	13.18	51.05	2.29	18.29	10.34	1.27	75067.51
13	3.13	12.03	32.80	3.16	18.28	8.86	1.28	77480.18
14	7.32	10.83	40.29	2.13	17.62	9.63	1.31	75802.47
15	9.25	11.95	52.46	2.45	16.33	10.88	1.31	73279.82
16	9.20	11.61	48.38	2.21	18.28	10.15	1.29	74403.37
17	8.50	11.91	45.95	2.27	17.94	10.09	1.29	74132.97
18	9.07	11.53	44.47	2.37	19.25	9.60	1.30	76527.14
19	9.17	11.89	45.51	2.37	19.05	9.88	1.27	75474.50
20	6.59	12.16	43.55	2.12	20.34	9.81	1.27	77717.96
21	5.70	11.83	48.82	1.64	19.37	10.29	1.27	74888.75
22	6.28	11.97	47.44	1.63	18.63	10.45	1.27	73725.98
23	7.42	12.21	38.34	1.79	18.34	10.23	1.25	73747.62
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.47	11.96	48.31	2.10	18.68	10.04	1.29	75772.26
最 大 值	9.25	13.18	60.57	3.16	22.01	11.16	1.36	80142.79
發生時間	15	12	7	13	1	8		7
最 小 值	1.80	10.83	32.80	1.37	16.33	8.74	1.25	73279.82
發生時間	9	14	13	9	15	2		15
零點偏移(率)	-0.08 %	0.00 %	-0.02 %	-0.04 %		-0.07	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.26 %	1.05 %	0.39 %	-0.26 %		-0.28	0.00	-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								