

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年12月24日

報表日期: 113年12月24日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.36	3.39	45.93	1.44	15.99	11.63	1.28	81880.13
1	7.88	3.08	52.01	1.27	17.71	11.51	1.27	81610.07
2	9.29	3.07	58.11	1.23	17.15	11.75	1.28	80021.58
3	9.55	2.77	53.41	2.12	15.65	11.68	1.27	82445.69
4	9.19	2.72	59.55	1.54	15.67	11.83	1.27	80973.13
5	2.32	3.83	65.15	2.04	14.46	12.04	1.29	81447.20
6	5.08	3.67	60.45	2.53	14.13	12.00	1.30	80071.61
7	7.60	1.74	48.36	2.47	14.48	11.78	1.29	78125.65
8	4.47	2.23	54.29	2.39	14.55	11.90	1.30	78475.23
9	9.75	1.84	54.51	2.56	14.63	11.81	1.29	78575.08
10	6.24	1.83	54.88	2.52	14.54	11.91	1.30	78122.38
11	6.31	1.82	60.34	2.26	15.04	11.91	1.31	78124.81
12	3.06	2.00	55.86	1.62	15.29	11.88	1.31	78059.51
13	1.81	2.41	59.42	1.61	14.93	12.48	1.33	73879.97
14	0.80	2.23	50.68	1.35	16.50	11.84	1.34	80751.01
15	5.07	2.59	45.17	1.98	16.28	11.46	1.34	83174.97
16	5.41	2.35	43.36	2.22	15.35	11.76	1.31	77096.04
17	6.91	4.63	46.25	2.56	15.01	11.96	1.31	80427.35
18	9.67	2.23	46.16	2.15	15.42	11.87	1.32	80727.93
19	7.99	2.70	44.82	2.38	15.29	11.82	1.34	82187.93
20	9.53	5.23	46.97	2.68	14.58	11.80	1.34	82962.89
21	9.42	3.24	41.91	3.32	14.79	11.77	1.34	80880.40
22	10.18	3.34	39.21	2.70	14.90	12.03	1.34	78078.80
23	9.77	3.12	42.03	3.04	14.61	12.08	1.34	78147.45
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.94	2.84	51.20	2.17	15.29	11.85	1.31	79843.62
最 大 值	10.18	5.23	65.15	3.32	17.71	12.48	1.36	83174.97
發生時間	22	20	5	21	1	13		15
最 小 值	0.80	1.74	39.21	1.23	14.13	11.46	1.27	73879.97
發生時間	14	7	22	2	6	15		13
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.00 %	-0.16 %	0.00 %		-0.01		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.20 %	-0.14 %	-0.04 %		-0.12		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月24日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	7.72	2.08	49.02	2.10	15.40	10.79	1.11	78667.74
1	4.76	1.67	54.43	2.31	16.21	10.99	1.12	78538.35
2	7.59	3.85	50.40	3.15	15.36	10.66	1.13	80806.52
3	7.98	3.87	59.50	2.19	17.00	10.47	1.13	82351.31
4	12.56	3.21	48.51	3.52	14.63	11.05	1.11	81335.62
5	9.73	2.79	48.18	2.84	14.80	11.15	1.10	79465.48
6	8.29	1.92	57.73	3.02	13.15	11.34	1.10	77294.58
7	7.04	4.33	59.25	2.97	13.48	11.39	1.10	77385.78
8	9.01	5.19	57.87	3.57	13.16	11.30	1.10	78038.13
9	8.36	4.61	58.99	3.59	13.19	11.28	1.10	76814.05
10	5.74	6.47	46.36	3.47	13.30	11.20	1.10	77195.80
11	5.98	7.47	43.22	3.02	13.76	11.26	1.10	75931.07
12	2.77	5.89	44.03	2.45	14.23	11.15	1.10	77860.12
13	5.21	6.40	45.33	2.21	15.44	10.92	1.10	77935.33
14	5.36	6.60	33.11	2.43	16.00	10.30	1.10	77315.34
15	9.68	4.14	47.74	2.33	17.27	10.23	1.11	83955.42
16	6.31	4.44	34.09	2.12	14.63	11.16	1.11	78268.80
17	10.84	1.69	38.65	1.55	15.49	10.76	1.10	80311.49
18	7.67	2.92	43.25	2.46	15.79	10.82	1.12	84886.97
19	5.99	5.97	41.44	3.04	14.69	11.06	1.14	82497.27
20	5.54	8.29	47.60	3.38	14.72	11.11	1.15	82184.32
21	4.70	1.63	56.79	3.61	13.32	11.42	1.18	78192.16
22	9.64	2.00	58.05	3.71	13.74	11.28	1.18	78400.65
23	11.11	1.57	54.41	2.70	14.97	10.97	1.17	78830.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.48	4.12	49.08	2.82	14.74	11.00	1.12	79352.63
最 大 值	12.56	8.29	59.50	3.71	17.27	11.42	1.18	84886.97
發生時間	4	20	3	22	15	21		18
最 小 值	2.77	1.57	33.11	1.55	13.15	10.23	1.10	75931.07
發生時間	12	23	14	17	6	15		11
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.06 %	-0.01 %		0.00		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	-0.08 %	0.08 %	0.17 %		-0.23		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月24日

[illegible]