

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年08月25日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	2.07	8.90	60.14	2.74	14.03	12.12	1.26	69515.31
1	3.76	9.08	58.79	2.45	16.11	11.89	1.26	69638.28
2	7.71	8.71	56.69	3.36	14.64	11.91	1.27	70011.09
3	2.44	8.83	55.17	3.12	13.71	11.96	1.27	68898.21
4	5.91	8.80	55.49	3.64	13.45	12.03	1.27	68570.63
5	7.33	8.78	54.18	3.18	13.49	11.99	1.25	64420.85
6	9.85	8.77	53.21	2.67	13.15	12.01	1.25	68700.12
7	8.36	9.06	65.09	2.68	12.99	12.33	1.25	67078.52
8	9.30	8.86	63.63	2.67	13.32	12.08	1.25	69624.18
9	8.34	9.13	67.05	2.49	13.52	12.33	1.25	67961.63
10	10.01	8.81	47.61	2.37	14.40	11.69	1.25	72139.99
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	1.61	10.25	64.47	3.32	13.52	12.10	1.25	70225.11
16	2.76	9.79	67.77	2.96	14.77	11.59	1.25	73615.24
17	0.25	9.81	55.93	3.29	13.04	11.78	1.24	72776.49
18	0.52	11.98	60.15	3.25	13.61	11.73	1.25	73425.22
19	2.30	10.48	65.99	3.15	14.33	11.64	1.25	73357.21
20	4.96	11.04	58.95	3.04	14.55	11.45	1.23	75296.51
21	5.90	10.89	60.53	3.13	14.03	11.52	1.23	74114.56
22	2.97	9.52	59.91	3.21	13.76	11.87	1.23	71918.33
23	2.23	8.51	64.42	3.02	14.21	11.73	1.24	71976.33
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	4.93	9.50	59.76	2.99	13.93	11.89	1.25	70663.19
最 大 值	10.01	11.98	67.77	3.64	16.11	12.33	1.28	75296.51
發生時間	10	18	16	4	1	7		20
最 小 值	0.25	8.51	47.61	2.37	12.99	11.45	1.23	64420.85
發生時間	17	23	10	10	7	20		5
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.03 %	-0.01 %	-0.20 %		-0.03		0.10 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.41 %	-0.42 %	-0.21 %		-0.04		0.00 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年08月25日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年08月25日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	1.71	7.90	57.29	2.61	16.88	9.32	1.37	73494.65
1	3.23	8.56	56.88	2.95	18.92	8.76	1.36	76926.93
2	2.56	8.77	51.90	2.68	16.75	8.94	1.35	75397.13
3	3.00	7.88	56.01	3.08	17.49	8.80	1.38	76538.72
4	1.54	8.70	53.88	2.67	17.48	8.80	1.36	75933.43
5	2.50	9.49	58.23	2.89	17.06	8.78	1.36	76065.67
6	5.34	9.16	57.96	2.98	16.88	8.89	1.36	76277.25
7	1.64	10.65	53.06	3.06	15.77	9.18	1.37	71490.23
8	1.65	6.77	54.50	2.99	15.39	9.52	1.40	72619.35
9	1.51	7.09	56.71	3.05	16.15	9.41	1.34	71603.66
10	0.01	7.11	50.36	2.66	15.77	9.45	1.35	70785.55
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.35	保養
16	3.11	8.16	62.00	2.98	15.10	9.15	1.35	78349.05
17	2.47	8.09	62.38	3.00	15.38	9.26	1.34	79658.90
18	2.48	8.68	64.86	3.06	16.28	8.95	1.33	81284.20
19	3.36	8.28	61.28	3.27	15.49	9.13	1.38	80240.83
20	3.00	11.37	62.82	3.06	16.32	8.96	1.39	81175.04
21	3.49	11.37	58.14	2.98	15.69	9.21	1.38	80380.33
22	2.46	10.77	67.90	3.03	16.03	9.55	1.38	79007.52
23	1.54	9.13	60.95	2.56	17.10	9.01	1.37	78013.89
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	20	19
平 均 值	2.45	8.84	58.27	2.92	16.42	9.11	1.36	76591.70
最 大 值	5.34	11.37	67.90	3.27	18.92	9.55	1.41	81284.20
發生時間	6	20	22	19	1	22		18
最 小 值	0.01	6.77	50.36	2.56	15.10	8.76	1.31	70785.55
發生時間	10	8	10	23	16	1		10
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.11 %	-0.42 %	0.00 %		-0.06		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.14 %	-1.23 %	-0.59 %		-0.13		-0.10 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	83.33 %	79.17 %
備註								