

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年07月03日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.01	18.01	34.52	2.57	18.16	11.20	1.05	70668.85
1	10.16	15.40	39.77	2.19	19.68	10.81	1.05	71354.01
2	9.16	10.77	46.64	2.40	18.42	10.98	1.07	70225.94
3	9.72	12.21	41.78	2.33	18.90	10.81	1.07	70270.34
4	10.94	17.63	45.04	2.26	19.75	10.76	1.07	71144.24
5	9.26	18.22	40.80	2.64	18.16	11.00	1.10	74759.30
6	8.86	19.66	46.06	2.66	18.10	11.32	1.09	68289.24
7	9.62	16.51	47.36	2.71	18.67	10.68	1.10	72330.34
8	9.15	16.70	42.81	2.52	18.28	10.96	1.06	70109.53
9	9.94	16.37	42.00	2.42	19.28	10.59	1.07	72345.78
10	8.24	17.34	37.88	2.53	17.14	11.11	1.10	68251.38
11	2.91	19.46	52.64	2.34	17.89	11.64	1.10	65443.58
12	8.43	17.82	55.59	2.25	19.78	11.08	1.08	69255.67
13	9.26	無效	34.39	2.71	17.69	11.05	1.07	70269.68
14	10.11	19.32	52.65	2.53	18.72	11.08	1.07	69748.69
15	8.00	17.46	50.87	2.56	18.24	11.16	1.07	69301.34
16	9.28	15.82	47.38	2.32	18.85	10.88	1.07	70750.60
17	8.91	無效	41.76	2.05	19.80	10.12	1.06	73486.39
18	7.29	無效	33.07	2.23	18.41	10.41	1.06	69262.91
19	6.57	無效	34.07	1.60	21.35	9.60	1.07	73646.02
20	9.04	無效	28.46	2.32	18.53	10.42	1.07	67979.08
21	9.90	17.54	42.53	2.64	16.78	11.08	1.07	66723.63
22	8.61	15.58	53.03	2.53	17.30	11.18	1.07	68114.65
23	6.96	17.99	41.68	2.68	16.27	11.33	1.07	65656.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	19	24	24	24	24	24	24
平均值	8.76	16.83	43.03	2.42	18.51	10.89	1.07	69974.49
最大值	10.94	19.66	55.59	2.71	21.35	11.64	1.10	74759.30
發生時間	4	6	12	7	19	11		5
最小值	2.91	10.77	28.46	1.60	16.27	9.60	1.05	65443.58
發生時間	11	2	20	19	23	19		11
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %		0.03		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.01 %	-0.01 %	0.52 %		-0.14		0.30 %
有效比率	100.00 %	79.17 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年07月03日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.52	17.55	58.36	1.07	18.94	9.29	1.15	77146.61
1	10.25	10.77	63.15	1.80	17.72	10.27	1.15	77671.37
2	8.13	10.28	59.40	1.50	17.59	9.94	1.15	76938.54
3	8.98	11.79	49.65	1.20	19.13	9.52	1.15	79849.27
4	9.96	18.15	64.32	1.26	19.29	9.45	1.15	84947.61
5	9.92	17.47	52.59	1.18	19.48	9.75	1.15	83407.79
6	0.45	無效	52.55	1.23	18.04	10.15	1.18	81736.96
7	4.97	18.17	49.98	1.29	18.76	9.88	1.19	76930.10
8	9.33	無效	59.34	1.50	18.96	9.65	1.19	77735.62
9	3.85	無效	63.53	1.02	18.98	10.01	1.18	73145.60
10	7.57	18.31	60.71	1.08	19.87	9.32	1.19	80452.61
11	6.46	19.35	67.46	1.29	18.50	9.71	1.18	77274.04
12	5.23	無效	68.35	1.28	18.66	9.99	1.20	76146.81
13	4.97	無效	72.22	1.27	18.80	10.27	1.20	77324.82
14	6.99	無效	46.21	1.45	19.75	9.34	1.20	81298.60
15	10.58	無效	62.00	1.90	17.73	10.20	1.20	81567.53
16	8.44	19.13	56.58	1.86	16.85	10.80	1.20	78448.38
17	1.11	無效	73.85	1.79	16.27	12.18	1.20	66129.75
18	0.68	17.75	55.42	0.99	18.58	10.46	1.19	79899.42
19	0.12	16.83	無效	0.74	19.13	10.87	1.19	77977.48
20	0.08	無效	48.30	0.58	19.85	9.81	1.18	82779.30
21	0.38	無效	60.19	1.25	17.17	10.48	1.18	76015.93
22	0.41	無效	54.92	0.98	18.63	9.92	1.17	72755.39
23	0.08	無效	46.80	0.67	19.44	8.96	1.17	76048.87
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	12	23	24	24	24	24	24
平均值	5.27	16.30	58.52	1.26	18.59	10.01	1.18	78067.85
最大值	10.58	19.35	73.85	1.90	19.87	12.18	1.20	84947.61
發生時間	15	11	17	15	10	17		4
最小值	0.08	10.28	46.21	0.58	16.27	8.96	1.15	66129.75
發生時間	20	2	14	20	17	23		17
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.04		-0.10 %
全幅偏移(率)	-2.69 %	0.32 %	0.11 %	0.41 %		-0.12		0.00 %
有效比率	100.00 %	50.00 %	95.83 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年07月03日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.08	17.03	57.85	2.72	18.87	10.08	1.04	84468.96
1	13.15	14.20	62.46	3.12	17.22	11.13	1.05	83943.52
2	10.08	無效	53.99	3.41	17.07	10.54	1.04	83179.92
3	7.53	15.30	61.56	2.85	16.15	10.95	1.05	75458.37
4	9.43	14.26	71.77	3.26	17.16	10.19	1.05	78887.83
5	10.11	16.96	61.13	3.72	16.99	10.05	1.03	77943.56
6	10.41	16.79	62.22	3.87	16.10	10.21	1.04	78562.92
7	10.39	15.17	65.61	2.98	17.09	10.22	1.04	74370.89
8	14.62	18.45	62.48	3.71	16.65	10.23	1.07	82673.97
9	9.34	19.03	67.51	3.13	16.97	10.28	1.05	80637.34
10	13.49	無效	52.85	3.31	15.47	10.91	1.04	78003.79
11	8.13	無效	55.76	2.59	17.57	10.12	1.06	79600.38
12	10.14	無效	52.39	3.20	16.12	10.23	1.07	77452.86
13	7.59	16.44	61.13	2.72	15.61	10.70	1.06	76379.30
14	5.39	17.63	61.14	2.52	16.00	11.05	1.07	75056.09
15	12.49	無效	57.64	3.69	14.80	11.13	1.07	77881.73
16	15.16	17.31	64.33	3.56	15.43	11.15	1.07	76918.20
17	9.71	19.53	56.82	3.07	16.01	11.03	1.07	76820.11
18	3.27	18.61	55.59	3.18	15.14	10.77	1.06	76679.39
19	1.39	17.34	69.77	2.32	16.41	11.41	1.05	79620.09
20	2.57	無效	61.00	2.25	17.76	10.79	1.03	84097.00
21	3.89	18.61	56.83	2.24	17.29	10.58	1.05	79145.46
22	6.14	無效	53.28	2.71	16.40	10.20	1.06	76917.97
23	7.35	無效	50.57	2.86	16.01	10.24	1.05	75582.77
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	16	24	24	24	24	24	24
平均值	8.83	17.04	59.82	3.04	16.51	10.59	1.05	78761.77
最大值	15.16	19.53	71.77	3.87	18.87	11.41	1.07	84468.96
發生時間	16	17	4	6	0	19		0
最小值	1.39	14.20	50.57	2.24	14.80	10.05	1.03	74370.89
發生時間	19	1	23	21	15	5		7
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.04 %	-0.01 %		0.00		0.00 %
全幅偏移(率)	0.04 %	-0.08 %	-0.79 %	0.54 %		0.44		0.30 %
有效比率	100.00 %	66.67%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								