

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年03月24日

報表日期: 114年03月24日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年03月24日

報表日期: 114年03月24日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.99	7.41	49.59	0.42	16.65	10.49	1.54	80731.32
1	3.53	3.92	52.10	0.51	19.05	10.27	1.55	79414.02
2	8.37	7.11	45.26	0.90	17.64	9.86	1.55	78733.99
3	11.74	4.99	50.49	1.33	17.41	10.29	1.53	78878.49
4	10.66	5.61	45.51	1.25	16.86	10.07	1.54	80178.90
5	6.07	2.74	41.73	0.53	16.64	10.13	1.54	78409.68
6	7.51	2.06	40.68	0.56	16.60	10.21	1.55	77583.71
7	6.16	6.65	36.57	0.23	16.68	10.00	1.59	82246.89
8	5.39	3.84	42.99	0.24	17.02	10.17	1.60	77711.16
9	5.95	2.45	50.14	0.62	17.65	9.89	1.60	79237.20
10	13.15	6.51	49.02	1.15	16.53	10.11	1.59	76922.10
11	5.07	6.61	47.66	0.52	16.03	10.25	1.58	75360.70
12	4.66	8.13	44.33	0.56	15.84	10.20	1.54	76038.82
13	3.05	2.30	47.43	0.72	15.27	10.81	1.57	74312.83
14	2.34	4.30	49.11	0.21	16.64	10.49	1.60	74479.66
15	1.06	5.22	53.09	0.60	16.57	10.14	1.60	79817.07
16	0.41	3.01	49.46	0.23	17.64	10.27	1.60	79893.05
17	1.12	2.45	56.39	0.14	19.41	9.64	1.55	84472.81
18	1.48	13.04	42.07	2.89	16.42	9.94	1.54	82250.54
19	1.10	5.01	59.14	0.53	15.75	10.43	1.55	75804.94
20	5.57	5.47	46.14	0.44	15.05	10.40	1.55	75669.88
21	5.57	3.19	52.29	0.15	17.59	10.08	1.53	76940.62
22	3.08	6.59	50.58	0.15	17.36	10.34	1.56	80328.05
23	2.63	9.40	56.86	0.23	17.50	10.56	1.55	78642.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.99	5.33	48.28	0.63	16.91	10.21	1.56	78502.45
最 大 值	13.15	13.04	59.14	2.89	19.41	10.81	1.60	84472.81
發生時間	10	18	19	18	17	13		17
最 小 值	0.41	2.06	36.57	0.14	15.05	9.64	1.52	74312.83
發生時間	16	6	7	17	20	17		13
零點偏移(率)	-0.11 %	0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.12		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.70 %	0.32 %	0.10 %		-0.45		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								