

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年09月17日

報表日期: 115年09月17日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.69	12.78	53.14	1.86	16.18	11.40	1.14	73898.92
1	9.15	13.05	59.20	2.12	16.45	11.58	1.13	74553.33
2	4.14	12.57	65.23	1.55	17.24	11.15	1.13	75904.71
3	3.85	12.68	51.26	1.67	16.26	11.33	1.13	75010.88
4	4.46	14.37	52.32	1.30	19.09	10.45	1.14	78342.41
5	4.39	13.98	46.50	2.78	18.43	11.63	1.13	70559.89
6	0.17	12.96	35.11	1.40	19.05	11.10	1.14	73603.25
7	0.32	13.11	54.42	1.40	18.69	11.34	1.15	72059.60
8	0.16	14.36	61.60	1.72	18.00	12.22	1.17	66572.88
9	2.82	12.53	53.10	1.31	19.77	10.77	1.13	75502.40
10	7.93	12.15	55.67	1.98	18.53	10.60	1.14	76992.77
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.13	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.09	保養
15	8.73	12.94	59.32	2.72	17.32	11.09	1.09	74428.31
16	9.59	11.36	53.53	2.93	16.64	11.19	1.09	74414.96
17	9.01	11.63	60.67	2.41	16.75	11.44	1.09	72548.36
18	9.49	11.47	53.21	2.53	16.77	11.28	1.09	73978.70
19	9.29	11.69	57.87	2.49	16.77	11.48	1.09	71517.70
20	9.69	11.24	56.95	2.31	18.32	10.84	1.10	75601.62
21	9.47	11.11	58.99	2.43	18.23	10.77	1.09	76625.30
22	9.05	11.37	56.69	2.50	17.67	11.08	1.10	74937.36
23	9.83	11.41	61.82	2.28	17.75	11.13	1.10	74558.62
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	22	20
平 均 值	6.56	12.44	55.33	2.08	17.70	11.19	1.12	74080.60
最 大 值	9.83	14.37	65.23	2.93	19.77	12.22	1.28	78342.41
發生時間	23	4	2	16	9	8		4
最 小 值	0.16	11.11	35.11	1.30	16.18	10.45	1.09	66572.88
發生時間	8	21	6	4	0	4		8
零點偏移(率)	0.57 %	-0.09 %	-0.06 %	-0.01 %		-0.07	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.32 %	-0.01 %	-0.10 %		-0.13	0.00	0.00 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	91.67 %	83.33 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年09月17日

報表日期: 115年09月17日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.43	11.38	61.10	2.81	18.44	9.98	1.28	76303.53
1	9.07	11.45	63.04	3.13	18.99	9.95	1.29	77254.05
2	10.65	11.48	58.50	3.08	17.08	10.25	1.29	76469.49
3	4.82	11.29	58.77	2.72	18.08	9.69	1.27	75094.23
4	7.84	11.12	61.01	3.04	18.76	9.67	1.27	78063.67
5	8.28	11.73	54.99	3.29	19.60	9.38	1.26	79746.42
6	9.64	10.81	50.15	3.97	20.14	8.59	1.26	77762.29
7	8.04	12.67	35.20	3.23	20.68	8.41	1.26	75241.96
8	9.92	10.97	53.23	4.01	20.36	8.50	1.26	78717.31
9	7.79	10.90	45.70	3.70	20.14	7.99	1.27	77768.11
10	9.06	11.24	58.59	1.71	17.07	9.93	1.27	74681.06
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.26	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.25	保養
15	9.05	11.59	64.59	4.11	17.75	9.93	1.23	72333.78
16	9.06	11.00	54.41	2.15	17.55	9.68	1.26	73371.94
17	4.26	11.28	62.41	2.06	16.26	10.19	1.29	71732.58
18	4.44	11.95	63.75	2.15	16.22	10.60	1.27	71564.55
19	6.52	11.38	61.13	2.18	17.64	10.07	1.26	75558.24
20	8.42	11.60	62.38	2.28	18.11	10.18	1.26	74870.68
21	7.19	11.85	58.51	2.26	17.48	10.47	1.28	73014.84
22	10.83	11.80	66.10	2.35	17.73	10.46	1.30	74981.95
23	8.76	12.11	66.00	2.48	18.06	10.57	1.31	73329.16
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	22	20
平 均 值	8.00	11.48	57.98	2.84	18.31	9.72	1.27	75392.99
最 大 值	10.83	12.67	66.10	4.11	20.68	10.60	1.31	79746.42
發生時間	22	7	22	15	7	18		5
最 小 值	4.26	10.81	35.20	1.71	16.22	7.99	1.23	71564.55
發生時間	17	6	7	10	18	9		18
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.03 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.05	-0.01	-0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.02 %	-0.01 %	-0.47 %		0.01	-0.06	-0.20 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	91.67 %	83.33 %
備註								