

## P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月05日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.48	8.30	63.83	0.66	18.86	11.38	1.02	73826.17
1	5.39	9.24	54.33	0.94	19.30	11.74	1.02	70030.04
2	5.58	9.04	47.48	1.04	17.43	11.77	1.02	71633.48
3	2.86	9.17	57.76	0.65	18.20	11.78	1.05	71677.28
4	8.08	9.81	50.52	0.99	19.14	10.56	1.04	79556.19
5	10.33	7.55	50.01	1.29	19.12	10.58	1.02	76192.96
6	9.22	7.61	61.95	1.32	18.38	11.02	1.02	76712.67
7	9.00	10.08	60.87	1.05	17.77	12.21	1.03	68269.98
8	6.87	6.43	63.55	0.69	18.82	11.37	1.04	73673.96
9	6.28	6.18	57.18	0.75	18.84	11.33	1.04	73684.09
10	8.80	5.65	44.08	0.96	19.06	10.45	1.01	80352.55
11	8.39	5.89	55.00	0.74	18.90	10.97	1.01	77212.54
12	8.87	6.02	48.02	1.40	17.85	11.09	1.02	76456.78
13	9.14	6.70	51.73	1.65	16.88	11.48	1.03	73941.79
14	1.96	6.80	62.88	0.80	18.14	11.69	1.05	71637.32
15	2.97	5.46	56.79	0.99	18.49	10.91	1.02	77576.56
16	2.73	5.74	60.33	0.95	17.40	11.36	1.02	74753.24
17	2.60	5.38	55.17	0.71	18.37	11.03	1.02	76433.61
18	6.72	5.98	64.43	0.81	19.13	10.86	1.02	77665.94
19	7.99	7.85	58.64	1.00	18.45	11.15	1.02	75973.48
20	9.39	7.61	54.00	1.36	17.41	11.12	1.02	77291.07
21	8.99	7.69	64.50	1.05	18.20	11.28	1.03	75364.14
22	9.22	7.16	62.07	1.09	17.83	11.18	1.04	76770.61
23	8.13	8.42	70.40	0.68	18.25	11.36	1.04	74267.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.96	7.32	57.31	0.98	18.34	11.24	1.03	75039.74
最大值	10.33	10.08	70.40	1.65	19.30	12.21	1.11	80352.55
發生時間	5	7	23	13	1	7		10
最小值	1.96	5.38	44.08	0.65	16.88	10.45	0.99	68269.98
發生時間	14	17	10	3	13	10		7
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.03 %	-0.21 %	-0.09 %		-0.09		0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.01 %	-0.14 %	-0.01 %		-0.05		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月05日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.06 %	0.01 %	-0.01 %	0.00 %		0.03		0.30 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.19 %	0.32 %	-0.05 %		-0.39		0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月05日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.66	7.08	55.98	1.13	16.09	10.97	1.04	78370.88
1	7.72	5.49	55.81	0.81	17.90	10.43	1.05	83561.73
2	8.53	3.57	51.54	0.79	18.43	10.37	1.04	85488.92
3	9.05	4.08	50.26	1.08	18.80	10.16	1.05	87888.17
4	8.79	4.31	48.28	1.37	16.94	10.23	1.04	85581.60
5	9.45	5.61	56.16	1.53	16.40	10.54	1.04	84809.91
6	8.01	6.30	47.27	1.72	15.77	10.34	1.04	79976.71
7	7.51	4.30	48.25	2.06	14.85	11.34	1.04	71782.12
8	7.17	6.07	40.66	1.16	17.19	10.61	1.04	79310.93
9	7.12	5.62	38.54	1.30	17.88	9.74	1.04	82673.67
10	8.63	2.61	43.89	1.30	16.90	9.96	1.03	79414.11
11	7.94	1.71	42.38	1.04	15.80	10.49	1.04	75350.13
12	8.58	2.18	43.53	1.03	16.87	10.31	1.01	76755.33
13	7.82	5.26	46.45	1.32	16.79	10.26	1.01	78016.04
14	6.00	9.20	45.21	1.16	16.78	10.03	1.02	80192.62
15	2.90	6.23	42.15	1.02	15.97	10.45	1.00	76578.97
16	4.59	2.79	48.91	1.74	15.10	10.53	1.01	79093.76
17	4.56	2.27	57.54	1.25	15.49	10.82	1.02	80901.13
18	5.92	4.30	54.91	1.09	17.05	10.51	1.02	83608.32
19	6.20	7.19	56.72	1.23	15.77	10.83	1.02	82272.92
20	8.11	4.42	58.70	1.50	15.25	10.93	1.03	82016.04
21	7.29	3.46	59.74	1.20	15.94	10.93	1.04	83150.60
22	8.23	6.07	56.70	1.13	16.18	10.82	1.04	84123.35
23	8.81	3.33	63.79	0.96	16.73	11.02	1.03	83341.00
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.40	4.73	50.56	1.25	16.54	10.53	1.03	81010.79
最大值	9.45	9.20	63.79	2.06	18.80	11.34	1.07	87888.17
發生時間	5	14	23	7	3	7		3
最小值	2.90	1.71	38.54	0.79	14.85	9.74	0.99	71782.12
發生時間	15	11	9	2	7	9		7
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.09 %	-0.03 %		0.02		0.20 %
全幅偏移(率)	-0.51 %	1.07 %	-0.24 %	0.16 %		0.01		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								