

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年07月13日

報表日期: 115年07月13日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年07月13日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.84	13.69	46.26	0.78	20.96	9.91	0.92	87599.57
1	1.03	13.32	52.04	0.84	22.46	9.91	0.92	86826.88
2	0.89	14.51	43.36	0.76	21.82	9.87	0.92	87480.53
3	0.89	12.80	49.98	0.23	20.97	10.48	0.92	84137.72
4	0.65	12.62	48.11	0.30	21.24	10.45	0.92	83757.88
5	0.82	13.38	45.76	0.24	21.33	10.81	0.92	80735.82
6	0.83	12.72	55.48	0.47	21.19	10.78	0.94	81551.96
7	0.51	13.12	46.29	0.53	21.16	10.40	0.93	83935.60
8	0.52	12.59	52.97	0.63	20.64	10.27	0.93	84984.76
9	0.45	12.23	58.77	0.34	20.53	10.36	0.93	84899.71
10	0.49	12.25	51.04	0.56	20.20	10.47	0.92	84609.07
11	0.88	12.60	49.51	0.66	20.40	10.25	0.92	86469.51
12	0.79	12.13	57.77	0.38	21.12	9.92	0.93	87748.93
13	1.05	12.95	53.18	1.34	17.71	11.35	0.92	80624.37
14	0.54	13.47	61.97	0.99	17.91	11.78	0.91	76475.48
15	0.77	13.14	56.45	0.80	19.14	11.32	0.91	78968.04
16	1.54	12.11	61.04	0.53	19.59	10.48	0.91	85787.34
17	1.13	12.23	49.95	0.78	18.90	10.57	0.92	86077.11
18	2.16	14.88	61.12	1.44	20.41	10.06	0.92	88433.63
19	3.93	12.77	63.60	1.10	17.96	11.12	0.92	81523.47
20	1.35	12.67	42.50	0.47	19.46	11.05	0.93	81304.84
21	1.07	13.63	54.64	0.58	19.76	11.68	0.95	75465.74
22	0.70	13.70	45.92	0.42	20.56	11.58	0.98	75849.06
23	0.96	12.37	46.97	0.39	21.56	10.53	0.94	82950.42
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.03	12.99	52.28	0.65	20.29	10.64	0.93	83258.23
最 大 值	3.93	14.88	63.60	1.44	22.46	11.78	1.03	88433.63
發生時間	19	18	19	18	1	14		18
最 小 值	0.45	12.11	42.50	0.23	17.71	9.87	0.90	75465.74
發生時間	9	16	20	3	13	2		21
零點偏移(率)	-0.12 %	-0.11 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.04	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.80 %	-0.97 %	1.14 %	0.73 %		-0.14	-0.06	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年07月13日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.55	11.31	52.52	1.95	20.98	9.45	1.27	79147.00
1	4.51	11.88	46.22	1.00	22.30	9.12	1.27	79783.52
2	6.30	11.18	57.92	1.31	21.33	9.36	1.30	77309.81
3	5.61	11.11	46.74	1.26	21.01	9.03	1.31	78466.52
4	7.58	11.14	51.79	1.39	20.37	9.28	1.31	77264.70
5	6.64	11.26	50.29	1.17	21.64	9.21	1.31	78793.09
6	4.20	13.35	63.68	1.67	20.34	11.25	1.32	64312.06
7	3.31	12.06	45.00	1.93	22.53	8.68	1.31	78717.53
8	4.09	11.81	45.94	2.52	20.49	9.46	1.34	79825.29
9	12.21	12.13	55.91	3.25	19.56	10.38	1.34	79283.17
10	10.69	11.90	54.63	2.98	19.65	10.26	1.32	79832.85
11	9.19	11.78	58.15	3.24	19.46	10.17	1.34	78496.67
12	3.88	11.66	49.83	2.55	20.72	8.95	1.33	80294.37
13	6.63	11.12	52.77	2.74	20.52	9.30	1.30	77164.10
14	3.40	11.34	56.25	2.87	20.43	9.65	1.29	74244.35
15	2.91	11.18	51.90	2.63	19.59	9.39	1.33	77040.78
16	2.78	11.40	49.97	2.58	19.67	9.41	1.32	73341.33
17	2.91	11.47	44.95	2.41	18.30	9.55	1.33	72610.72
18	6.12	11.07	48.72	2.63	18.81	9.30	1.31	73363.45
19	7.47	11.14	50.22	2.75	19.54	9.11	1.29	75731.37
20	11.49	12.05	54.38	3.07	20.49	9.54	1.29	77612.34
21	8.90	11.52	47.52	3.05	19.75	9.61	1.31	78206.05
22	9.66	11.92	54.97	2.90	20.91	9.50	1.31	77823.90
23	7.39	12.07	45.22	2.76	20.18	9.42	1.31	82076.81
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.35	11.62	51.48	2.36	20.36	9.52	1.31	77114.24
最 大 值	12.21	13.35	63.68	3.25	22.53	11.25	1.36	82076.81
發生時間	9	6	6	9	7	6		23
最 小 值	2.78	11.07	44.95	1.00	18.30	8.68	1.27	64312.06
發生時間	16	18	17	1	17	7		6
零點偏移(率)	-0.12 %	-0.05 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.06	-0.01	-0.20 %
全幅偏移(率)	2.79 %	0.58 %	-0.30 %	-0.75 %		0.26	-0.06	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								