

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年02月14日

報表日期: 114年02月14日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.16	3.21	60.35	0.41	19.26	11.42	1.29	80940.28
1	1.09	4.94	53.08	0.31	22.80	10.11	1.28	88493.59
2	1.67	2.49	54.31	0.41	18.52	11.18	1.27	83808.66
3	2.68	3.47	53.67	0.72	17.40	11.86	1.25	78930.36
4	6.73	3.81	66.15	0.38	19.54	11.40	1.25	81518.65
5	3.55	5.70	56.66	1.09	16.62	11.81	1.26	84305.80
6	2.89	3.67	63.33	0.94	18.18	11.65	1.27	79894.03
7	3.01	3.72	49.27	0.58	19.41	11.22	1.28	82716.24
8	4.36	3.93	58.36	0.87	17.83	12.16	1.29	76111.61
9	3.95	4.17	53.20	0.56	19.52	11.17	1.29	83187.03
10	4.74	3.89	44.57	0.78	18.58	11.14	1.34	83617.98
11	4.79	5.42	41.05	0.62	18.29	11.09	1.30	84501.65
12	5.73	3.87	56.12	0.73	19.00	11.27	1.27	82259.24
13	6.14	4.61	52.95	1.12	17.49	11.45	1.29	82058.88
14	6.69	4.79	54.02	1.31	17.67	11.36	1.28	81181.28
15	8.10	5.76	59.08	0.74	18.48	11.17	1.28	81877.46
16	6.27	7.77	55.63	0.45	19.82	10.67	1.29	85380.59
17	8.66	5.85	41.29	0.92	18.61	10.70	1.28	82641.77
18	4.92	2.77	38.06	0.92	18.64	10.56	1.27	83164.58
19	9.81	5.57	44.21	1.20	18.02	10.69	1.26	82895.39
20	5.51	1.67	52.47	0.91	18.37	10.91	1.25	81410.88
21	7.62	1.77	49.25	0.64	18.43	10.81	1.26	81853.32
22	5.97	2.96	45.10	1.05	16.98	11.12	1.26	81688.88
23	7.99	4.94	52.68	0.79	17.52	11.43	1.27	80585.27
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.21	4.20	52.29	0.77	18.54	11.18	1.28	82292.64
最 大 值	9.81	7.77	66.15	1.31	22.80	12.16	1.36	88493.59
發生時間	19	16	4	14	1	8		1
最 小 值	1.09	1.67	38.06	0.31	16.62	10.11	1.25	76111.61
發生時間	1	20	18	1	5	1		8
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.02 %	0.00 %		-0.13		0.20 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.26 %	-0.20 %	0.05 %		-0.46		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

