

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月13日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.95	4.00	62.55	2.81	17.21	11.61	1.33	68714.65
1	1.07	4.95	65.15	2.48	18.82	11.95	1.38	64544.43
2	4.69	1.87	39.49	2.33	18.82	10.43	1.32	75317.19
3	7.91	1.81	49.51	3.18	18.26	10.71	1.33	74982.82
4	8.19	1.99	59.87	3.33	17.21	11.03	1.33	72639.86
5	8.78	2.50	51.60	4.79	15.37	11.70	1.30	74051.02
6	9.44	3.78	46.28	4.60	15.89	11.04	1.30	73512.95
7	9.90	1.75	53.30	4.58	17.05	10.85	1.32	73488.63
8	9.22	1.91	45.03	4.03	16.30	11.14	1.31	72420.08
9	8.32	1.63	58.30	3.92	16.51	11.29	1.31	71457.74
10	7.19	1.98	49.27	3.24	17.04	11.04	1.32	72155.78
11	4.80	2.06	41.16	3.18	16.74	10.83	1.28	71962.35
12	2.36	4.99	46.61	3.41	15.46	11.29	1.30	69109.35
13	2.91	3.15	51.61	3.57	15.22	11.49	1.29	68164.80
14	6.29	4.46	45.72	4.01	16.13	11.02	1.28	70736.58
15	6.17	1.98	49.16	3.31	17.12	10.99	1.28	69877.42
16	5.06	1.77	54.90	2.93	18.42	10.59	1.30	73322.09
17	5.82	1.91	50.48	2.87	18.76	10.76	1.32	71502.21
18	8.09	5.56	47.10	3.34	20.63	9.61	1.32	77093.59
19	8.52	2.65	39.21	4.21	16.53	10.86	1.29	70198.83
20	6.09	2.13	51.40	3.54	16.23	11.14	1.28	69807.90
21	8.62	2.22	56.80	3.74	16.89	10.94	1.29	71145.63
22	4.63	1.69	50.88	2.80	18.26	10.59	1.32	72774.23
23	4.13	1.89	50.94	2.60	18.23	11.03	1.33	70801.58
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.51	2.69	50.68	3.45	17.21	11.00	1.31	71657.57
最大值	9.90	5.56	65.15	4.79	20.63	11.95	1.56	77093.59
發生時間	7	18	1	5	18	1		18
最小值	1.07	1.63	39.21	2.33	15.22	9.61	1.28	64544.43
發生時間	1	9	19	2	13	18		1
零點偏移(率)	-0.04 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		0.06	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.50 %	-3.10 %	-0.45 %	-1.22 %		0.00	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月13日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.57	1.84	61.85	0.78	20.13	9.83	1.39	82322.01
1	0.24	2.03	55.00	0.41	21.72	9.48	1.38	81695.78
2	0.44	2.65	43.31	0.98	19.45	9.56	1.39	81447.58
3	0.75	2.89	46.19	0.91	20.41	9.17	1.40	83718.82
4	7.90	1.68	49.55	2.29	18.43	9.44	1.41	83008.63
5	7.17	3.15	53.13	2.72	16.77	9.62	1.42	81733.53
6	10.40	1.62	44.20	3.86	17.11	9.43	1.36	74219.78
7	8.51	1.40	54.08	3.05	17.55	9.50	1.34	81801.39
8	9.45	1.87	56.51	3.05	17.76	9.49	1.36	82437.85
9	5.10	1.82	39.05	2.74	17.03	9.38	1.38	78526.71
10	2.24	1.71	46.41	1.81	17.69	9.36	1.38	84504.26
11	5.41	3.86	54.26	1.77	17.74	9.53	1.38	83143.36
12	9.21	1.80	63.32	2.89	15.45	10.37	1.37	80367.97
13	7.70	1.81	45.97	2.58	16.55	9.64	1.38	80354.01
14	4.49	1.80	49.22	1.72	18.67	9.13	1.37	83669.93
15	9.79	3.45	42.98	2.17	18.62	9.14	1.36	82571.37
16	17.59	3.36	53.98	3.58	17.91	9.68	1.37	86498.35
17	10.49	2.67	51.42	2.67	19.66	9.24	1.38	89283.37
18	9.40	2.38	53.78	2.17	20.00	9.49	1.37	88240.40
19	7.38	12.26	55.33	3.97	18.82	9.23	1.36	83251.15
20	5.28	2.00	44.86	2.01	18.48	9.19	1.37	79594.98
21	9.46	4.76	52.37	2.23	17.70	9.30	1.38	82967.52
22	7.87	3.64	41.31	2.07	18.43	9.31	1.38	79577.57
23	3.74	2.25	52.81	1.36	20.00	9.60	1.38	77341.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.69	2.86	50.45	2.24	18.42	9.46	1.38	82178.23
最大值	17.59	12.26	63.32	3.97	21.72	10.37	1.42	89283.37
發生時間	16	19	12	19	1	12		17
最小值	0.24	1.40	39.05	0.41	15.45	9.13	1.34	74219.78
發生時間	1	7	9	1	12	14		6
零點偏移(率)	-0.12 %	-0.06 %	-0.03 %	-0.02 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.07 %	-0.27 %	-2.07 %	-1.61 %		0.21	-0.03	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月13日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.43	3.10	50.96	2.06	16.29	10.49	1.29	80440.76
1	2.06	2.50	65.21	1.98	18.05	10.62	1.30	80702.39
2	1.50	2.06	59.22	2.03	16.79	11.02	1.30	78401.82
3	3.33	4.72	50.34	2.10	17.32	10.31	1.29	85472.90
4	5.78	2.55	55.24	2.68	16.03	10.28	1.28	83002.92
5	5.25	4.00	53.25	2.65	16.19	9.86	1.26	80551.39
6	5.31	3.90	49.91	3.30	14.26	10.72	1.27	77838.11
7	3.98	2.96	53.36	2.86	14.65	10.30	1.30	74660.92
8	6.72	7.60	47.23	3.81	14.85	10.22	1.30	78498.67
9	9.80	6.96	50.59	5.24	16.44	8.72	1.29	81541.83
10	6.35	3.25	52.60	3.59	14.39	10.38	1.30	73523.45
11	4.06	1.62	51.88	2.28	16.21	10.36	1.32	79540.11
12	8.05	3.68	61.40	4.21	13.55	10.85	1.35	78658.13
13	5.90	5.42	49.24	4.34	11.77	11.88	1.30	73084.31
14	9.16	6.39	55.39	5.96	11.56	12.09	1.31	72552.95
15	8.74	4.34	52.80	5.19	12.05	12.87	1.29	70033.29
16	7.78	2.45	62.33	5.29	12.04	13.48	1.30	66283.01
17	7.10	6.01	63.94	6.98	9.73	14.94	1.31	56247.25
18	4.43	4.60	38.86	3.21	14.91	11.40	1.32	74368.29
19	3.66	1.83	64.60	1.92	16.76	10.33	1.29	79976.52
20	2.02	7.24	48.54	1.83	16.36	9.97	1.30	82918.88
21	2.14	3.29	53.40	1.97	15.83	10.47	1.29	79356.30
22	1.15	2.37	59.69	2.04	15.82	10.62	1.30	79404.55
23	1.72	1.40	62.32	1.88	17.49	10.85	1.30	79480.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	5.02	3.93	54.68	3.31	14.97	10.96	1.30	76939.13
最大值	9.80	7.60	65.21	6.98	18.05	14.94	1.38	85472.90
發生時間	9	8	1	17	1	17		3
最小值	1.15	1.40	38.86	1.83	9.73	8.72	1.25	56247.25
發生時間	22	23	18	20	17	9		17
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.09 %	-0.00 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.75 %	-0.16 %	-0.25 %	-0.25 %		0.32	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								