

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月23日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年12月23日

報表日期: 113年12月23日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	9.77	5.60	47.42	2.04	16.23	9.93	1.52	75518.96
1	11.45	2.87	49.85	2.91	16.54	10.15	1.52	76204.15
2	9.85	5.52	53.36	2.19	16.76	10.02	1.52	74303.56
3	12.81	2.65	61.50	3.26	15.68	9.90	1.52	77503.19
4	10.99	6.20	52.16	1.43	15.57	10.05	1.50	78318.07
5	10.62	4.09	57.72	2.35	15.48	10.33	1.51	75954.69
6	9.87	3.49	51.59	2.69	14.22	10.51	1.51	76890.11
7	3.95	3.00	44.68	1.81	14.38	10.46	1.48	72777.51
8	9.55	1.84	60.57	2.67	15.32	10.16	1.50	76206.04
9	16.19	2.02	53.22	4.47	14.76	10.07	1.49	75803.57
10	5.73	2.40	46.34	4.92	14.49	9.89	1.49	73752.95
11	0.70	2.68	46.80	0.64	14.11	10.09	1.48	70924.28
12	3.80	1.33	43.68	0.35	14.99	10.12	1.48	71008.32
13	6.73	1.49	56.99	0.35	15.34	10.12	1.48	73295.14
14	8.96	2.12	57.75	0.58	13.44	10.57	1.49	75376.44
15	8.54	2.16	57.81	0.43	14.29	10.79	1.48	72706.75
16	8.18	5.09	64.64	0.50	13.84	11.17	1.49	77790.68
17	9.47	4.05	51.70	1.17	14.16	11.14	1.50	79057.45
18	10.80	1.77	57.69	0.96	15.55	10.84	1.51	81372.20
19	8.97	2.41	55.79	0.87	15.71	11.14	1.50	78996.80
20	9.77	5.23	45.55	1.50	16.16	10.48	1.50	80731.82
21	10.69	3.07	46.87	2.02	15.10	10.78	1.49	78577.43
22	10.34	2.46	51.48	2.12	15.13	11.03	1.50	78325.81
23	10.07	2.34	53.61	1.73	15.50	11.07	1.50	77496.95
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.08	3.16	52.87	1.83	15.11	10.45	1.50	76203.87
最 大 值	16.19	6.20	64.64	4.92	16.76	11.17	1.52	81372.20
發生時間	9	4	16	10	2	16		18
最 小 值	0.70	1.33	43.68	0.35	13.44	9.89	1.48	70924.28
發生時間	11	12	12	12	14	10		11
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.01		0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.02 %	-0.46 %	0.05 %		-0.07		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								