

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年07月13日

報表日期: 114年07月13日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年07月13日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年07月13日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.47	6.98	61.23	2.21	18.72	9.85	1.38	74151.68
1	1.24	7.98	47.02	2.18	18.93	9.39	1.39	78676.80
2	6.14	6.77	55.96	2.75	19.43	9.40	1.39	79437.93
3	3.22	9.66	46.56	2.56	20.52	8.72	1.38	78901.07
4	1.93	7.27	41.87	2.11	17.96	9.48	1.37	73428.73
5	0.88	5.61	52.23	2.26	18.90	9.78	1.36	71723.12
6	0.99	5.76	49.67	2.19	18.34	9.70	1.38	73976.49
7	4.27	9.48	54.24	2.63	19.20	8.71	1.42	73546.53
8	2.47	8.94	54.30	2.29	18.79	8.81	1.39	77405.47
9	4.01	6.66	58.60	2.51	18.45	9.07	1.42	75841.16
10	6.48	6.25	63.11	2.53	17.74	9.43	1.43	77475.54
11	8.76	5.32	67.11	2.58	18.35	9.42	1.40	77745.54
12	7.88	7.10	57.91	2.63	19.06	8.90	1.37	76483.43
13	6.15	7.15	61.00	2.39	17.88	9.17	1.38	75405.07
14	5.57	8.62	59.39	2.44	17.63	9.14	1.38	74621.55
15	6.73	7.81	59.29	2.73	17.20	9.18	1.38	74139.97
16	6.56	7.02	59.98	2.62	18.21	8.79	1.37	73382.34
17	4.57	8.59	54.14	2.34	16.76	9.17	1.37	73963.28
18	3.70	7.46	55.58	2.26	18.03	9.07	1.36	75370.03
19	5.40	6.18	63.20	2.33	17.75	9.43	1.41	76301.01
20	4.08	6.31	64.36	2.20	18.89	9.17	1.42	78700.81
21	4.68	6.37	62.47	2.32	17.39	9.39	1.41	77091.62
22	1.98	6.85	63.60	2.02	17.86	9.47	1.39	76182.61
23	2.38	9.60	58.04	2.21	18.43	9.19	1.38	78777.09
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.19	7.32	57.12	2.39	18.35	9.24	1.39	75947.04
最 大 值	8.76	9.66	67.11	2.75	20.52	9.85	1.43	79437.93
發生時間	11	3	11	2	3	0		2
最 小 值	0.47	5.32	41.87	2.02	16.76	8.71	1.35	71723.12
發生時間	0	11	4	22	17	7		5
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.06 %	-0.07 %		-0.03		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.50 %	-0.20 %	0.46 %		0.29		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								