

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年08月11日

報表日期: 113年08月11日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.25	3.76	60.43	0.82	18.21	11.54	0.97	80887.59
1	0.93	4.07	49.62	1.45	17.92	11.45	0.97	82008.76
2	0.76	4.28	40.93	2.20	15.64	11.88	0.97	80061.26
3	1.35	3.23	48.16	1.57	17.15	11.84	0.97	79380.21
4	1.73	6.61	50.81	2.03	16.44	12.00	0.97	78514.39
5	1.20	8.55	61.35	0.41	19.22	11.62	0.97	78079.67
6	4.06	5.15	54.17	1.09	18.19	11.27	0.97	83096.63
7	5.34	5.92	43.17	2.03	16.81	11.60	0.97	81608.54
8	8.13	8.20	37.51	3.47	15.17	11.87	0.98	79858.80
9	3.57	2.61	40.79	3.08	15.40	11.89	0.99	75822.16
10	2.42	1.70	47.60	0.85	19.29	11.39	0.97	80528.70
11	4.56	2.02	45.41	1.81	17.73	11.42	0.98	80792.64
12	6.21	2.53	40.13	2.27	16.99	11.54	0.98	80205.72
13	9.44	2.78	43.19	2.60	16.99	11.63	0.97	80690.18
14	7.08	2.93	50.90	1.14	18.78	11.62	0.97	79410.68
15	5.53	2.89	49.71	1.07	19.67	10.87	0.98	85246.60
16	5.29	2.95	43.08	1.18	18.52	11.53	0.99	80752.92
17	6.50	2.97	51.82	1.59	18.17	11.38	0.99	82354.08
18	6.27	3.19	52.15	1.56	18.63	11.11	0.99	84144.37
19	6.17	3.51	56.43	1.99	17.11	11.65	0.99	80680.27
20	7.41	4.30	49.02	2.35	16.38	11.55	0.97	82408.35
21	4.89	3.91	54.83	2.23	16.34	11.56	0.98	81572.79
22	1.66	3.50	48.65	2.60	14.72	11.89	0.99	77119.99
23	1.91	7.68	54.52	2.17	14.92	12.01	1.00	76705.43
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.32	4.14	48.93	1.82	17.27	11.59	0.98	80497.11
最 大 值	9.44	8.55	61.35	3.47	19.67	12.01	1.01	85246.60
發生時間	13	5	5	8	15	23		15
最 小 值	0.76	1.70	37.51	0.41	14.72	10.87	0.97	75822.16
發生時間	2	10	8	5	22	15		9
零點偏移(率)	-0.08 %	0.00 %	-0.01 %	-0.04 %		-0.06		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.66 %	-0.22 %	0.28 %		-0.07		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月11日

[illegible]