

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年03月02日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.01	11.61	56.36	2.95	16.59	11.19	1.29	80644.20
1	1.79	11.98	65.59	2.71	17.88	11.29	1.31	80778.81
2	6.62	12.36	49.14	3.12	17.48	11.19	1.31	81370.67
3	9.62	11.93	60.28	3.14	16.71	11.18	1.31	83359.97
4	9.80	12.60	61.06	2.04	17.90	11.58	1.33	78919.53
5	8.64	12.35	53.43	4.39	16.88	10.61	1.34	90837.61
6	11.23	12.39	56.22	3.49	17.30	11.00	1.34	84038.47
7	10.86	12.13	62.37	3.38	16.09	10.94	1.34	84438.80
8	11.39	12.77	58.63	3.15	16.03	11.42	1.32	78828.67
9	9.23	13.04	37.36	3.04	19.41	8.45	1.30	84568.00
10	9.42	7.44	42.22	1.18	17.29	9.39	1.30	87696.26
11	10.45	12.99	49.68	2.36	14.69	10.88	1.29	77928.37
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.29	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	7.30	13.82	40.94	1.74	16.94	11.52	1.27	80394.39
16	7.56	13.38	59.56	1.55	17.47	11.79	1.27	78017.73
17	7.21	12.59	56.79	1.57	17.21	11.12	1.28	84046.36
18	8.62	12.74	38.01	1.81	17.38	10.98	1.29	85116.16
19	9.41	13.18	47.46	1.75	17.83	11.44	1.29	80640.81
20	11.23	12.56	53.80	1.59	19.00	10.87	1.29	84046.00
21	7.53	12.69	52.99	1.43	19.36	10.72	1.29	84705.11
22	11.48	14.12	68.58	1.97	17.38	12.12	1.29	75222.24
23	9.50	12.42	51.14	1.11	21.16	10.31	1.29	86435.03
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	22	21
平均值	8.61	12.43	53.41	2.36	17.52	10.95	1.30	82477.77
最大值	11.48	14.12	68.58	4.39	21.16	12.12	1.34	90837.61
發生時間	22	22	22	5	23	22		5
最小值	1.79	7.44	37.36	1.11	14.69	8.45	1.26	75222.24
發生時間	1	10	9	23	11	9		22
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.01 %	-0.06 %	-0.04 %		-0.10	-0.01	0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.22 %	0.09 %	0.00 %		-0.06	0.04	0.30 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	91.67 %	87.50 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年03月02日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.77	11.58	55.69	1.33	17.30	10.23	1.01	77711.09
1	9.67	11.71	62.07	1.89	17.29	10.34	1.02	78305.74
2	7.94	11.56	57.02	1.68	17.14	10.16	1.02	78012.57
3	10.79	12.57	62.03	1.29	18.47	9.68	1.02	79815.96
4	8.14	12.18	63.76	1.62	17.61	10.04	1.02	79717.43
5	11.50	12.05	65.61	1.93	16.66	10.66	1.02	79243.12
6	14.71	11.21	54.31	1.03	17.15	10.09	1.02	76928.30
7	6.43	12.36	57.28	1.66	18.56	9.46	1.02	77305.98
8	8.45	11.87	57.49	2.32	15.10	10.36	1.02	74406.39
9	9.05	11.97	42.23	2.04	17.95	9.27	1.04	77310.85
10	12.88	11.03	46.90	2.65	17.77	9.35	1.05	76247.03
11	3.96	10.88	61.23	0.88	18.37	9.24	1.06	76490.32
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.06	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	9.71	11.61	37.70	1.32	17.12	9.65	1.03	保養
16	10.00	11.70	53.80	0.94	17.56	10.22	1.03	77310.18
17	7.01	11.61	53.66	1.43	17.46	9.89	1.03	81281.14
18	10.13	11.49	56.60	1.00	18.12	10.07	1.02	79635.74
19	9.63	11.74	57.74	1.59	17.38	10.34	1.03	82360.01
20	9.36	11.96	50.47	1.87	16.73	10.53	1.03	81131.99
21	9.09	12.02	65.10	1.44	17.40	10.43	1.03	78690.27
22	9.58	11.93	50.70	0.87	18.99	10.31	1.02	83016.88
23	12.35	11.71	60.82	0.61	20.04	10.01	1.02	83467.39
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	22	20
平均值	9.53	11.75	55.82	1.49	17.63	10.02	1.03	78919.42
最大值	14.71	12.57	65.61	2.65	20.04	10.66	1.06	83467.39
發生時間	6	3	5	10	23	5		23
最小值	3.96	10.88	37.70	0.61	15.10	9.24	0.99	74406.39
發生時間	11	11	15	23	8	11		8
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.01 %	-0.10 %	-0.02 %		-0.07	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	0.13 %	0.11 %	0.08 %	0.18 %		-0.18	0.00	0.00 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	91.67 %	83.33 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年03月02日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.33	12.36	60.19	1.92	16.65	10.86	1.39	69681.67
1	8.92	12.64	53.16	1.97	18.39	10.20	1.41	74869.97
2	6.76	11.95	57.15	1.93	17.19	10.47	1.41	74017.92
3	9.00	12.43	45.75	2.10	18.09	9.56	1.42	73502.75
4	3.37	11.24	51.52	1.89	18.44	8.73	1.40	71226.12
5	1.78	10.92	69.17	1.45	17.44	9.72	1.41	72820.01
6	6.38	10.93	50.18	1.88	17.93	9.67	1.42	73893.25
7	4.93	13.44	44.16	1.99	18.08	9.61	1.41	77338.60
8	11.18	10.83	44.19	2.47	18.92	9.48	1.41	75361.61
9	9.82	10.95	43.01	2.13	19.37	9.51	1.43	74582.76
10	7.30	10.92	42.09	1.73	18.45	9.60	1.40	73638.89
11	11.22	11.50	45.06	2.18	18.16	9.73	1.43	73287.67
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.43	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.42	保養
16	7.37	11.11	44.33	3.53	19.22	8.90	1.41	77321.58
17	3.32	11.79	46.05	2.87	18.38	9.34	1.36	75875.40
18	4.15	11.42	52.40	3.03	18.52	9.45	1.39	76465.69
19	4.89	12.58	52.97	3.02	17.97	9.50	1.39	79212.67
20	8.08	11.84	58.23	3.14	16.27	10.34	1.41	75071.48
21	8.69	13.09	68.65	3.44	17.32	10.57	1.41	77261.21
22	8.88	11.91	51.97	3.34	17.92	10.48	1.37	78189.05
23	8.95	13.08	64.35	3.59	17.00	11.48	1.37	68912.83
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	22	20
平均值	7.12	11.85	52.23	2.48	17.99	9.86	1.40	74626.56
最大值	11.22	13.44	69.17	3.59	19.37	11.48	1.43	79212.67
發生時間	11	7	5	23	9	23		19
最小值	1.78	10.83	42.09	1.45	16.27	8.73	1.35	68912.83
發生時間	5	8	10	5	20	4		23
零點偏移(率)	-0.11 %	0.01 %	-0.06 %	-0.02 %		-0.10	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	1.43 %	-0.60 %	-0.05 %		-0.32	0.00	0.00 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	91.67 %	83.33 %
備註								