

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年02月26日

報表日期: 114年02月26日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.62	2.52	66.30	0.54	17.28	11.62	1.30	80276.89
1	8.35	5.03	53.63	0.95	18.92	11.00	1.29	84605.58
2	8.42	5.42	54.60	0.46	17.86	11.60	1.29	80465.90
3	8.31	5.12	55.42	1.21	16.03	11.83	1.29	80283.44
4	8.71	4.75	50.14	0.89	16.87	11.62	1.29	80874.52
5	8.37	5.22	61.55	0.33	18.30	11.56	1.29	78268.64
6	9.81	4.93	54.69	0.71	17.78	11.45	1.29	81891.46
7	8.94	6.30	53.96	0.71	17.66	11.32	1.29	82977.44
8	9.31	2.21	54.40	1.19	17.29	11.50	1.31	81799.31
9	9.44	1.98	55.49	0.73	17.85	11.29	1.34	82843.46
10	12.78	2.16	49.42	1.46	16.77	11.52	1.34	80814.63
11	11.04	2.88	62.72	1.29	17.49	11.70	1.33	79684.37
12	16.33	3.03	64.66	1.79	17.61	11.13	1.30	84468.35
13	15.46	4.16	52.55	3.60	15.74	11.65	1.30	80492.10
14	16.61	10.12	44.02	3.06	15.11	11.71	1.33	76757.55
15	13.45	3.07	47.24	2.72	15.81	11.42	1.32	76049.73
16	15.85	2.43	44.80	3.04	16.40	11.03	1.32	78828.41
17	13.65	2.73	50.14	2.25	16.87	11.08	1.33	79389.17
18	13.42	7.89	46.26	2.87	15.91	11.27	1.32	80120.66
19	13.31	3.44	46.63	3.07	17.06	11.15	1.31	80626.86
20	11.63	2.29	44.01	3.29	16.48	11.29	1.31	79473.82
21	8.92	2.72	52.32	2.10	17.85	11.26	1.29	80864.08
22	8.83	1.86	65.59	1.45	18.76	11.26	1.30	82613.29
23	8.53	2.57	62.86	1.74	17.95	11.49	1.33	80601.33
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.13	3.95	53.89	1.73	17.15	11.41	1.31	80627.96
最 大 值	16.61	10.12	66.30	3.60	18.92	11.83	1.34	84605.58
發生時間	14	14	0	13	1	3		1
最 小 值	7.62	1.86	44.01	0.33	15.11	11.00	1.29	76049.73
發生時間	0	22	20	5	14	1		15
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.07 %	-0.01 %		-0.09		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.02 %	-0.31 %	-0.19 %		-0.10		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年02月26日

[illegible]