

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年10月08日

報表日期: 113年10月08日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.20	9.94	56.39	1.24	16.68	11.75	1.08	81241.38
1	9.55	10.23	63.38	0.93	18.56	11.60	1.07	81316.17
2	6.65	8.13	56.63	0.81	18.87	11.51	1.07	82771.05
3	6.69	7.19	57.36	0.76	19.26	11.36	1.07	82486.77
4	7.12	6.70	53.84	0.83	18.55	11.02	1.07	85970.27
5	8.93	2.69	37.69	1.56	16.43	12.20	1.07	83944.20
6	8.53	4.11	49.52	0.61	17.68	11.69	1.07	81520.44
7	8.69	4.18	54.73	1.02	17.40	11.73	1.07	81027.75
8	8.36	4.39	56.95	1.28	17.65	11.78	1.07	80112.97
9	8.27	4.38	63.38	0.55	18.24	11.67	1.08	80498.71
10	8.29	4.39	46.53	0.81	17.95	11.45	1.07	82397.30
11	9.34	4.89	42.31	0.88	17.06	11.96	1.07	78838.57
12	0.79	4.74	59.49	0.35	18.39	12.11	1.10	76792.52
13	7.43	5.90	51.16	0.68	17.91	11.59	1.06	81401.98
14	12.61	5.63	54.57	1.09	17.47	11.59	1.06	81971.70
15	9.12	5.57	54.25	1.36	16.13	11.85	1.06	80906.10
16	8.39	4.52	60.32	0.59	18.28	11.48	1.06	82497.98
17	4.07	4.72	55.53	0.31	19.55	11.37	1.08	82239.16
18	7.11	4.35	53.47	0.36	19.33	10.77	1.07	87430.71
19	8.66	4.55	37.20	0.38	18.80	10.93	1.07	86584.64
20	7.72	5.72	29.47	0.80	17.94	11.19	1.06	84815.36
21	9.05	5.31	32.59	0.89	17.58	11.29	1.06	84669.63
22	8.69	1.66	51.02	0.77	17.13	11.69	1.06	81677.85
23	9.58	3.04	61.90	0.54	18.00	11.78	1.06	79665.27
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.91	5.29	51.65	0.81	17.95	11.56	1.07	82199.10
最 大 值	12.61	10.23	63.38	1.56	19.55	12.20	1.13	87430.71
發生時間	14	1	1	5	17	5		18
最 小 值	0.79	1.66	29.47	0.31	16.13	10.77	1.06	76792.52
發生時間	12	22	20	17	15	18		12
零點偏移(率)	-0.08 %	0.00 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.15		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.04 %	-0.12 %	0.13 %		0.19		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 113年10月08日

[illegible]

報表日期: 113年10月08日

[illegible]