

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年01月12日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.54	13.85	61.02	3.88	17.12	12.99	1.47	64261.14
1	5.63	2.13	65.80	3.26	19.41	12.05	1.40	69476.76
2	1.85	1.03	62.68	2.65	20.83	11.50	1.41	73040.34
3	9.56	1.72	44.55	3.11	19.29	11.31	1.44	75690.08
4	10.69	3.44	47.90	3.06	19.18	11.14	1.42	77103.05
5	11.34	5.17	44.73	3.62	18.06	11.44	1.41	71758.47
6	8.31	3.48	50.29	3.10	19.62	11.14	1.41	76526.35
7	9.37	3.82	41.88	3.45	18.31	11.45	1.41	75628.74
8	8.37	2.77	47.53	3.42	18.71	11.61	1.41	73407.31
9	7.38	2.79	61.32	2.97	20.11	11.23	1.45	75198.72
10	7.40	2.92	44.12	3.59	17.39	12.03	1.44	71188.57
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	保養
16	11.11	6.65	59.59	3.14	18.16	11.83	1.41	71755.75
17	7.83	1.44	54.10	3.00	18.55	11.68	1.41	73201.94
18	7.19	1.90	61.56	3.01	19.24	11.90	1.42	70853.35
19	8.28	1.02	55.70	2.93	19.44	11.48	1.36	73911.53
20	9.19	3.13	48.10	3.23	17.97	11.72	1.34	73088.54
21	10.00	0.86	57.79	3.16	18.29	11.75	1.38	72619.23
22	10.11	1.24	49.37	3.29	17.75	11.90	1.41	71810.17
23	10.52	2.88	50.21	3.23	18.07	11.88	1.40	71386.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平均值	8.25	3.28	53.07	3.22	18.71	11.69	1.41	72731.92
最大值	11.34	13.85	65.80	3.88	20.83	12.99	1.69	77103.05
發生時間	5	0	1	0	2	0		4
最小值	1.85	0.86	41.88	2.65	17.12	11.14	1.33	64261.14
發生時間	2	21	7	2	0	4		0
零點偏移(率)	-0.14 %	-0.05 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.04 %	-2.48 %	0.16 %	-0.80 %		0.00	-0.03	0.30 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年01月12日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.23	2.27	59.38	3.03	15.55	10.87	1.28	64170.04
1	10.09	2.38	52.86	1.31	20.82	9.75	1.29	68834.18
2	9.91	1.83	50.56	1.71	19.75	10.02	1.28	68223.34
3	10.52	2.27	57.03	2.48	16.72	10.67	1.27	66335.99
4	10.44	3.20	52.61	3.05	15.66	11.08	1.27	64306.02
5	10.85	2.21	49.16	2.78	16.20	10.91	1.31	64081.96
6	11.14	2.53	51.46	3.32	15.86	11.11	1.33	61331.08
7	10.69	2.62	51.73	2.92	15.78	11.11	1.33	63239.83
8	9.76	13.89	46.16	2.30	17.81	10.01	1.33	63745.41
9	4.12	10.58	46.98	3.35	19.46	8.72	1.30	71724.04
10	9.20	6.96	44.74	2.43	15.01	10.97	1.30	62999.92
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
16	7.43	4.56	57.06	2.52	15.52	11.04	1.29	63665.30
17	10.87	1.51	57.48	2.41	16.42	11.10	1.31	62827.90
18	10.18	1.37	58.42	2.21	17.01	10.92	1.33	63984.70
19	7.77	1.79	50.82	1.89	17.46	10.56	1.32	64081.04
20	7.98	2.00	51.81	1.96	16.88	10.70	1.29	62691.08
21	9.57	3.78	53.02	1.80	18.22	10.48	1.28	64396.09
22	10.62	1.34	52.49	1.76	18.53	10.38	1.28	66106.62
23	9.90	1.83	55.76	1.84	17.87	10.68	1.28	65312.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平均值	9.54	3.63	52.61	2.37	17.19	10.58	1.30	64845.09
最大值	11.14	13.89	59.38	3.35	20.82	11.11	1.33	71724.04
發生時間	6	8	0	9	1	6		9
最小值	4.12	1.34	44.74	1.31	15.01	8.72	1.25	61331.08
發生時間	9	22	10	1	10	9		6
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.10 %	-0.01 %		-0.04	0.00	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.54 %	0.04 %	-0.33 %	0.04 %		0.00	-0.06	0.00 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年01月12日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.40	2.83	55.30	4.30	15.17	10.69	1.72	80680.20
1	6.66	1.99	51.85	2.08	16.74	10.37	1.71	83930.65
2	6.91	1.67	53.67	2.26	16.29	10.76	1.71	82699.87
3	8.83	1.51	55.15	2.56	15.70	10.54	1.72	84959.99
4	9.50	1.54	58.23	2.79	15.23	10.67	1.73	84596.43
5	11.48	1.12	53.32	2.85	15.33	10.60	1.72	84960.21
6	9.85	12.57	50.46	2.56	15.74	10.17	1.71	81743.28
7	11.52	4.58	43.93	2.59	14.19	10.66	1.71	79243.67
8	10.91	2.01	55.23	2.63	15.08	10.73	1.72	81607.46
9	8.92	1.65	51.35	2.77	14.40	10.78	1.73	81581.27
10	9.40	2.20	61.45	2.35	16.70	10.26	1.74	85557.02
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	保養
16	13.98	3.91	61.80	2.96	15.73	10.75	1.74	84299.26
17	15.40	1.32	60.60	3.02	15.62	11.17	1.73	81374.34
18	13.26	1.52	57.42	3.04	15.39	11.12	1.72	81157.19
19	11.47	1.51	63.91	2.87	16.08	11.09	1.72	81697.63
20	9.73	2.08	57.55	2.85	16.06	10.77	1.72	82810.52
21	12.63	3.20	57.11	3.46	16.32	10.55	1.72	84479.21
22	14.39	1.20	57.21	2.84	16.28	10.93	1.72	82295.83
23	10.82	5.44	51.65	2.64	17.04	10.27	1.72	85095.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平均值	11.06	2.83	55.64	2.81	15.74	10.68	1.72	82882.62
最大值	15.40	12.57	63.91	4.30	17.04	11.17	1.75	85557.02
發生時間	17	6	19	0	23	17		10
最小值	6.66	1.12	43.93	2.08	14.19	10.17	1.69	79243.67
發生時間	1	5	7	1	7	6		7
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.04 %	-0.02 %	-0.00 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.04 %	-0.04 %	-0.03 %	-0.01 %		0.00	0.00	0.20 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %
備註								