

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年12月11日

報表日期: 114年12月11日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	12.00	12.81	48.84	2.86	16.91	9.75	1.38	74564.37
1	11.81	12.49	46.73	3.00	19.38	9.60	1.39	75667.32
2	13.55	12.80	41.18	1.74	17.78	9.40	1.37	75539.31
3	11.23	12.70	40.45	1.40	17.66	9.34	1.38	75525.75
4	10.52	11.65	42.74	1.17	17.91	9.69	1.39	74376.27
5	9.13	12.39	41.41	3.12	17.82	9.56	1.38	74110.17
6	7.76	11.61	51.00	2.30	16.97	10.06	1.39	77197.22
7	7.61	12.72	44.72	1.93	16.47	10.25	1.37	75357.52
8	9.66	11.56	43.41	0.88	16.42	10.10	1.36	75330.44
9	14.01	11.27	45.35	0.94	16.96	10.09	1.36	76445.33
10	11.83	11.09	49.01	0.85	16.78	9.93	1.36	76055.72
11	10.70	11.37	43.48	0.77	16.66	9.98	1.36	76333.60
12	11.56	11.28	49.19	0.84	17.13	9.92	1.36	76575.19
13	9.31	11.95	46.13	1.88	16.82	9.95	1.34	74952.54
14	9.60	12.43	46.09	1.68	18.04	9.83	1.34	75169.74
15	11.15	13.83	61.10	2.61	19.43	10.07	1.35	74083.54
16	17.19	13.34	27.99	4.19	19.96	8.64	1.36	78514.66
17	12.19	12.96	31.12	2.30	18.36	9.16	1.34	77100.42
18	11.13	13.53	37.63	2.81	18.67	9.17	1.34	77275.96
19	9.77	13.99	35.92	1.85	19.09	8.88	1.34	74992.20
20	12.07	11.73	30.52	1.14	19.76	8.29	1.33	77324.19
21	12.54	9.08	36.69	1.46	19.44	8.60	1.34	76480.59
22	12.34	10.75	45.59	1.53	19.11	9.01	1.34	74080.07
23	11.18	11.84	37.12	1.93	21.05	8.25	1.34	77013.84
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.24	12.13	42.64	1.88	18.11	9.48	1.36	75836.08
最 大 值	17.19	13.99	61.10	4.19	21.05	10.25	1.39	78514.66
發生時間	16	19	15	16	23	7		16
最 小 值	7.61	9.08	27.99	0.77	16.42	8.25	1.31	74080.07
發生時間	7	21	16	11	8	23		22
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.03 %	-0.01 %	0.01 %		-0.07	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.72 %	-0.68 %	-0.83 %	-0.89 %		0.20	0.04	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								