

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年05月27日

報表日期: 114年05月27日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.27	2.38	53.13	2.21	15.21	11.85	1.39	78736.59
1	3.42	3.30	55.97	2.00	17.14	11.48	1.39	79882.72
2	2.55	4.24	49.26	2.58	16.48	11.55	1.39	80546.14
3	3.91	2.47	67.77	2.80	15.87	11.59	1.39	80192.72
4	1.68	2.41	59.56	3.76	14.21	11.80	1.39	78358.21
5	3.64	2.14	58.73	2.45	16.09	11.46	1.37	77732.85
6	0.38	4.25	51.41	3.39	13.87	12.01	1.38	78429.69
7	2.98	1.79	60.26	2.98	15.16	11.81	1.39	79473.93
8	1.16	3.02	50.35	2.73	15.15	11.66	1.39	80519.29
9	1.70	2.20	51.98	3.15	14.59	11.91	1.37	78607.94
10	0.14	1.79	56.91	2.92	14.92	11.82	1.36	79122.34
11	0.52	1.87	55.95	2.28	15.75	11.71	1.38	78519.43
12	1.99	3.27	57.10	2.21	17.42	10.95	1.35	81900.58
13	2.98	2.54	57.76	3.31	15.39	11.66	1.34	77322.49
14	0.83	5.24	61.15	2.41	16.00	11.65	1.34	77174.97
15	0.82	6.73	58.43	3.85	14.22	11.81	1.34	72815.93
16	4.65	3.79	61.82	3.65	14.69	11.88	1.34	74511.24
17	2.32	1.09	66.67	3.05	14.62	11.94	1.33	73820.87
18	2.80	4.24	59.29	3.34	15.50	11.66	1.35	75678.51
19	9.24	3.58	53.64	3.44	14.69	11.61	1.34	75191.70
20	9.44	7.64	57.45	2.53	14.54	11.70	1.34	74184.16
21	7.17	4.21	59.84	2.42	14.84	11.75	1.34	74303.97
22	4.89	1.18	65.97	1.32	16.97	11.33	1.34	74862.92
23	3.64	3.89	52.81	2.24	15.65	11.34	1.34	74538.09
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.13	3.30	57.63	2.79	15.37	11.66	1.36	77351.14
最 大 值	9.44	7.64	67.77	3.85	17.42	12.01	1.40	81900.58
發生時間	20	20	3	15	12	6		12
最 小 值	0.14	1.09	49.26	1.32	13.87	10.95	1.32	72815.93
發生時間	10	17	2	22	6	12		15
零點偏移(率)	0.00 %	-0.01 %	-0.07 %	0.00 %		0.01		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.49 %	0.16 %	0.08 %		0.10		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年05月27日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	1.99	1.80	48.80	1.43	18.16	10.89	0.99	80221.29
1	0.12	1.68	57.04	1.38	18.77	10.87	1.00	81976.33
2	0.07	1.93	55.74	2.30	17.22	11.40	1.02	79310.11
3	0.09	1.91	37.01	1.76	17.62	10.66	1.02	84896.62
4	1.35	1.84	52.86	1.47	18.95	9.76	1.02	90399.02
5	3.43	6.26	54.24	2.07	16.49	10.64	1.03	84942.35
6	1.35	4.48	35.27	1.94	16.73	10.17	1.02	83881.54
7	0.32	3.43	43.41	2.13	17.15	10.11	1.02	84311.01
8	0.53	2.28	53.52	2.21	16.16	10.54	1.01	81918.30
9	3.43	1.88	52.98	2.51	16.50	10.27	0.99	83257.33
10	2.03	4.03	46.32	2.42	17.68	9.92	1.02	82596.51
11	0.65	1.05	40.73	2.51	17.24	9.93	1.03	82120.38
12	1.72	1.69	52.78	1.58	18.12	9.98	1.03	81569.43
13	3.16	3.12	62.98	1.79	17.46	10.61	1.02	80062.97
14	2.39	3.48	65.54	1.71	18.06	10.09	1.01	86347.45
15	0.22	1.57	62.28	1.85	16.39	10.63	1.00	80398.08
16	11.88	6.91	58.33	2.18	18.50	9.62	1.01	85948.22
17	11.64	1.65	58.27	1.90	17.93	10.03	1.02	82573.02
18	10.94	2.49	66.02	2.44	17.16	10.34	1.02	84674.06
19	8.09	2.04	65.53	1.89	17.18	10.40	1.02	86874.95
20	10.66	3.72	60.55	1.49	17.86	10.32	1.02	84576.05
21	10.45	4.79	59.20	1.22	19.38	9.64	1.02	90106.37
22	7.42	6.52	63.05	1.09	19.16	9.70	1.02	89183.02
23	5.30	3.24	59.03	1.47	17.73	10.65	1.02	84121.42
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.13	3.07	54.65	1.86	17.65	10.30	1.02	84011.08
最 大 值	11.88	6.91	66.02	2.51	19.38	11.40	1.05	90399.02
發生時間	16	16	18	9	21	2		4
最 小 值	0.07	1.05	35.27	1.09	16.16	9.62	0.99	79310.11
發生時間	2	11	6	22	8	16		2
零點偏移(率)	-0.06 %	0.00 %	-0.03 %	0.00 %		-0.02		-0.20 %
全幅偏移(率)	-1.04 %	-0.93 %	0.07 %	0.14 %		0.20		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年05月27日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	1.81	3.64	47.68	1.16	19.92	8.68	1.47	82234.26
1	0.88	1.15	62.23	1.14	20.52	9.45	1.48	76244.68
2	1.74	6.13	56.60	1.52	18.82	9.32	1.48	82879.28
3	3.41	2.08	61.33	1.54	16.75	9.95	1.48	82721.21
4	5.47	6.83	59.60	2.00	16.15	9.82	1.47	80198.40
5	5.69	4.20	54.65	1.71	18.07	9.47	1.47	83416.54
6	2.27	2.92	54.62	1.34	17.14	9.81	1.47	80701.65
7	6.25	8.72	52.71	2.25	20.71	8.53	1.48	83186.53
8	6.34	5.88	44.10	2.58	18.39	8.74	1.48	80572.79
9	2.37	2.13	57.52	1.74	17.28	9.49	1.47	77658.23
10	1.16	2.64	54.58	1.80	16.97	9.50	1.48	76530.22
11	2.77	1.23	57.62	1.79	18.14	9.61	1.48	77095.32
12	0.66	4.74	50.77	3.74	18.95	9.10	1.46	85581.67
13	3.61	1.99	60.48	1.79	16.77	10.26	1.48	79725.13
14	5.76	2.83	62.68	2.19	17.20	9.94	1.49	81439.69
15	9.41	5.05	63.10	2.80	16.32	10.09	1.49	79938.51
16	8.30	3.50	64.97	2.40	16.50	10.21	1.48	79179.68
17	2.55	2.56	63.91	1.93	19.85	9.37	1.45	82679.25
18	4.19	8.76	56.70	2.63	17.66	8.91	1.47	85071.73
19	4.32	9.68	48.57	1.68	17.73	9.50	1.47	79310.63
20	3.40	2.70	54.91	1.71	17.72	9.42	1.46	77860.15
21	2.99	6.18	48.49	1.93	20.25	8.46	1.46	81970.94
22	3.85	6.97	44.14	2.28	18.99	8.50	1.47	81715.66
23	3.18	3.17	55.74	1.92	19.62	8.69	1.48	82496.15
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.85	4.40	55.74	1.98	18.18	9.37	1.47	80850.35
最 大 值	9.41	9.68	64.97	3.74	20.71	10.26	1.50	85581.67
發生時間	15	19	16	12	7	13		12
最 小 值	0.66	1.15	44.10	1.14	16.15	8.46	1.43	76244.68
發生時間	12	1	8	1	4	21		1
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.18 %	-0.01 %		0.00		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.09 %	-0.16 %	0.26 %		0.42		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								